



TSB
TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO



05089-13-TSB

EURO trace, s.r.o.
Ing. Strnad
Božetěchova 133
612 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800-st-368/13

VYŘÍZUJE: Štíbrová

TEL./FAX: 545 424 033

EMAIL: stibrova@tsb.cz

DATUM: 9.4.2013

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení**
Název akce : Brno, Pavlovská 16 - In-line dráha při ZŠ

Vážený pane,

v trase opraveného chodníku z ulice Pavlovská ke shora uvedenému objektu se nachází kabel veřejného osvětlení (dále v textu VO). S akci dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- kabel v celé šířce chodníku obnažit a uložit do dělené chráničky AROT o průměru 110 mm s přesahem 0,5 m na každou stranu chodníku
- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa VO, objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Štármka (tel 603 586 845). Vytyčovací protokol bude předložen příslušnému stavebnímu úřadu
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad pro stavební úřad
- jakýkoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznámte na dispečink TSB, a.s. (tel 545 424 040)
- Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresuje na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměřeno celé kabelové pole nebo provedena oprava kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahrazeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně pro-spěšném zařízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravenem

TSB TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 255 12 285
DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí střediska investic a projekce, správy majetku

Technické sítě Brno, akciová společnost | Barviřská 5 | 602 00 Brno | tsb@tsb.cz | www.tsb.cz
veřejné osvětlení | kolektory | engineering | reklama | datové sítě

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 2500 dne 1.1.1998
IČ: 255 12 285 | DIČ: CZ25512285 | Bankovní účet: 2025576339/0800 | nositel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005
Fax/tel.: +420 545 424 011 | +420 545 424 012 | +420 545 424 032 | +420 545 424 016