

Vysvětlení a změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

podle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo také „zákon“) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

„Sanace střechy – I. etapa“

zahájenou dne 30. 6. 2023 uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele a odesláním výzev k podání nabídek

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Techmania Science Center o.p.s.
Sídlo:	U Planetária 2969/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO, DIČ:	26396645, CZ26396645
Osoba oprávněná zastupovat zadavatel:	Jiří Královec, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele pro účely zadávacího řízení:	Mgr. Hana Čiháčková
Elektronická adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ed68e348-bca5-475a-9c58-832c627a1abc

Zadavateli výše uvedené zakázky byla dne 20. 7. 2023 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace:

Otázka č. 1:

V příloze č. 4 ZD Výkaz výměr – záložka elektro jsou uvedeny položky demontáže FVE panelů a **selekce vadných** + doplnění a úpravy systému.

Je možné získat bližší informace k systému, revizní zprávu, projekt, nebo kontakt na firmu, která u této instalace provádí servis? Blíže specifikovat konkrétní požadavky?

Demontáž fv panelů, proměření a selekce vadných.	ks	468
Doplnění a úprava konstrukce pro Fv panely	kpl	1

Odpověď na otázku č. 1:

Zadavatel poskytuje projekt, ze kterého jsou patrné podrobné informace k FVE. Projekt je umístěn na profilu zadavatele v dokumentech k veřejné zakázce. Zde je možné si projekt k FVE stáhnout.

Otázka č. 2:

V příloze č. 4 ZD Výkaz výměr – záložka 02 světlíky prosím upřesnit alespoň % **předpokládané výměny** a velikost prvků podsady.

Revize případné vyspravení dřevěné podsady světlíků (dřevo může být lokálně shnilé)	m	837,000
---	---	---------

S. d.

Odpověď na otázku č. 2:

Odpověď na tuto otázku obsahuje dokument Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2, uveřejněné na profilu zadavatele ze dne 21. 7. 2023.

Otázka č. 3:

Pro přesklení požárního odvětrání napojeného na ZOTK, je nutno tento systém rozpojit a po přesklení znovu zapojit a **revidovat**. V záložce 02 světlíky však není toto uvedeno. Bude to tedy realizovat servisní firma v režii objednatele?

Nová zasklení klapek vč dodávky polykarbonátových desek ARLA Multiclear11W tl.32 mm, opál (jednotná tloušťka polykarbonátu)	kus	20,000
---	-----	--------

Odpověď na otázku č. 3:

Odpojení od systému a opětovné zapojení bude řešeno v režii zadavatele. Před samotným započetím činností spojených s přesklením je nutno požádat zadavatele o vypnutí systému. Revizi zajistí zadavatel prostřednictvím servisní firmy.

Otázka č. 4:

V záložce 01 – I. Etapa je ř. 68 odkazující na přílohu týkající se FVE, hromosvodu a FVE. Tyto položky jsou však součástí nepočítající záložky elektro této přílohy č. VV. Prosíme o posouzení a nápravu.

Elektroinstalace,Hromosvod a Fotovoltaika - dle přílohy	1,000
---	-------

Odpověď na otázku č. 4:

Zadavatel upravil záložku elektro tak, aby počítala, stejně jako ostatní části Výkazu výměr. Celková suma ze záložky elektro se nyní bude také automaticky doplňovat do záložky 01 – I.etapa – položka:

68	K	741	Elektroinstalace,Hromosvod a Fotovoltaika - dle přílohy
----	---	-----	---

Tímto způsobem se cena za elektro automaticky promítne také do celkové ceny uvedené v REKAPITULACI STAVBY.

Upravenou přílohu č. 4 dáváme k dispozici na profil zadavatele, kde je možné si ji stáhnout.

V Plzni dne 25. 7. 2023



Techmania Science Center o.p.s.
Ing. Jiří Královec, ředitel