

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
pro veřejnou zakázku malého rozsahu**

Název veřejné zakázky:	Odbahnění rybníka Rohlík
Název zadavatele:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	002 69 247
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Pavel Louda, starosta
Kontaktní osoba:	Lenka Taichmanová, Odbor investic a rozvoje
E-mail:	taichmanova@novybydzov.cz

**Na základě dotazu uchazeče ze dne 7. 10. 2020 poskytuje zadavatel
následující vysvětlení zadávací dokumentace:**

Dotaz č. 1

Po prostudování PD na akci Odbahnění rybníka Rohlík zasílám dotaz:

Ve výkaze výměr chybí nacenění položek:

Položení provizorního potrubí z PVC DN 300 mm – dl 40m

Provedení odvozní panelové komunikace včetně ŠTP podsypu v ploše 755m²

Manipulace dočasných deponií nánosů

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že se předpokládá realizace odstranění sedimentů navazujícího na stávající stav, t.j. minimálně 10 měsíců bez vody s dostatečným vysušením sedimentů a vhodné únosnosti, není kalkulováno s realizací panelové vnitrostaveništní komunikace, ale s přímým naložením na dopravní prostředek v obvodu staveniště a odvozem na vytypované zemědělské pozemky, není tedy nutná ani realizace " Položení provizorního potrubí z PVC DN 300 mm – dl 40m ".

V Novém Bydžově 7. 10. 2020

**Město
NOVÝ BYDŽOV**
10

.....
Ing. Leoš Menci, vedoucí odboru investic a rozvoje