

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Celková revitalizace veřejného osvětlení města
Pelhřimov“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V dokumentu „Příloha č. 5 Technické požadavky úseků_TSMP“ jsme objevili nesrovnalost viz níže:

„V úseku č. 203B je uvedeno 2x označení e/A. Jedno z toho by mělo být e/B. Žádáme zadavatele o vyjasnění označení e/B.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V zadávací dokumentaci se zmiňovaná nesrovnalost vyskytuje. Hodnota parametru „eB“ v diskutovaném úseku činí 14,5 m. Přílohou zasílám upravenou přílohou.

Zadavatel v této souvislosti jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 upravený dokument: „Příloha č. 5 Technické požadavky úseků_TSMP“. Účastníci použijí tento dokument ke zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V dokumentu „Příloha č. 5 Technické požadavky úseků_TSMP“ jsme objevili nesrovnalost viz níže:

„V úseku č. 190 nejsou uvedeny žádné vzdálenosti pro zhotovení výpočtu. Je uvedena pouze maximální hodnota rušivého světla. Ze zadání nám připadá, že zadavatel zapomněl tento úsek u rušivého světla, tzn. že se nemá rušivé světlo počítat. Prosíme o potvrzení naší domněnky.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, pro tento úsek není požadován výpočet rušivého světla. Zadavatel konstatuje, že aktualizovaná „Příloha č. 5 Technické požadavky úseků_TSMP“ obsahuje i tuto úpravu.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **31. 1. 2024 v 10:00**. Místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.

V Brně, dne 17. 1. 2024