

Ve Vysokém Mýtě, dne 10. 12. 2014

**Věc: Poskytnutí dodatečné informace č. 8 k Zadávací dokumentaci a jejím přílohám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Mateřská škola**

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předběžné oznámení v souladu s § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.5.2014, pod evidenčním číslem zakázky: 488728, oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.7.2014, pod evidenčním číslem zakázky: 488728.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

**Veřejný zadavatel:**

Obec Mšené-lázně

Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně

IČ: 00264083

Zastoupena: Ing. Josefem Bížou – starostou obce

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2033e31d-951e-4d75-91ac-bc5da074a1f3>

**Dodatečná informace č. 8 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona.**

Dobrý den,

na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tento dotaz zodpovědět. Pověřené osobě zadavatele byl doručen dotaz emailem dne 9. 12. 2014, tj. po uplynutí zákonné lhůty pro možnost podání dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 1 zákona. Zadavatel přesto na tento dotaz bude reagovat.

**1. Přesný dotaz uchazeče:**

**Dotaz č.1:**

Vážená paní inženýrko Kytlicová,

prosím o zodpovězení následujících dotazů:

1. Požadovaný prostup tepla  $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  lze splnit u oken, ale u vstupních dveří je hodnota vždy vyšší. Oslovili jsme několik výrobců a všichni splňovali požadovaný prostup tepla u oken, ale u vstupních dveří byl vždy vyšší. Je požadavek na prostup tepla u vchodových dveří v technické zprávě uveden správně? Domníváme se, že se tímto požadavkem omezuje okruh potencionálních dodavatelů.

Děkujeme a jsme s pozdravem

**Odpověď č. 1:**

Ano, investor trvá u otvorových prvků (oken i vstupních dveří) na původním požadavku  $U_w = 0,70 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  vzhledem k tomu, že umožní v budoucnu přechod na pasivní standard budovy. Tento požadavek je dle průzkumu trhu projektantem realizovatelný, jinak by nebyl zadavatelem požadován.

S pozdravem,



---

Ing. Pavel Král – osoba pověřená  
výkonem zadavatelských činností