



Vysvětlení zadávací dokumentace „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“

Zadavatel vydává vysvětlení na žádost dodavatelů (§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Identifikační údaje zadavatele:

město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami, dne 18. 10. 2019

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o vyjádření, zda navrhované světlo VO pro akci Úprava veřejného prostranství Cíl (Prostor mezi domy bude osvětlen 10-ti sadovými svítidly typ: iGuzzini / Twilight Bilbao E041, LED 31,3W, 2850lm, 3000K, CRI 80 s nízkopříkonovými LED zdroji)

Žádám o sdělení, zda je uvedený typ svítidla pouze referenční vzor nebo jej zadavatel vyžaduje ke konečné instalaci.

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Typ svítidla je referenční. Svítidla instalovaná při realizaci této veřejné zakázky musí vzhledově odpovídat referenčnímu svítidlu a musí splňovat veškeré technické parametry referenčního svítidla uvedené v projektové dokumentaci. V případě jiného typu svítidla než referenčního je dodavatel povinen doložit výpočet osvětlenosti dodaného typu svítidla, který prokáže, že alternativní výrobek je ekvivalentní náhradou za referenční svítidlo.

S ohledem na skutečnost, že nedochází ke změně zadávací dokumentace, nemá toto vysvětlení vliv na běh lhůt.

V. r.

Mgr. Radka Š k u b a l o v á
vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek