



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČ: 68378271
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Název veřejné zakázky: Pasivní síťové prvky – optická vláknová infrastruktura

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výzvě pro podání nabídky v rámci DNS **Pasivní síťové prvky – optická vláknová infrastruktura**.

Dotaz č.1 :

Dobrý den,
Dotaz k VZ: Pasivní síťové komponenty:

„Žádost o dodatečné informace – Úložný systém pro optické propojovací moduly pro instalaci do prostoru serverovny, vně 19“ skříní (Položka 4 dle RSD)

Zástupce naší společnosti se dnes zúčastnil prohlídky místa plnění a na místě zjistil, že v místnosti serverovny je již instalován dvojitý úložný drátěný program (dvě trasy paralelně vedle sebe nad stojany 19“) přesně v zamýšlené trase pro nový plastový úložný systém.

1) Prosíme Vás o informaci, zda by bylo možné jednu z tras drátěného programu (nižší) úplně odstranit a na její místo nainstalovat poprávaný plastový systém.

Odpověď: ANO

2) Z prostorových důvodů nelze efektivně instalovat vertikální svody do stojanů. Bylo by proto vhodné místo pevných svodů instalovat pro vertikální vyvedení kabelů do stojanů tzv. přepady s kontrolovaným poloměrem ohybů odbočujících kabelů. Prosíme o informaci, zda je toto možné.“

Odpověď: ANO

Zadavatel upravuje již uveřejněné informace uvedené ve výzvě – konkrétně se jedná o změnu termínu podání nabídky v rámci DNS – **zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky v rámci DNS Pasivní síťové prvky – optická vláknová infrastruktura do 20.4.2016 do 17.00 hodin.**

V Praze dne 8.4.2016