

Protokol o zkouškách č. 9340 / BO1 / 18

Číslo vzorku : 2121/BO1/18

Místo a bod odběru : Laškov p.č. 194 - tok Šumice, na odtoku z ČOV

Datum a čas odběru : 19.7.2018

Zadavatel : PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., středisko Tišnov,
Kukýrna 51, 66601 Tišnov

Datum a čas příjmu : 20.7.2018 8:10

Předmět zkoušky : Odpadní voda

Odebral : Vlastní odběr

Způsob odběru :

Protokol o odběru :

Postup odběru :

Datum ukončení zkoušek : 25.7.2018

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele


Zkouška	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Identifikace zkoušky	
CHSK dichromanem	mg/l	16,8	±10%	SOP č.8 B (ČSN ISO 15 705, návod firmy HACH LANGE, MERCK)	
BSK5	mg/l	1,7	±20%	SOP č.9/2013/III (ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2)	
Nerozpuštěné látky	mg/l	29	±20%	SOP č.22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 75 7350; skleněný filtr VITRUM GF 1,2)	
Dusík amoniakální	mg/l	0,41	±15%	SOP č.23/2014/III (ČSN ISO 7150-1)	
Fosfor celkový	mg/l	0,26	±15%	SOP č. 18A/2013/III (ČSN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)	

Nejistota: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Protokol vystaven dne : 25.7.2018


.....
Švestková Jana Mgr.
Vedoucí pracoviště