

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEČ NA HANÉ

Stavební úřad

Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané

SPIS.ZN.: KnH-3261/2017/Su
Č.J.: KoNH 4081/2017
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Suchánková
TEL.: 582 373 479
E-MAIL: susuchankova@kostececnh.cz
DATUM: 18.12.2017



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne18.01.2019.....

Městský úřad v Kostelci na Hané

datum18.01.2019.....

**Kanalizace ČOV svazek obcí Pěčín - Laškov
798 57 Pěčín 109**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.10.2017 podal

**Kanalizace ČOV svazek obcí Pěčín - Laškov, IČO 65763173, 798 57 Pěčín 109,
který zastupuje Zdeněk Bořil, nar. 9.9.1974, Tupolevova 472, 199 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Obec Laškov – ČOV a stoková síť“

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 187 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 192 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 197 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28 (zahrada), parc. č. 63 (ostatní plocha), parc. č. 64 (ostatní plocha), parc. č. 66/1 (ostatní plocha), parc. č. 97/2 (zahrada), parc. č. 106/3 (zahrada), parc. č. 106/5 (zahrada), parc. č. 171/4 (orná půda), parc. č. 171/27 (orná půda), parc. č. 171/67 (trvalý travní porost), parc. č. 171/75 (orná půda), parc. č. 171/76 (orná půda), parc. č. 171/78 (orná půda), parc. č. 194 (orná půda), parc. č. 206/8 (orná půda), parc. č. 210/7 (zahrada), parc. č. 212/2 (orná půda), parc. č. 405 (orná půda), parc. č. 428/2 (zahrada), parc. č. 428/4 (zahrada), parc. č. 428/6 (zahrada), parc. č. 524/6 (ostatní plocha), parc. č. 527/1 (ostatní plocha), parc. č. 527/2 (trvalý travní porost), parc. č. 532/10 (ostatní plocha), parc. č. 532/31 (zahrada), parc. č. 532/40 (zahrada), parc. č. 580 (orná půda), parc. č. 581/3 (orná půda), parc. č. 582 (orná půda), parc. č. 584 (ostatní plocha), parc. č. 585/2 (zahrada), parc. č. 585/3 (trvalý travní porost), parc. č. 585/4 (zahrada), parc. č. 660/3 (orná půda), parc. č. 668/2 (zahrada), parc. č. 669/1 (zahrada),

parc. č. 682/5 (zahrada), parc. č. 682/10 (zahrada), parc. č. 685/3 (ostatní plocha), parc. č. 685/4 (zahrada), parc. č. 685/6 (ostatní plocha), parc. č. 697 (ostatní plocha), parc. č. 700 (zahrada), parc. č. 701 (trvalý travní porost), parc. č. 709/1 (zahrada), parc. č. 710/2 (zahrada), parc. č. 710/23 (ostatní plocha), parc. č. 710/36 (orná půda), parc. č. 732/1 (zahrada), parc. č. 732/2 (zahrada), parc. č. 735/1 (ostatní plocha), parc. č. 735/2 (ostatní plocha), parc. č. 735/3 (ostatní plocha), parc. č. 749/1 (trvalý travní porost), parc. č. 759/1 (orná půda), parc. č. 760/1 (orná půda), parc. č. 760/2 (orná půda), parc. č. 763 (orná půda), parc. č. 796 (orná půda), parc. č. 808 (orná půda), parc. č. 811/2 (trvalý travní porost), parc. č. 888/8 (zahrada), parc. č. 889/12 (zahrada), parc. č. 889/13 (zahrada), parc. č. 893/3 (zahrada), parc. č. 896/1 (orná půda), parc. č. 896/2 (orná půda), parc. č. 897/1 (orná půda), parc. č. 899/9 (orná půda), parc. č. 899/12 (orná půda), parc. č. 944 (zahrada), parc. č. 945 (zahrada), parc. č. 947 (zahrada), parc. č. 950 (zahrada), parc. č. 953 (zahrada), parc. č. 962 (zahrada), parc. č. 963 (zahrada), parc. č. 964 (zahrada), parc. č. 967 (zahrada), parc. č. 968 (zahrada), parc. č. 1150/1 (ostatní plocha), parc. č. 1150/3 (ostatní plocha), parc. č. 1153 (ostatní plocha), parc. č. 1157/1 (ostatní plocha), parc. č. 1158 (ostatní plocha), parc. č. 1160/1 (ostatní plocha), parc. č. 1161/1 (ostatní plocha), parc. č. 1162 (ostatní plocha), parc. č. 1164/1 (ostatní plocha), parc. č. 1165/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1166/1 (ostatní plocha), parc. č. 1166/3 (ostatní plocha), parc. č. 1168 (ostatní plocha), parc. č. 1171 (ostatní plocha), parc. č. 1172/2 (ostatní plocha), parc. č. 1173 (ostatní plocha), parc. č. 1183 (ostatní plocha), parc. č. 1184 (ostatní plocha), parc. č. 1187 (ostatní plocha), parc. č. 1196/1 (ostatní plocha), parc. č. 1197/1 (ostatní plocha), parc. č. 1200/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1202/7 (vodní plocha), parc. č. 1202/9 (vodní plocha), parc. č. 1202/10 (vodní plocha), parc. č. 1205/2 (vodní plocha), parc. č. 1207 (vodní plocha), parc. č. 1208 (vodní plocha), parc. č. 1362 (ostatní plocha), parc. č. 1370 (orná půda), parc. č. 1375 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Laškov.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba řeší vybudování nové kanalizační sítě a nové čistírny odpadních vod v obci Laškov a její místní části Kandia a Dvorek.

Umístění stavby na pozemku:

ČOV: parc. č. 194 v katastrálním území Laškov

Stoka „A“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 171/4, 171/27, 171/67, 171/75, 171/76, 171/78, 194, 206/8, 210/7, 212/2, 1184, 1196/1, 1207 v katastrálním území Laškov

Stoka „B“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. st. 187, st. 191, st. 192, st. 193, st. 194, st. 196, st. 197, 405, 428/2, 428/4, 428/6, 532/40, 1173, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „BA“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 63, 64, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „BB“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „BB-1“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 97/2, 106/3, 106/5, 1187, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „BC“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 64, 66/1, 1171, 1196/1, 1362 v katastrálním území Laškov

Stoka „BC-1“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „BD“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 1173, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „BE“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 405, 1172/2, 1173, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „BF“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 532/10, 532/31, 1173 v katastrálním území Laškov

Stoka „BG“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 524/6, 527/1, 527/2, 1173 v katastrálním území Laškov

Stoka „C“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. st. 88, st. 232, 710/2, 749/1, 759/1, 760/1, 760/2, 763, 811/2, 899/9, 1150/1, 1153, 1157/1, 1162, 1166/1, 1166/3, 1197/1, 1202/9, 1370 v katastrálním území Laškov

Stoka „CA“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 701, 1202/9 v katastrálním území Laškov

Stoka „CB“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 749/1, 1150/1, 1164/1, 1375 v katastrálním území Laškov

Stoka „CC“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 709/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „D“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. st. 112, 660/3, 682/5, 682/10, 685/3, 685/4, 685/6, 1168, 1202/7, 1202/9 v katastrálním území Laškov

Stoka „DA“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 660/3, 668/2, 669/1, 1168, 1202/9 v katastrálním území Laškov

Stoka „DB“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 685/3 v katastrálním území Laškov

Stoka „E“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 1197/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „EA“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 1197/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „VA1“: parc. č. st. 32, st. 33, 28, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „VB“: parc. č. 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „VB1“: parc. č. st. 30/2, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „VC“: parc. č. 580, 582, 581/3, 584, 585/2, 585/3, 585/4, 710/23, 1150/1, 1164/1, 1166/1, 1166/3, 1171, 1202/9, 1205/2 v katastrálním území Laškov

Stoka „VC1“: parc. č. 585/2 v katastrálním území Laškov

Stoka „VC2“: parc. č. 888/8, 889/12, 889/13, 1161/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „VC3“: parc. č. 133/3, 1161/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „VCC“: parc. č. 700, 709/1, 1202/9 v katastrálním území Laškov

Stoka „VCC1“: parc. č. 697, 709/1, 1202/9 v katastrálním území Laškov

Stoka „VCB1“: parc. č. 735/1, 735/2, 1164/1, 1165/2, 1200/2, 1202/9, 1202/10 v katastrálním území Laškov

Stoka „VCB1-1“: parc. č. 732/1, 732/2, 735/1, 735/3 v katastrálním území Laškov

Stoka „VD“: parc. č. 660/3, 685/3, 685/4, 685/6, 1150/1, 1150/3, 1202/7, 1202/9 v katastrálním území Laškov

Stoka „VE“: parc. č. st. 117, st. 131/2, 1161/1, 1197/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „VF“: parc. č. 796, 808, 945, 947, 950, 896/1, 896/2, 897/1, 899/12, 1160/1, 1162 v katastrálním území Laškov

Stoka „F“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 950, 953, 962, 963, 967, 968, 1158 v katastrálním území Laškov

Stoka „FA“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. st. 182, 945, 947, 950, 893/3, 896/1, 896/2, 897/1, 899/12, 1160/1 v katastrálním území Laškov

Stoka „FB“ včetně kanalizačních zárodků: parc. č. 950, 1158 v katastrálním území Laškov

ČS „VA1“: parc. č. 28 v katastrálním území Laškov

ČS „VB“: parc. č. 1196/1 v katastrálním území Laškov

ČS „VB1“: parc. č. st. 30/2 v katastrálním území Laškov

ČS „VC“: parc. č. 1166/3 v katastrálním území Laškov

ČS „VC1“: parc. č. 585/2 v katastrálním území Laškov

ČS „VC2“: parc. č. 889/13 v katastrálním území Laškov

ČS „VC3“: parc. č. st. 133/3 v katastrálním území Laškov

ČS „VCB1“: parc. č. 735/1 v katastrálním území Laškov

ČS „VCB1-1“: parc. č. 732/2 v katastrálním území Laškov

ČS „VCC“: parc. č. 709/1 v katastrálním území Laškov

ČS „VCC1“: parc. č. 697 v katastrálním území Laškov

ČS „VD“: parc. č. 660/3 v katastrálním území Laškov

ČS „VE“: parc. č. 1197/1 v katastrálním území Laškov

ČS „VE1“: parc. č. st. 117 v katastrálním území Laškov

ČS „VE2“: parc. č. st. 131/2 v katastrálním území Laškov

ČS „VF“: parc. č. 950 v katastrálním území Laškov

Prodloužení vodovodní sítě k ČOV: parc. č. 194, 171/4, 171/27, 171/75, 171/67, 171/76, 171/78, 210/7, 212/2, 1184, 1207 v katastrálním území Laškov

Zrušení stávajícího odvodňovacího příkopu: parc. č. 944, 945, 950, 953, 962, 963, 964 v katastrálním území Laškov

Přípojka NN k ČOV: parc. č. 194, 171/4, 171/27, 171/75, 171/67, 171/76, 171/78, 212/2, 1207, v katastrálním území Laškov

Přípojka NN k ČS „VA1“: parc. č. 28, st. 32, st. 33, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Přípojka NN k ČS „VB“: parc. č. 1196/1 v katastrálním území Laškov

Přípojka NN k ČS „VB1“: parc. č. st. 30/2, 1196/1 v katastrálním území Laškov

Přípojka NN k ČS „VC“: parc. č. 710/23, 710/36, 1166/3 v katastrálním území Laškov

Přípojka NN k ČS „VC1“: parc. č. 585/2 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VC2“: parc. č. 888/8, 889/12, 889/13 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VC3“: parc. č. st. 133/3, 1161/1 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VCB1“: parc. č. 735/1, 735/2, 1165/2, 1200/2, 1202/9, 1202/10 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VCB1-1“: parc. č. 732/1, 732/2, 735/1, 735/2, 735/3, 1165/2, 1200/2, 1202/9, 1202/10 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VCC“: parc. č. 709/1, 1202/9 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VCC1“: parc. č. 697, 1202/9 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VD“: parc. č. 660/3, 685/4, 685/6, 1202/7, 1202/9 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VE“: parc. č. st. 1197/1 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VE1“: parc. č. st. 177, 1197/1 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VE2“: parc. č. st. 131/2, 1197/1 v katastrálním území Laškov
Přípojka NN k ČS „VF“: parc. č. 950, 953, 962 v katastrálním území Laškov

Přeložka „K.1.1.“ na stoce „F“: parc. č. 1158 v katastrálním území Laškov
Přeložka „K.1.2.“ na stoce „F“: parc. č. 968, 1158 v katastrálním území Laškov
Přeložka „K2“ na stoce „VE“: parc. č. 1197/1 v katastrálním území Laškov
Přeložka „K3“ na stoce „FA“: parc. č. 1160/1 v katastrálním území Laškov
Přeložka „K4“ na stoce „D“: parc. č. 685/3 v katastrálním území Laškov
Přeložka „V1“ na stoce „F“: parc. č. 1158 v katastrálním území Laškov
Přeložka „V2“ na stoce „VE“: parc. č. 1197/1 v katastrálním území Laškov
Přeložka „V3“ na stoce „FA“: parc. č. 1160/1, 893/3 v katastrálním území Laškov
Přeložka „V4“ na stoce „D“: parc. č. 685/3 v katastrálním území Laškov
Přeložka „V5“ na stoce „DA“: parc. č. 1168, 669/1 v katastrálním území Laškov
Přeložka „V6“ na stoce „C“: parc. č. 710/23, 1166/3 v katastrálním území Laškov
Přeložka „V7“ na stoce „C“: parc. č. 1157/1 v katastrálním území Laškov
Přeložka „P1“ na stoce „VD“: parc. č. 685/3 v katastrálním území Laškov
Přeložka „P2“ na stoce „VD“: parc. č. 1168 v katastrálním území Laškov
Přeložka „SD1“ na stoce „C“: parc. č. 710/23 v katastrálním území Laškov

Příjezdová komunikace k ČOV: parc. č. 194, 1183 v katastrálním území Laškov

Stavba je členěna na objekty a technická a technologická zařízení (dále na podobjekty – viz níže):

SO.01 Čistírna odpadních vod – Laškov
SO.02 Gravitační kanalizace – Laškov
SO.03 Gravitační kanalizace - místní část Kandie
SO.04 Gravitační kanalizace - místní část Dvorek
SO.05 Tlaková kanalizace – Laškov
SO.06 Tlaková kanalizace - místní část Kandia
SO.07 Tlaková kanalizace - místní část Dvorek
SO.08 Čerpací stanice – Laškov
SO.09 Čerpací stanice - místní část Kandie
SO.10 Čerpací stanice - místní část Dvorek
SO.11 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV a ČS – Laškov
SO.12 Rozšíření distribuční sítě a přípojky NN k ČS – místní část Kandia
SO.13 Rozšíření distribuční sítě a přípojky NN k ČS – místní část Dvorek
SO.14 Příjezdová komunikace k ČOV – Laškov
PS.01 ČOV – Laškov
PS.02 ČS – Laškov
PS.03 ČS – místní část Kandia
PS.04 ČS – místní část Dvorek

SO.01 Čistírna odpadních vod – Laškov

SO.01.01 Provozní objekt
SO.01.02 Biologická část ČOV

SO.01.03 Oplocení

SO.01.04 Zpevněné plochy a sadové úpravy

SO.01.05 Prodloužení vodovodní sítě a přípojka vodovodu k ČOV

SO.01.06 Ostatní objekty v areálu ČOV

SO.01.06.01 Trubní vedení

SO.01.06.02 Šachtové objekty

SO.01.06.03 Měrný objekt - Parschallův žlab

SO.01.06.04 Výustní objekt

SO.01.01 Provozní objekt - nově budovaná ČOV bude situována v jihovýchodní části katastru Laškov u silnice II/448 na pozemku parc. č. 194. Projektová dokumentace řeší vybudování nové čistírny odpadních vod v obci Laškov, na kterou budou svedeny splaškové odpadní vody z Laškova, místní části Kandia a Dvorek nově vybudovanou stokovou sítí. Na ČOV bude napojeno výhledově 1650 ekvivalentních obyvatel (včetně místní části Krakovec a obce Pěnčín). ČOV je navržena za účelem čištění splaškových odpadních vod. K tomuto účelu byla navržena mechanicko-biologická technologická linka s nízkou zatížením aktivním procesem s aerobní stabilizací aktivovaného kalu. ČOV bude tvořena provozním objektem a biologickým objektem. Areál ČOV bude zabírat plochu cca 711 m², z toho objekt ČOV bude zabírat plochu cca 267 m² (přístřešek 28 m²).

Součástí provozního objektu bude mechanické předčištění, dmýhárna, velín, šatna a sociální zařízení. Provozní objekt bude vybudován jako jednopodlažní se sedlovou střechou. Krytina bude z betonových tašek. Okna a dveře budou plastová zvukotěsná. Vrata budou ocelová zvukotěsná.

SO.01.02 Biologická část ČOV - navazuje na mechanický stupeň a její půdorys bude obdélníkový. Spodní část bude tvořena železobetonovými nádržemi z vodostavebního betonu. Součástí biologického stupně bude denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž, dosazovací nádrž a kalojem. Voda bude protékat z denitrifikace do nitrifikace a dále do dosazovací nádrže. Odtud budou separované vyčištěné vody odtékat do recipientu a usazený biologický kal do kalojemu. Část kalu bude z dosazovací nádrže čerpána na vtok do ČOV jako vratný kal. Biologická část bude zastřešena sedlovou střechou z betonových tašek. Prostor biologické části ČOV bude dostatečně odvětrán. Kalojem bude zastropen železobetonovou deskou.

Veškeré objekty ČOV budou zakryty. Objekt kalojemu bude zastropen železobetonovou deskou, provozní objekt a biologická část ČOV sedlovou střechou s pálenou krytinou.

SO.01.03 Oplocení - areál ČOV bude oplocen, k oplocení bude použito drátěného pletiva. Oplocení bude upevněno na ocelové sloupky o nadzemní výšce 1,8 m. Mezi rostlým terénem a spodní částí pletiva bude mezera 50 mm. Nad pletivem lze natáhnout ostnatý drát ve dvou řadách. Na horním volném konci budou trubky zaslepeny krycím uzavíracím plechem, který bude na volný konec navařen. V oplocení bude osazena brána šířky 5 m a branka šířky 1 m. Celková délka oplocení, vč. brány a branky je 115 m, rozměry oploceného areálu činí 18 x 39,5 m, přičemž od pozemku parc. č. 1208 je areál ČOV (včetně oplocení) umístěn ve vzdálenosti 17,8 – 19,7 m, od pozemku parc. č. 1183 je areál umístěn ve vzdálenosti 23,7 m a od pozemku parc. č. 1207 je areál umístěn ve vzdálenosti 14,4 – 20,1 m

SO.01.04 Zpevněné plochy a sadové úpravy - uvnitř areálu budou vybudovány obslužné zpevněné komunikace a odstavné plochy cca 246,5 m². Chodníky v areálu ČOV budou zpevněny betonovou zámkovou dlažbou nepojízdnou. Dlažba bude uložena do šterkového lože frakce 4-6 mm.

Po dokončení stavebních prací budou provedeny v areálu ČOV terénní úpravy - cca 214,5 m². Terén kolem areálu ČOV bude upraven, nezepevněné plochy budou zatravněny.

SO.01.05 Prodloužení vodovodní sítě a přípojka vodovodu k ČOV - k areálu ČOV bude prodloužena vodovodní síť. Trasa prodloužení je vedena souběžně s trasou navrhované kanalizace. Délka prodloužení vodovodní sítě k ČOV je 236 m s ukončením ve vodoměrné šachtě, v areálu ČOV. Délka vodovodní přípojky k ČOV je 18 m (od vodoměrné šachty k objektu ČOV).

SO.01.06 Ostatní objekty v areálu ČOV

SO.01.06.01 Trubní vedení - v areálu ČOV bude hlavní stoka přivádějící odpadní vody z obce zaústěna v provozním objektu ČOV, kde budou umístěny česle a lapák písku. Z provozního objektu budou odpadní vody odváděny gravitačně až do biologické části ČOV. Z biologické části budou vyčištěné odpadní vody gravitačně odváděny do recipientu. Pro případ nutnosti odstavení celé ČOV bude navržen gravitační

obtok. Pro případ nutnosti odstavení pouze biologické části ČOV, bude možno vyčistit odpadní vody alespoň na mechanickém stupni ČOV. Celková délka kanalizace v areálu ČOV je 85 m.

V biologické části ČOV bude vybudováno tlakové potrubí, které umožní čerpání vratného kalu z dosazovací nádrže do přítoku (denitrifikace). V kalojemu bude potrubí pro odtažení přebytečného kalu do FEKA vozu, který přepraví stabilizovaný přebytečný kal k dalšímu zpracování. Vzduchové potrubí, které zajistí přívod vzduchu z dmýhárně do nitrifikace a kalojemu, bude mezi provozním objektem a biologickou částí ČOV zavěšeno pod pochůznými lávkami.

SO.01.06.02 Šachtové objekty - v areálu ČOV budou vybudovány šachtové objekty. Vstupní, revizní a spojné šachty jsou navrhovány v místech změny profilu potrubí, materiálu a sklonu potrubí, v místech soutoků a lomových bodech. Šachty jsou navrženy jako prefabrikované, světlého průměru DN 1000 mm. Budou vyskládány z šachetního dna (prefabrikované), skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusů nebo přechodových desek (kde nelze osadit kónusy).

SO.01.06.03 Měrný objekt - Parschallův žlab - pro měření množství vypouštěných odpadních vod bude u areálu ČOV navržen měrný objekt. Bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou, vstup do šachty bude zajištěn stupačkami. Měření množství proteklých odpadních vod bude zajištěno Parshallovým žlabem a ultrazvukovou sondou.

SO.01.06.04 Výustní objekt - objekt je tvořen monolitickým betonem a dlažbou z lomového kamene. V místě zaústění kanalizace do recipientu bude dno zpevněné. Zpevnění bude provedeno buď dlažbou z lomového kamene do betonového lože, nebo záhozem z lomového kamene. Pod podkladním betonem bude štěrkopískový podsyp tl. 250 mm. Objekt bude zaústěn 0,15 m nade dnem toku, pod úhlem 60 stupňů ve směru toku. Proti zpětnému vzdouvání vody, vniku nečistot a živočichů z odvodňovacího příkopu do trubního systému je na stoce „O“ navržena šachta se zpětnou klapkou. Bude navržena jako šachta prefabrikovaná DN 1000 s monolitickým dnem.

Rozšíření distribuční sítě NN a přípojka NN pro ČOV - k areálu ČOV bude rozšířena stávající distribuční síť NN. Délka rozšíření distribuční sítě NN byla měřena od předpokládaného místa napojení na elektrickou síť E.ON (řeší SO.11.01 Rozšíření distribuční sítě NN, přípojka NN k ČOV – viz níže)

PS.01 - ČOV

PS. 01.01 Strojně - technologická část

PS. 01.02 Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)

PS. 01.01 Strojně - technologická část - část provozního souboru řeší armatury, tvarovky a trubní rozvody uvnitř ČOV, dále strojní vybavení a související zařízení

PS. 01.02 Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ) - část prov. souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektu ČOV na dispečink provozovatele

Elektro-technologická část - část provozního souboru řeší vystrojení rozvaděče technologické elektroinstalace ČOV vč. vlastního elektroměru, kabelové rozvody od rozvaděče k ČOV, vnitřní rozvody a instalace uvnitř objektů.

SO.02 Gravitační kanalizace - Laškov

SO.02.01 Stoky gravitační kanalizace

SO.02.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) - zárodky

SO.02.03 Opravy narušených povrchů po výkopech - krajská komunikace

SO.02.04 Opravy narušených povrchů po výkopech - místní komunikace

SO.02.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

S0.03 Gravitační kanalizace - místní část Kandie

SO.03.01 Stoky gravitační kanalizace

- SO.03.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) - zárodky
- SO.03.03 Opravy narušených povrchů po výkopech - krajská komunikace
- SO.03.04 Opravy narušených povrchů po výkopech - místní komunikace
- SO.03.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech
- SO.03.06 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek
- SO.03.07 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek
- SO.03.08 Přeložky sdělovacího vedení
- SO.03.09 Statické zajištění (budovy, objekty)

S0.04 Gravitační kanalizace - místní část Dvorek

- SO.04.01 Stoky gravitační kanalizace
- SO.04.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) - zárodky
- SO.04.03 Opravy narušených povrchů po výkopech - krajská komunikace
- SO.04.04 Opravy narušených povrchů po výkopech - místní komunikace
- SO.04.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech
- SO.04.06 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek
- SO.04.07 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek
- SO.04.08 Zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu, připojení přípojek
- SO.04.09 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN)

SO.02 – SO.04 – gravitační kanalizace - řešené lokality lze z větší části odkanalizovat gravitační stokovou sítí. Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody.

V intravilánu jsou stoky trasovány v prostoru krajských i místních komunikací, nezpevněných, zatravněných ploch obce a místy jsou vedeny v pozemcích soukromých vlastníků.

Součástí těchto stavebních objektů jsou také zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek, které jsou napojeny do navrhovaných stok gravitační kanalizace.

Výstavba kanalizace je navržena otevřeným výkopem v pažené rýze se svislými stěnami. V některých částech je navrženo uložení pomocí bezvýkopové technologie (příčné křížení krajské komunikace, vodotečí), trasy byly navrženy tak, aby byl minimalizován kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi. V některých stísněných lokalitách, také vlivem polohy stáv. inženýrských sítí, nebylo možné se vyhnout přeložkám inženýrských sítí (jejich průběh je v některých místech nezjistitelný).

Stoky gravitační kanalizace - SO.02.01, SO.03.01, SO.04.01

a) Trubní vedení na gravitační kanalizaci

Splašková kanalizace navržena jako gravitační z plnostěnného materiálu potrubí s třívrstvou stavbou stěny bez pěnového vylehčení.

Gravitační kanalizace DN 300 – Laškov

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	DN [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	A	10,0	393,5	0,0	192,5	596,0	300
2	B	0,0	667,5	52,0	185,0	904,5	300
3	BC	7,0	171,0	62,0	117,0	357,0	300
	Celkem [m]	17,0	1 232,0	114,0	494,5	1 857,5	

Gravitační kanalizace DN 250 – Laškov

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	DN [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	BA	0,0	0,0	136,5	94,0	230,5	250
2	BB	0,0	156,5	0,0	0,0	156,5	250
3	BB-1	0,0	3,0	100,5	0,0	103,5	250
4	BC1	5,0	0,0	0,0	9,0	14,0	250
5	BD	0,0	2,0	35,0	0,0	37,0	250
7	BE	0,0	2,0	44,0	2,0	48,0	250
8	BF	0,0	2,0	46,5	40,0	88,5	250
9	BG	0,0	2,0	67,5	0,0	69,5	250
	Celkem [m]	5,0	167,5	430,0	145,0	747,5	

Gravitační kanalizace DN 300 - místní část Kandie, stoka „C, část 1“

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	DN [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	C	0,0	337,5	0,0	42,0	379,5	300
	Celkem [m]	0,0	337,5	0,0	42,0	379,5	

Gravitační kanalizace DN 250 - místní část Kandie

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	DN [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	CA	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	250
2	CB	0,0	290,5	0,0	0,0	290,5	250
3	CC	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0	250
4	D	5,0	0,0	197,5	51,5	254,0	250
5	DA	0,0	0,0	30,0	156,0	186,0	250
6	DB	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	250
	Celkem [m]	5,0	290,5	277,5	253,5	826,5	

Gravitační kanalizace DN 300 – propoj mezi místní částí Kandie – Dvůrek, stoka „C, část 2“

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	DN [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	C	3,0	0,0	0,0	300,5	303,5	300
	Celkem [m]	3,0	0,0	0,0	300,5	303,5	

Gravitační kanalizace DN 300 - místní část Dvůrek, stoka „C, část 3“

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	DN [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	C	3,5	291,0	25,0	194,5	514,0	300
	Celkem [m]	3,5	291,0	25,0	194,5	514,0	

Gravitační kanalizace DN 250 - místní část Dvorek

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	DN [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	F	0,0	0,0	109,5	79,0	188,5	250
2	FA	0,0	0,0	92,5	106,0	198,5	250
3	FB	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5	250
4	E	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	250
5	EA	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	250
Celkem [m]		0,0	0,0	202,0	255,5	457,5	

Celková délka gravitační kanalizace v obci Laškov a místních částech Kandia a Dvorek bez rozlišení dimenze je **5.086 m**. V délce není zahrnuta délka kanalizace v areálu ČOV.

b) Revizní šachty na gravitační kanalizaci

Vstupní, revizní a spojné šachty jsou navrhovány v místech změny profilu potrubí, materiálu a sklonu potrubí, v místech soutoků. Přednostně jsou navrhovány betonové šachty prefabrikované, v místech napojení navrhované kanalizace na kanal. stávající – s monolitickým dnem.

Plastové šachty jsou navrhovány v zastavěném území tam, kde je již vybudován vodovod, plynovod či jiné inženýrské sítě. Pro stavbu betonových šachet by nezbýval dostatek prostoru, přeložka stávajících inženýrských sítí by tak byla ekonomicky neúnosná.

Budou realizovány betonové šachty DN 1000 mm, DN 1500 mm, plastové šachty, spadištní šachty, šachty se zaústěním výtlačku, akumulací šachty.

Kanalizační přípojky na veřejném prostranství – zárodky - SO.02.02, SO.03.02, SO04.02

V rámci stavby jsou řešeny rovněž zárodky kanalizačních přípojek vedených v trase komunikací (na veřejném prostranství). Domovní přípojky a tvarovky domovních přípojek jsou navrženy z materiálu, dle kterého je stoka, do které se kanalizační přípojky napojují. Profil kanalizačních přípojek se předpokládá DN 150 (DN 200) - bude upřesněn po zpracování projektu přípojek. Tam, kde na výstavbu zárodku kanalizační přípojky nebude bezprostředně navazovat výstavba domovní části přípojky, je na koncovou část zárodku nutno osadit zátku hrdla, nebo zátku k uzavření hladkého konce roury. Zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek budou provedeny současně s výstavbou kanalizační stoky a to min. 1 m za krajnicí vozovky. Křížení s krajskou komunikací bude provedeno protlakem nebo překopem, dle místních a geologických podmínek. Celková délka kanalizačních přípojek na veřejném prostranství je 1279 m.

SO.05 Tlaková kanalizace - Laškov

SO.05.01 Stoky tlakové kanalizace

SO.05.02 Opravy narušených povrchů po výkopech - krajská komunikace

SO.05.03 Opravy narušených povrchů po výkopech - místní komunikace

SO.05.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

SO.06 Tlaková kanalizace - místní část Kandia

SO.06.01 Stoky tlakové kanalizace

SO.06.02 Opravy narušených povrchů po výkopech - krajská komunikace

SO.06.03 Opravy narušených povrchů po výkopech - místní komunikace

SO.06.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

SO.06.05 Přeložky STL plynovodu, přepojení přípojek

SO.06.06 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN)

SO.07 Tlaková kanalizace - místní část Dvorek

SO.07.01 Stoky tlakové kanalizace

SO.07.02 Opravy narušených povrchů po výkopech - krajská komunikace

SO.07.03 Opravy narušených povrchů po výkopech - místní komunikace

SO.07.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

SO.07.05 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek

SO.07.06 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek

SO.07.07 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN)

SO. 05 - SO.07 – tlaková kanalizace - v intravilánu se na stokové síti nachází lokality, které nelze gravitačně odkanalizovat. Z tohoto důvodu je uvažováno s vybudováním čerpacích stanic. Ty budou na gravitační stokovou síť napojeny tlakovými stokami. Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody.

Tlakové stoky jsou vedeny v krajských i místních komunikacích, v nezpevněných plochách, v zahradách soukromých vlastníků. Vzhledem ke konfiguraci terénu je i propojení místních částí částečně navrženo tlakovými stokami.

Stoky tlakové kanalizace - SO.05.01, SO.06.01, SO.07.01

a) Trubní vedení na tlakové kanalizaci

Tlakové stoky jsou navrženy z trubního materiálu, De 90 mm, De 110 mm, De 125 mm, mm PE 100⁺ - RC SDR 17, SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10 a PN 16.

Nad obsyp trubního materiálu bude položena výstražná fólie, vedle potrubí bude na podsypovou vrstvu položen identifikační vodič. V lomových bodech, nebo ve vzdálenosti max. 50 m a v místech křížení se stáv. inženýrskými sítěmi budou osazeny podzemní vytyčovací zařízení, tzv. markery.

Na kanalizačních řadech při změně výškových a směrových poměrů budou použity přednostně elektrotvarovky z PE potrubí. Lze použít i litinové tvarovky v provedení pro odpadní vodu. Spoje na kanalizačních řadech projektant navrhuje elektro svařováním prostřednictvím vhodných elektrotvarovek a elektrospojek.

Tlaková kanalizace De 125 – Laškov

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VB	0,0	179,5	0,0	3,5	183,0	125
	Celkem [m]	0,0	179,5	0,0	3,5	183,0	

Tlaková kanalizace De 90 – Laškov

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VA1	0,0	1,5	0,0	31,5	33,0	90
2	VB1	0,0	1,5	0,0	14,0	15,5	90
	Celkem [m]	0,0	3,0	0,0	45,5	48,5	

Tlaková kanalizace De 125 – propoj mezi místní části Kandie – Laškov

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VC	35,0	0,0	0,0	355,5	390,5	125
	Celkem [m]	35,0	0,0	0,0	355,5	390,5	

Tlaková kanalizace De 125 – část propoje z Pěčína

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	PROPOJ	0,0	476,5	0,0	62,0	538,5	125
	Celkem [m]	0,0	476,5	0,0	62,0	538,5	

Tlaková kanalizace De 110 - místní část Kandie

i	Stoka, ČS	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VD	11,0	0,0	95,0	16,0	122,0	110
	Celkem [m]	11,0	0,0	95,0	16,0	122,0	

Tlaková kanalizace De 90 - místní část Kandie

i	Stoka, ČS	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VCB1	7,0	0,0	0,0	72,0	79,0	90
2	VCB1-1	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	90
3	VC1	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	90
4	VCC	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5	90
5	VCC1	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5	90
Celkem [m]		7,0	0,0	0,0	274,0	281,0	

Tlaková kanalizace De 125 - místní část Dvorek

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VF	0,0	0,0	5,0	489,0	494,0	125
Celkem [m]		0,0	0,0	5,0	489,0	494,0	

Tlaková kanalizace De 110 - místní část Dvorek

i	Stoka, ČS	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VE	3,0	0,0	75,5	35,0	113,5	110
Celkem [m]		3,0	0,0	75,5	35,0	113,5	

Tlaková kanalizace De 90 - místní část Dvorek

i	Stoka	Druh povrchu				Délka [m]	De [mm]
		KKP	KK	MK	NP		
1	VE1	0,0	0,0	2,0	5,0	7,0	90
2	VE2	0,0	0,0	1,0	5,0	6,0	90
3	VC2	3,5	0,0	0,0	16,0	19,5	90
4	VC3	2,5	0,0	0,0	20,0	22,5	90
Celkem [m]		6,0	0,0	3,0	46,0	55,0	

Celková délka tlakové splaškové kanalizace bez rozlišení dimenze je 2.226 m.

b) Šachty a objekty na tlakové kanalizaci

Čistící vstupy, vypouštěcí šachty - čištění tlakových kanalizací bude realizováno buď z čerpacích šachet, resp. ze šachet, do nichž se tlakové úseky zaústí, nebo z čistících vstupů (čistící šachty), které budou osazeny na tlakové síti max. po 200 – 250 m v přímých úsecích a dále v nejnižších místech nivelety, resp. ve spojných uzlech či v lomových bodech stokové sítě. Navrhují se jako prefabrikované šachty. Úseky tlakové kanalizace budou čištěny tlakovou vodou nebo tlakovým vzduchem. Umístění čistících vstupů, resp. vypouštěcích šachet, bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Vzdušňíkové šachty - jsou navrženy na výtlacích v nejvyšších místech nivelety. Jejich vystrojení umožňuje odvětrání a zavzdušnění, čištění výtlaku. Navrhují se jako prefabrikované šachty. Šachta musí být odvětrána.

Spojné šachty - jsou navrženy na výtlacích, umísťovány jsou ve spojných uzlech tlakové kanalizace (TK), u významných lomů na TK (lomy s úhly 90° až 135°). Jejich vystrojení umožňuje, čištění výtlaku, v případě osazení vzdušňíkového ventilu i zavzdušnění / odvětrání.

Zaústění TSS do GSS (gravitační stoková síť) - navržené tlakové stoky budou zaústěny do revizních šachet gravitační kanalizace. V dotčené revizní šachtě bude v místě vyústění tlakové kanalizace osazena tlumící stěna, resp. bude výtlak zakončen kolenem směřovaným do dna kanalizační šachty. Tato opatření umožní snížit kinetickou energii čerpané odpadní vody. Pro zajištění možnosti čištění z revizních šachet,

resp. z čerpacích stanic musí být na tlakovém potrubí osazeny koncové tvarovky, které umožní napojení hadic čistících vozů.

c) **Armatury na tlakové kanalizaci**

Uzavírací a jiné armatury budou v provedení na odpadní vody. Tělo armatur bude z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou podle GSK, pokud není v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů uvedeno jinak. Armatury budou mít stejné DN jako potrubí, na které jsou namontované. Na trase tlakové kanalizace budou navrženy armatury jako jsou šoupátka, zpětné klapky, proplachovací soupravy – funkce kalníku, automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily, zemní soupravy teleskopické, poklopy – šoupátkové, hydrantové.

Použití armatur na tlakové kanalizaci bude podrobně řešeno v dalším stupni PD, jehož součástí bude specifikace navržených armatur.

Opravy narušených povrchů po výkopech - SO.02.03, SO.02.04, SO.02.05, SO.03.03, SO.03.04, SO.03.05, SO.04.03, SO.04.04, SO.04.05, SO.05.02, SO.05.03, SO.05.04, SO.06.02, SO.06.03, SO.06.04, SO.07.02, SO.07.03, SO.07.04

- Krajské komunikace – dojde k podélným zásahům gravitační a tlakové kanalizace do krajské komunikace, součástí dokumentace jsou následné opravy po výkopech, detailní rozsah oprav konstrukčních vrstev komunikace a obnovy horního krytu vozovky bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.

V příčném i podélném směru bude zachováno původní řešení. Odvodnění vozovky zůstane stávající. Komunikace bude opravena do původního výškového stavu.

- Místní komunikace – dojde k podélným zásahům gravitační a tlakové kanalizace do místní komunikace, součástí dokumentace jsou následné opravy po výkopech, detailní rozsah oprav konstrukčních vrstev komunikace a obnovy horního krytu vozovky bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. V příčném i podélném směru bude zachováno původní řešení. Odvodnění vozovky zůstane stávající. Komunikace bude opravena do původního výškového stavu.

- Ostatní povrchy - zpevněné plochy a chodníky budou uvedeny do původního stavu.

Přeložky vodovodu, připojení přípojek - SO.03.06, SO.04.06, SO.07.05 - vzhledem ke stísněným poměrům v některých lokalitách a také vlivem polohy stávajících inženýrských sítí je uvažováno s přeložkami vodovodu. Stávající vodovodní přípojky, které jsou napojeny na stávající řad v místech navrhovaných přeložek, budou přepojeny. Týká se to lokalit v místech uložení navržených stok „D“, „DA“, „C“, „F“, „FA“, „VE“.

místní část Kandie:

- v místě uložení stoky „D“ - délka přeložky (PřV 4) cca 22,0 m

- v místě uložení stoky „DA“ - délka přeložky (PřV 5) cca 24,0 m

- v místě uložení stoky „C“ - délka přeložky (PřV 6) cca 30,0 m

místní část Dvůrek:

- v místě uložení stoky „F“ - délka přeložky (PřV 1) cca 120,0 m

- v místě uložení stoky „VE“ - délka přeložky (PřV 2) cca 67,0 m

- v místě uložení stoky „FA“ - délka přeložky (PřV 3) cca 59,0 m

- v místě uložení stoky „C“ - délka přeložky (PřV 7) cca 24,0 m

Potrubí přeložek vodovodních zásobovacích řadů a přepojovaných vodovodních přípojek je navrženo z polyetylénu PE100+ SDR 17 s ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10. Úseky směrových přeložek vodovodního potrubí budou uloženy tak, aby byl dodržen alespoň minimální sklon 3 ‰.

Přeložky stávající kanalizace, připojení přípojek - SO.03.07, SO.04.07, SO.07.06 - jedná se o stávající jednotnou kanalizaci. Po vybudování splaškové kanalizace bude zkolaudována na dešťovou kanalizaci. Vzhledem ke stísněným poměrům v některých lokalitách a také vlivem polohy stávajících inženýrských sítí je uvažováno s přeložkami stávající kanalizace. Stávající kanalizační přípojky, které jsou napojeny na stáv. stoku v místech navrhovaných přeložek, budou přepojeny. Týká se to lokalit v místech uložení navržených gravitačních stok „F“, „FA“, „VE“, „D“.

místní část Dvůrek:

- v místě uložení stoky „F“ - délka přeložky (PřK 1.1, PřK 1.2) cca 70,0 m

- v místě uložení stoky „VE“ - délka přeložky (PřK 2) cca 33,0 m

- v místě uložení stoky „FA“ - délka přeložky (PřK 3) cca 33,0 m
- v místě uložení stoky „F“ - délka rekonstrukce cca 62,0 m

místní část Kandia:

- v místě uložení stoky „D“ - délka přeložky (PřK 4) cca 17,0 m

Jako materiál přeložek je navrženo plastové potrubí. Šachty betonové nebo plastové (dle prostorových podmínek). Stávající kanalizační úseky, které přestanou být funkční, budou vybourány včetně šachet. Mimo prováděné výkopy budou stávající nefunkční stoky zality popílkocementovou suspenzí (vč. stávajících šachet). Před započítím těchto prací bude tedy provedeno odstranění poklopu, vybourání přechodového konusu. Po zaplnění šachty bude proveden hutněný zpětný zásyp a povrch nad šachtou bude upraven v souladu s okolím. Vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skládku. Stávající dešťové vpusti budou zrušeny. Pro nedostatek prostoru nejsou navrženy nové dešťové vpusti, z tohoto důvodu budou na revizních šachtách umístěny poklopy s vtokovou mříží. Pro zachycení splavených nečistot bude pod poklopem s mříží osazen kalový koš.

SO.03.08 Přeložky sdělovacího vedení - vzhledem ke stísněným poměrům a vlivem polohy stávajících inženýrských sítí je řešena přeložka sdělovacího vedení, v lokalitě uložení navržené gravitační stoky „C“, v místě navržené ČS VC.

místní část Kandia:

- v místě uložení stoky „C“ - délka přeložky (PřSd 1) cca 28,0 m

SO.04.08 Zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu, připojení přípojek - jedná se o stávající odvodňovací příkop v místní části Laškova - Dvorku, v lokalitě navržené „ČS VF“, do kterého jsou zaústěny odpadní vody ze Dvorku a dále jsou otevřenou meliorační stokou odvedeny do Přemyslovského potoka. Zde bude položeno potrubí v souběhu s navrženými stokami „F“, „FA“ a „FB“ a zaústěno do otevřené meliorační stoky. Ta bude pročištěna a vyspádována ve směru k zaústění do Přemyslovského potoka. Stávající kanalizační přípojky, které jsou zaústěny do odvodňovacího příkopu, budou přepojeny.

Délka zatrubnění je cca 100 m. Jako materiál je navrženo betonové potrubí, šachty betonové.

SO.06.05 Přeložky STL plynovodu, připojení přípojek - vzhledem ke stísněným poměrům a vlivem polohy stávajících inženýrských sítí je uvažováno s přeložkami plynovodu. Stávající přípojky plynovodu, které jsou napojeny na stávající plynovod v místě navrhované přeložky, budou přepojeny. Týká se to lokality v místě uložení navržené tlakové stoky „VD“.

místní část Kandia:

- v místě uložení stoky „VD“ - délka přeložek (PřP 1, PřP 2) cca 37,5 m

Potrubí přeložek plynovodu a přepojovaných vodovodních přípojek je navrženo z polyetylenu PE100+ SDR 17, resp. 11 PE100 (tlaková řada do 0,4 MPa). Plynovod ve výkopu bude kladen ve směru sklonu terénu.

Dále bude plynovodní potrubí z důvodu nedostatečné vodorovné vzdálenosti od navržené kanalizace opatřeno ochrannou celistvou trubkou. Plynovod bude rozpojen, chránička bude nasunuta na plynovod, vystředěna pomocí kluzných objímek. Na obou koncích ochranné trubky budou osazeny plynotěsné manžety. Jedná se o lokalitu v Laškově, v místě navržené stoky „BB-1“.

Statické zajištění - SO.03.09, SO.04.09, SO.06.06, SO.07.07

- V rámci stavby stokové sítě je navrženo statické zajištění některých budov v průběhu stavebních prací. Jedná se o budovy a objekty v místní části Dvorek v úseku navržených stok - „F“ (č.p. 29), stoky „FA“ (přístavek u č.p. 10), stoky „VE“ (přístavek u č.p. 7). V místní části Kandia, v úseku navržených stok - „D“ (zemědělské stavení u č.p. 12, přístavek u č.p. 14), „VCC1“ (č.p. 22). Statické zajištění bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

- V rámci stavby stokové sítě je navržena v Laškově 1x přeložka sloupu veřejného rozhlasu u navržené ČS VB. Dále v lokalitách se stísněnými prostory statické zajištění sloupů NN. Jedná se o lokality v místní části Dvorek, v místě navržených stok „F“, „FA“, „VE“. V místní části Kandia, v místě navržené stoky „VCC1“. Jedná se o zajištění dřevěných, nebo železobetonových sloupů se základovou patkou, které jsou obnaženy výkopovými pracemi, nebo je v takové míře porušen zemní masív v okolí jejich základů, že může být narušena již stabilita sloupů.

Stávající základová konstrukce sloupu bude půdorysně identifikována a zejména budou identifikovány veškeré inženýrské sítě v zájmovém území a případně vyvěšeny nebo odpojeny.

SO.8 Čerpací stanice - Laškov

SO.8.01 Čerpací stanice ČS VB

SO.8.02 Čerpací stanice ČS VA1

SO.8.03 Čerpací stanice ČS VB1

SO.9 Čerpací stanice - místní část Kandie

SO.9.01 Čerpací stanice ČS VC

SO.9.02 Čerpací stanice ČS VD

SO.9.03 Čerpací stanice ČS VC1

SO.9.04 Čerpací stanice ČS VCB1

SO.9.05 Čerpací stanice ČS VCB1-1

SO.9.06 Čerpací stanice ČS VCC1

SO.9.07 Čerpací stanice ČS VCC1-1

SO.10 Čerpací stanice - místní část Dvorek

SO.10.01 Čerpací stanice ČS VF

SO.10.02 Čerpací stanice ČS VE

SO.10.03 Čerpací stanice ČS VC2

SO.10.04 Čerpací stanice ČS VC3

SO.10.05 Čerpací stanice ČS VE1

SO.10.06 Čerpací stanice ČS VE2

SO.08 - SO.10 - v rámci stavebních objektů je navrženo vybudování 16 x novostaveb podzemních čerpacích stanic (ČS) odpadních vod vč. souvisejících objektů a konstrukcí. Z toho 3 ČS v Laškově, 7 ČS v Kandii a 6 ČS ve Dvorku,

- **Čerpací stanice (1-2 RD)** - na stokové síti jsou navrženy 2 čerpací stanice v Laškově – ČS VA1, ČS VB1, 5 čerpacích stanic v místní části Kandia – ČS VC1, ČS VCB1, ČS VCB1-1, ČS VCC, ČS VCC1, 4 čerpacích stanic v místní části Dvorek – ČS VC2, ČS VC3, ČS VE1, ČS VE2 (na tyto ČS nebudou napojovány objekty občanské vybavenosti). Jedná se o podzemní objekt s koncepčním řešením se separací pevných látek, tzn. čerpací technika umístěna v suché jímce. Čerpací šachta bude kruhová ze železobetonových prefabrikovaných dílců z vodostavebního betonu. Podzemní část šachty je tvořena nádrží, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Nádrž bude zakryta stropním víkem. Systém suchého zařízení čerpací stanice s uzavřenou provozní nádrží v kovovém provedení se systémem sběračů pevných látek s oddělovacími klapkami, jištění proti ucpání. V systému čerpání osazeno jedno odstředivé čerpadlo. Podrobnější návrh jednotlivých čerpacích šachet bude proveden v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Ve stropním víku bude jeden otvor. Tento otvor bude navržen tak, aby umožňoval jak vstup do šachty, tak montáž a údržbu čerpací techniky. Poklop bude uzamykatelný. Šachta bude odvětrávána prostřednictvím větrací hlavice (větrací potrubí z šachty a z provozní nádrže). V čerpací šachtě bude osazeno jedno čerpadlo (1+0). Rezervní čerpadlo bude mít provozovatel uskladněno na skladu.

- **Čerpací stanice (3-10 RD)** - na stokové síti je navržena 1 čerpací stanice v místní části Dvorek - ČS VE. Na čerpací stanici budou napojovány především rodinné domy. Jedná se o podzemní objekt s koncepčním řešením se separací pevných látek, tzn. čerpací technika umístěna v suché jímce. Čerpací šachta bude kruhová ze železobetonových prefabrikovaných dílců z vodostavebního betonu. Podzemní část šachty je tvořena nádrží, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Nádrž bude zakryta stropním víkem. Systém suchého zařízení čerpací stanice s uzavřenou provozní nádrží v kovovém provedení se systémem sběračů pevných látek s oddělovacími klapkami, jištění proti ucpání. V systému čerpání osazeno jedno odstředivé čerpadlo.

Podrobnější návrh jednotlivých čerpacích šachet bude proveden v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Ve stropním víku bude jeden otvor. Tento otvor bude navržen tak, aby umožňoval jak vstup do šachty, tak montáž a údržbu čerpací techniky. Poklop bude uzamykatelný. Šachta bude odvětrávána prostřednictvím větrací hlavice (větrací potrubí z šachty a z provozní nádrže). V čerpací šachtě bude osazeno jedno čerpadlo (1+0). Rezervní čerpadlo bude mít provozovatel uskladněno na skladu.

- **Čerpací stanice (11-100 RD, nad 100 RD)** - na stokové síti je navržena 1 čerpací stanice v Laškově – ČS VB (nad 100 RD), 2 čerpací stanice v místní části Kandia – ČS VC, ČS VD (11-100 RD), 1 čerpací stanice v místní části Dvorek – ČS VF (11-100 RD). Na velmi velké ČS budou napojovány místní části obcí od cca 100 rodinných domů a nemovitostí, resp. celé obce, vč. objektů občanské vybavenosti

(hotely, restaurace, sportovní kluby, často využívané kulturní domy, základní školy atp.), resp. významný průmysl. Čerpací šachta bude kruhová nebo čtvercová ze železobetonových prefabrikovaných dílců z vodostavebního betonu. Podzemní část šachty je tvořena nádrží, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Nádrž bude zakryta stropním víkem. Systém suchého zařízení čerpací stanice s uzavřenou provozní nádrží v kovovém provedení se systémem sběračů pevných látek s oddělovacími klapkami, jištění proti ucpání. V systému čerpání osazena dvě odstředivá čerpadla se střídavým provozem. Podrobnější návrh jednotlivých čerpacích šachet bude proveden v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Ve stropním víku bude jeden otvor. Tento otvor bude navržen tak, aby umožňoval jak vstup do šachty, tak montáž a údržbu čerpací techniky. Poklop bude uzamykatelný. Šachta bude odvětrána prostřednictvím větrací hlavice (větrací potrubí z šachty a z provozní nádrže). V čerpací šachtě budou osazeny 2 čerpadla (1+1).

SO.11 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV a ČS - Laškov

SO.11.01 RDS NN, přípojka NN k ČOV

SO.11.02 RDS NN a přípojka NN k ČS VB

SO.11.03 RDS NN a přípojka NN k ČS VA1

SO.11.04 RDS NN a přípojka NN k ČS VB1

SO.12 Rozšíření distribuční sítě a přípojky NN k ČS - místní část Kandia

SO.12.01 RDS NN a přípojka NN k ČS VC

SO.12.02 RDS NN a přípojka NN k ČS YD

SO.12.03 RDS NN a přípojka NN k VC1

SO.12.04 RDS NN a přípojka NN k VCB1

SO.12.05 RDS NN a přípojka NN k VCB1-1

SO.12.06 RDS NN a přípojka NN k VCC1

SO.12.07 RDS NN a přípojka NN k VCC1-1

SO.13 Rozšíření distribuční sítě a přípojky NN k ČS - místní část Dvůrek

SO.13.01 RDS NN a přípojka NN k ČS VF

SO.13.02 RDS NN a přípojka NN k ČS VE

SO.13.03 RDS NN a přípojka NN k ČS VC2

SO.13.04 RDS NN a přípojka NN k ČS VC3

SO.13.05 RDS NN a přípojka NN k ČS VE1

SO.13.06 RDS NN a přípojka NN k ČS VE2

***SO.11 - SO.13** - čerpací stanice odpadních vod budou napojeny na energetickou síť společnosti E.ON Distribuce a.s., v rámci výstavby stokové sítě v řešených obcích budou zřízeny přípojky NN k ČS a k ČOV, příp. rozšířena distribuční síť, uvedené stavební objekty budou řešeny samostatně provozovatelem distribuční soustavy - společností E.ON Distribuce a.s.*

SO.14 Příjezdová komunikace k ČOV - Laškov

Bude vybudována příjezdová zpevněná komunikace, která umožní příjezd obslužných strojů a cisteren pro odvoz přebytečného kalu, resp. dovoz odpadních vod ze žump a septiků. Plocha komunikace činí cca 316 m², délka 43,55 m, šířka vozovky 5 m (a 0,5 m širokými nezpevněnými krajnicemi), příčný sklon komunikace je 2 %. Napojení na krajskou komunikaci II/448 je řešeno samostatným sjezdem v šíři 5 m, se zaoblením okrajů 6 m, tj. celková šířka 17 m. Krypt je z asfaltového betonu. Dešťové vody z komunikace budou odtékat na okolní terén. Pro zajištění rozhledových poměrů bude před výjezdem osazeno silniční zrcadlo.

PS.01 ČOV - Laškov (viz výše v textu, u SO.01 Čistírna odpadních vod – Laškov)

PS.02 ČS - Laškov

PS. 02.01 Strojně - technologická část

PS. 02.02 Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)

PS.03 ČS - místní část Kandia

PS. 03.01 Strojně - technologická část

PS. 03.02 Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)

PS.04 ČS - místní část Dvůrek

PS. 04.01 Strojně - technologická část

PS. 04.02 Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)

PS.02 - PS.04

Strojně-technologická část - část provozního souboru řeší armatury, tvarovky a trubní rozvody uvnitř ČS. Dále strojní vybavení a související zařízení. U ČS je vystrojení navrženo zejména dle čerpaného množství v závislosti na dopravní výšce.

Měření a regulace - oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektů ČS na dispečink provozovatele.

Elektro-technologická část - uvedená část provozního souboru řeší vystrojení rozvaděče technologické elektroinstalace jednotlivých ČS vč. vlastního elektroměru, kabelové rozvody od rozvaděče k ČS, vnitřní rozvody a instalace uvnitř objektů.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vlivem stavby budou dotčené pozemky v k. ú. Laškov, uvedené výše ve výrokové části rozhodnutí. Se všemi vlastníky byly uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti či nájemní smlouva (v případě zvláštního užívání pro silnici)

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby autorizoval Ing. Pavel Kocūr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1005638.
2. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zamýšlené zemní práce je třeba oznámit s předstihem Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, resp. oprávněné organizaci, v daném případě Muzeum Prostějovska v Prostějově nebo Ústavu archeologické památkové péče, pracoviště Prostějov, a umožnit jim případně provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
3. Do vydání stavebního povolení bude vydáno rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nutno dodržet podmínky dotčených orgánů:
vodoprávního úřadu odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, uvedené v závazném stanovisku podle § 17 odst. 2 vodního zákona, SpZn.: OŽP/3408/2017/40, ze dne 25.10. 2017

1. Stavební a dopravní mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.

2. Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládány na břehové hrany a do průtočného profilu koryta toku. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.

3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, znečištění povrchových vod, poškození břehů nebo břehových porostů.

4. Případný zásah do břehového porostu bude odsouhlasen a vyznačen ve spolupráci se správcem toku. Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou u případného zásahu uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).

5. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření přímému správci dotčených vodních toků a správci povodí.

orgánu ochrany ZPF odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, uvedené ve vyjádření SpZn.: OŽP/3202/2017/tom, ze dne 10.10.2017, podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu trasy předmětné stavby ČOV a stokové sítě,

1. Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zem. půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu. V případě nesplnění této podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zem. půdního fondu, za který bude vedeno správní řízení v souladu s ustanovením zákona dle části IX - Správní delikty.
2. Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze zem. půdního fondu za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
3. Trasou budou dotčeny parcely náležející do ZPF v k. ú. Laškov p. č. KN 28, 97/2, 106/3, 106/5, 171/4, 171/27, 171/67, 171/75, 171/76, 171/78, 194, 206/8, 210/7, 212/2, 405, 428/2, 428/4, 428/6, 527/2, 532/31, 532/40, 580, 581/3, 582, 585/2, 585/3, 585/4, 660/3, 668/2, 669/1, 682/5, 682/10, 685/4, 700, 701, 709/1, 710/2, 710/36, 732/1, 732/2, 749/1, 759/1, 760/1, 760/2, 763, 796, 808, 811/2, 888/8, 889/12, 889/13, 893/3, 896/1, 896/2, 897/1, 899/9, 899/12, 944, 945, 947, 950, 953, 962, 963, 964, 967, 968, 1162, 1165/2, 1200/2, 1370.
4. Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
5. Při provádění výkopových prací na zem. pozemcích bude provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.
6. Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Práce budou prováděny tak, aby na zem. půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.
8. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
9. Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.
10. Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.

orgánu odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, uvedené ve vyjádření SpZn.: OŽP/2981/2017/Bla/1769, ze dne 18.9.2017:

- S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy,
- Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby,
- Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
- Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný),
- Při závěrečném řízení budou předloženy doklady o předání odpadů oprávněným osobám. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

orgánu ochrany ovzduší odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova dané v závazném stanovisku SpZn.: OŽP/2980/2017/Bla/1769, ze dne 18.9.2017:

- Budou plněny povinnosti provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona (§ 17 zákona č. 201 /2012 Sb., o ochraně ovzduší).
- Kapacita, technické a technologické parametry zdroje znečišťování ovzduší a procesy na něm probíhající, budou při realizaci záměru dodrženy ve shodě s dokumentací předloženou v tomto řízení.
- Případné další změny technologických zařízení zdroje znečišťování ovzduší při realizaci záměru nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
- Za účelem snížení emisí znečišťujících látek využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. zakrytím jímek, provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.
- O vydání závazného stanoviska bude třeba požádat i k provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2.

orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova dané v závazném stanovisku SpZn.: OŽP/3054/2017/2223, ze dne 26.9.2017, podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Šumice a jejího bezejmenného pravostranného a levostranného přítoku na pozemku parc. č. 1205/2, 1208, 1207, 1171, 1202/9 v k. ú. Laškov při akci "Obec Laškov ČOV a stoková síť":

1. během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku,
2. používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případ. úkapů či úniků ropných látek,
3. závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku,
4. práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných vodních živočichů,
5. případné odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny v období od 1.10. do 31.3., nejpozději do 31.3.2020,
6. v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou rány začistěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky,
7. břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovňány a osety travním semenem.

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, uvedené v souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF OŽP/3184/2017/tom, ze dne 10.10.2017, dle ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu ČOV a stokové sítě, na pozemku parc. č. 194 v k. ú. Laškov, výměra z KN 9799 m², druh orná půda, účel vodní hospodářství, výměra vynětí 2 950 m², vynětí - trvale, sazba - 0 Kč, ochrana - I. třída ochrany, odvod - 0 Kč, BPEJ 55600, základní cena 10,70 Kč, základní sazba - 0 Kč,

1. V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona orgán ochrany ZPF stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF:

- a) Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
- b) Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením výše uvedené stavby provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 30 cm.
- c) Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem zemědělského využití na pozemku p.č. 194 v k.ú. Laškov v množství 885 m³.
- d) Rozprostření kulturních vrstev půdy bude dokončeno nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- e) O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.

2. Žadatel je dále povinen:

- a) do 7 pracovních dnu oznámit nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů orgánu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona, je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl. předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí. Magistrát v souladu s ustanovením § 3b odst. 4 zákona zaeviduje vydané rozhodnutí i se souhlasem k odnětí ze ZPF do elektronické aplikace.
- b) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
- c) Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Nesplnění těchto povinností je přestupkem v souladu s ustanovením zákona části IX - Přestupky, který bude projednán samostatně.

3. V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí a to orientačně:

Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou předepsány odvody v souladu s § 11 a odst. 1 písm. f) zákona.

4. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude předloženo geometrické zaměření stavby včetně zpevněných ploch orgánu ochrany ZPF.

orgánu státní správy lesů odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, uvedené v závazném stanovisku orgánu státní správy lesů SpZn.: OŽP/2995/2017/2258, ze dne 20.9.2017, ke stavbě do 50 m od okraje lesa:

- Stavba bude provedena v souladu s územním plánem obce,
- Stavba bude provedena dle přiložené situace, nejméně 5 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa,
- Stavba si nevyžádá kácení ani ořez dřevin na lesním pozemku,
- Při realizaci nedojde k ukládání stavebního či jiného materiálu na výše uvedené lesní pozemky.

odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, uvedené ve vyjádření ze dne 5.9.2017, čj. PVMU 14140/2017/41/2017:

- v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních výkopových prací dotýkajících se stávajících komunikací je nutné vyžádat povolení k jejich zahájení.

Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, uvedené v závazném stanovisku č. j.: KRPM-112876-4/ČJ-2017-141206, ze dne 9.10.2017, dle § 10 odst. 4) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav:

- bude osazeno dopravní zrcadlo k zajištění rozhledu naproti vjezdu.

5. Budou dodrženy podmínky subjektu Lesy České republiky, s. p., jako správce toku, uvedené ve vyjádření zn.: LCR047021/2016, ze dne 22.12.2017:

- Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma VT správcem toku dle výše uvedeného zákona (u DVT 6 m od břehové hrany) požadujeme, v souběhu navrhované trasy splaškové kanalizace s korytem VT, umístění potrubí ve vzdálenosti minimálně 6 m od břehové hrany koryta toku a v místě souběhu či kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi a nemovitostmi požadujeme odstup od břehové hrany koryta toku minimálně 2 m. Objekt čerpací stanice a ČOV požadujeme umístit minimálně 6 m od břehové hrany koryta toku.
- Při křížení vodního toku bude potrubí uloženo v chráničce s krytím vrchu chráničky min 1 m pod niveletou dna (ne pod nánosy). Správce toku požaduje přesah chráničky minimálně 6 m za přelivnou hranu (při kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi požadujeme min. 2 m) - její nadimenzování pro pohyb běžné užívané stavební techniky.
- V dalším stupni PO požadujeme specifikovat způsob křížení (případně souběhu) v jednotlivých případech a specifikovat provedení výustního objektu (upřednostňujeme použití kamenné rovnániny). Dále upozorňujeme, že zaústění do toku musí být navrženo tak, aby při vyšší hladině vody v toku nebo při pohybech nivelety dna nedocházelo k provozním potížím kanalizace (v souladu s TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích). Vzhledem k tomu, že v předmětném úseku neevidujeme žádnou podélnou ani příčnou stabilizaci koryta toku, může docházet k přirozenému vývoji nivelety dna vodního toku. Správce toku nebude odpovídat za nevhodné výškové umístění výustního objektu vzhledem k niveletě dna a z toho plynoucí provozní potíží systému kanalizace.
- Jako správci tohoto vodního toku požadujeme, aby při vypouštění odpadních vod bylo dodržováno nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadových vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech.
- Případný zásah do břehového porostu bude odsouhlasen a vyznačen ve spolupráci se správcem toku. Zásah do BP bude projednán s příslušným OŽP. Dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku.
- Upozorňujeme na povinnosti dle § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy vlastníci staveb, které nejsou vodními

díly, jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.

- Jelikož se jedná o dotčení pozemků parc. č. 1208, 1205/2 v k. ú. Laškov ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p., požadujeme uzavření smluvního vztahu.

- V rámci zpracování PD bude investorem zajištěno vyjádření vlastníka zatrubnění v ř. km 1,030 "bezejmenného LB přítoku VT Šumice (Lucký potok) v ř.km 10,875" na pozemku parc. č.1196/1 v k. ú. Laškov, LČR, s. p., neevidují zatrubnění ve svém majetku.

- Výše uvedené podmínky požadujeme zpracovat do dalšího stupně PD a tuto nám předložit k vyjádření.

6. Budou dodrženy podmínky subjektu Povodí Moravy, s. p. Brno, obsažené ve stanovisku správce povodí zn.: PM052454/2017-203/Ko, ze dne 21.9.2017

7. Nutno dodržet podmínky vyjádření vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury:

- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., středisko údržby Jih

vyjádření zn.: SSOK-JH 19544//2017

ze dne 3.11.2017

- INSTA CZ, s. r. o.

vyjádření zn.: 82421/S/10/17

ze dne 4.10.2017

- Vodovod Pomoraví, svazek obcí

vyjádření

ze dne 5.9.2017

- E.ON Servisní, s. r. o.

vyjádření zn.: D8610-16203459

ze dne 8.9.2017

souhlas se stavbou v ochranném pásmu zn.: J34768-16204895

ze dne 2.10.2017

- GridServices, s. r. o.

vyjádření zn.: 5001598372

ze dne 30.10.2017

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

vyjádření č. j.: 709846/17

ze dne 6.9.2017

8. Stavba bude zkoordinována se stavbou "Most ev. č. 448-002 za obcí Laškov", investor Olomoucký kraj. Příjezdová komunikace k ČOV se napojuje na komunikaci II/448 v těsném sousedství plánované stavby mostu přes Mlýnský náhon, budovaného na místě stávajícího nevyhovujícího mostu, z příjezdové komunikace k ČOV povede provizorní lávka pro pěší, která bude zřízena v rámci předmětné stavby mostu (předpokládaný termín zahájení stavby mostu je v r. 2019).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, 798 57 Pěnčín 109, který zastupuje Zdeněk Bořil, nar. 9.9.1974, Tupolevova 472, 199 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 4. 10. 2017 podal žadatel Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, který zastupuje Zdeněk Bořil, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby " Obec Laškov – ČOV a stoková síť ".

Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), z žádosti je patrné, o co žadatel žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení. Ve smyslu § 86 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil:

- vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury
- závazná stanoviska dotčených orgánů
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
- smlouvy nebo doklad o právu provést stavbu, souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- plnou moc k zastupování.

Stavební úřad se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej před zahájením řízení, a to v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, podle kterého se právo účastníka řízení přiznává žadateli, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a stanovil za účastníky řízení majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemkem, na kterém má být umístěna stavba a jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům by mohlo být umístěním stavby přímo dotčeno.

Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel - Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, který zastupuje na základě plné moci Zdeněk Bořil, účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je Obec Laškov, jako obec, na jejímž správním území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníci řízení vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten který má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, se podle § 144 odst. 5 správního řádu, doručuje těmto účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jedná se o tyto účastníky: Jelínek František Ing., Jelínek Tomáš Mgr., Kubištová Barbora Mgr., Jelínek Pavel Ing., Ph.D., Špaček František, Urban Martin, Urbanová Eliška, Šindelářová Zdeňka JUDr., Václavík Petr Mgr., Václavíková Jitka, Matějka Milan, Matějková Olga, Bulva Pavel, Zapletalová Hana, Kovář Ladislav, Koudelák Jaroslav, Továrková Irena, Knoblochová Zdeňka, Malý Jaromír, Malá Miloslava, Sláma Jiří, Bílý Vítězslav, Bílá Alena, Vychodil Rostislav Ing., Vychodilová Iva Mgr., Chromec Marek, Hartlová Vlastimila, Blahušek Milan, Blahušková Lenka, Snášel Josef, Snášelová Petra, Matoušek Miroslav, Matoušková Marie, Obec Pěnčín, Burget Miloslav Ing., Římskokatolická farnost Laškov, Blahušek František, Hanosová Jana, Kadlec Jan, Popelka Jiří, Fišrová Alena, Korčáková Marie, Míková Božena, Vala Josef, Hrabovská Dagmar, Kubíček Milan Ing., Řezníčková Marie, Vybíral Vladimír, Vybíralová Dagmar, Kautová Jana, Zavadilová Zdeňka, Komárek Josef, Komárková Martina, Goldová Monika, Kvapilová Sylva, Gabrlík Antonín, Beisl Leopold, Beislová Anna, Dedková Marie, Pospíšil Luděk, Sloupský Bohumil, Sloupský Ladislav, Vykydal Zdeněk Ing., Grulich Alois, Grulich Josef, Machálková Marie, Ševčíková Ludmila, Smékal Ladislav, Hlaváček Petr, Hlaváčková Tereza, Králová Leona Mgr., Vévoda Václav Mgr., Svojanovský Marek, Kovář Jindřich, Rogošan Jan Ing., Hanák Ivo, Ženožičková Věra, Žerava Stanislav Ing. arch., Žeravová Kateřina MUDr., Vyroubal Josef, Vyroubalová Dagmar, UNIAGRIS Pěnčín, a.s., Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy České republiky, s.p., innogy Česká republika a.s. (GridServices, s.r.o.), E.ON Distribuce, a.s. (E.ON Servisní, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o.), Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovod Pomoraví, svazek obcí (INSTA CZ s.r.o.), Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková org.

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníky řízení osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím dotčeno. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, se podle § 144 odst. 5 správního řádu, doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, přičemž podle § 86 odst. 6 stavebního zákona se účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Účastníky řízení jsou majitelé pozemků st. p. 1, 2, 4, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 13, 14, 17/1, 17/2, 18, 21, 22, 27/2, 28, 29, 30/1, 31, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 3/2, 37/2, 38, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 44, 45, 47/1, 48/1, 48/2, 51, 51/1, 52/2, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 70, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 79, 81/1, 81/2, 82/1, 83, 84, 86/2, 86/3, 87, 89/1, 90, 94, 95, 96, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 106/1, 106/2, 110/1, 111, 114/1, 114/2, 114/3, 116, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152/2, 155, 157/1, 158, 159/2, 160, 162, 166, 169/1, 171, 172, 174, 177, 178, 180, 181/1, 181/2, 184, 185, 186, 188, 190, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205/1, 205/2, 205/3, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 233, 234, 235, 237, 239, 251, 253, 254, 255, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 265, 302, 303, 304, 315, 317, 321, 336, parc. č. 1/2, 1/3, 5, 12, 21, 24/1, 27, 31, 32/1, 32/2, 35, 36, 42, 44, 45/6, 45/6, 47/2, 59, 60, 61, 62, 66/2, 70, 71, 72/7, 72/32, 72/48, 72/72, 86/1, 93/2, 96/3, 96/5, 100/3, 107/2, 171/1, 171/28, 171/37, 171/66, 171/77,

181/5, 205/1, 205/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 209/4, 219/1, 219/3, 222/1, 222/2, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 391/1, 391/2, 404, 407/1, 407/2, 408/4, 409/3, 410/1, 410/6, 410/8, 411/1, 412, 428/8, 428/10, 428/11, 428/24, 428/85, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 525/1, 525/2, 525/3, 525/6, 525/7, 525/8, 532/1, 532/22, 532/30, 532/32, 532/33, 532/34, 532/39, 532/41, 532/42, 532/43, 532/44, 532/45, 532/47, 533/1, 533/2, 533/7, 533/13, 533/14, 533/16, 533/17, 533/18, 533/21, 533/26, 533/27, 533/29, 533/30, 533/35, 533/36, 534/15, 534/16, 535/2, 536/1, 537/2, 538, 551/4, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 568, 581/1, 581/2, 585/1, 585/5, 585/6, 660/11, 660/12, 660/13, 660/15, 668/1, 668/3, 668/4, 668/5, 668/6, 668/7, 669/2, 669/3, 670/1, 670/2, 671/2, 672/3, 681/72, 681/79, 681/80, 682/4, 682/7, 684, 685/7, 687, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 690, 692, 693, 694, 695, 698, 702/1, 702/2, 704, 710/3, 710/16, 710/17, 710/20, 710/22, 710/27, 710/29, 710/30, 710/31, 710/32, 710/33, 710/34, 710/35, 710/37, 711, 714/1, 714/2, 715/2, 715/4, 716/5, 718/1, 718/8, 719/11, 731, 735/4, 738/1, 738/2, 739/1, 741, 742/1, 742/2, 742/5, 745/3, 745/4, 749/1, 749/3, 752/3, 753/2, 753/4, 753/5, 754/1, 754/2, 755, 757/1, 759/3, 759/4, 759/5, 759/8, 761, 801, 807/1, 807/2, 809/2, 811/1, 882, 883, 884, 885, 888/1, 888/5, 888/7, 888/9, 889/5, 889/14, 894/1, 894/2, 895/5, 895/6, 897/2, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/10, 899/11, 939/1, 941/1, 942, 944, 951, 952, 956, 957, 958/1, 960, 961, 965, 966, 969/1, 969/2, 969/3, 971, 972/1, 972/2, 973/2, 975, 979, 986/1, 986/2, 986/3, 986/4, 987, 987/1, 989/1, 989/2, 995/10, 995/11, 996/11, 996/12, 1000/4, 1000/5, 1000/7, 1005, 1072/1, 1072/2, 1074/3, 1075/1, 1075/5, 1077/1, 1077/5, 1077/6, 1078/2, 1079/4, 1080/5, 1080/6, 1150/4, 1159, 1164/2, 1164/3, 1164/4, 1166/2, 1170, 1174, 1175/1, 1176, 1185, 1188/1, 1188/2, 1190, 1195, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1197/2, 1200/1, 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1202/6, 1202/8, 1239, 1351, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1373, 1376, vše v katastrálním území Laškov.

Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 10. 11. 2017 č. j.: KoNH 3754/2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání, poněvadž mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení předmětného oznámení (tj. do 12.12.2017).

Stavební úřad rovněž vyrozuměl účastníky řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15.12.2017. Nikdo z účastníků řízení svého práva nevyužil.

Stavební úřad posoudil stavební záměr rovněž dle ust. § 90 stavebního zákona a lze konstatovat, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli územního plánování, s charakterem území, s požadavky prováděcích předpisů, zejména obecných požadavků na využívání území, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Dle Územního plánu Laškov jsou nově navrhované trasy splaškové kanalizace a objekt ČOV situovány v plochách katastrálního území Laškov, které jsou územním plánem Laškov, vydaným v roce 2014, určeny pro funkční využití ploch dopravní a technické infrastruktury, zemědělských ploch a ploch smíšené zástavby venkovské. Výrokovou částí tohoto územního plánu jsou pro citované plochy stanoveny hlavní a přípustné podmínky, které v nich umožňují umístění tras splaškové kanalizace a objektu ČOV. Záměr stavby "Obec Laškov - ČOV a stoková síť", je tedy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Laškov (bylo rovněž doloženo souhlasné vyjádření Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova ze dne 6. 9. 2017 zn.: OÚPPP/509/2017 – Ing.Ko).

Stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, které upravuje vyhláška č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad posuzoval, zda navrhované umístění stavby je v souladu s § 10, 20 a 23 výše uvedené vyhlášky a zjistil, že požadavky vyplývající z jednotlivých právních ustanovení jsou splněny v plném rozsahu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu, které jsou stanovené v jednotlivých ustanoveních vyhl. č. 268/2006 Sb. Stavba je v potřebném rozsahu napojena na inženýrské sítě – přípojky NN.

Z dokumentace stavby, která byla zpracovaná v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že jsou splněny požadavky na umístění stavby. Předložená projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou, dokumentaci Ing. Pavel Kocůr, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství stavby na základě oprávnění ČKAIT 1201371. Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity, které jsou dány příslušnými právními normami.

Dokumentace stavby byla předložena k posouzení dotčeným orgánům, které vydaly rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření a jejich podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření sdělili:

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov
závazné stanovisko SpZn.: KHSOC/24115/2017 ze dne 5.10.2017
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – územní odbor Prostějov
koordinované závazné stanovisko č.j.: HSOL-6493-2/2017 ze dne 23.10.2017
- Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
sdělení k oznámení podlimitního záměru SpZn.: KÚOK/103532/2017/OŽPZ/414 ze dne 30.10.2017
- Magistrát Města Prostějova – odbor životního prostředí
závazné stanovisko vodoprávního úřadu SpZn.: OŽP/3408/2017/40 ze dne 25.10.2017
- vyjádření orgánu ochrany ZPF SpZn.: OŽP/3202/2017/tom ze dne 10.10.2017
- souhlas k odnětí ze ZPF SpZn.: OŽP/3184/2017/tom ze dne 10.10.2017
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody SpZn.: OŽP/3054/2017/2223 ze dne 26.9.2017
- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů SpZn.: OŽP/2995/2017/2258 ze dne 20.9.2017
- vyjádření orgánu odpadového hospodářství SpZn.: OŽP/2981/2017/Bla/1769 ze dne 18.9.2017
- závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší SpZn.: OŽP/2980/2017/Bla/1769 ze dne 18.9.2017
- Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
vyjádření č.j. PVMU 114140/2017/41/2017 ze dne 5.9.2017
- Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče
vyjádření oddělení územního plánování SpZn.: OÚPPP/509/2017 – Ing.Ko ze dne 6.9.2017
- vyjádření oddělení památkové péče č. 188/2017 SpZn.: OÚPPP/514/2017/Mgr. Ru ze dne 6.9.2017
- Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, v. v. i. čj
vyjádření č.j. ARÚB/6227/17 ze dne 20.11.2017
- Krajské ředitelství policie Ol. kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov
závazné stanovisko č. j.: KRPM-112876-4/ČJ-2017-141206 ze dne 9.10.2017
- Ministerstvo obrany ČR – sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů
závazné stanovisko Sp. Zn.: 77526/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 14.9.2017
- Státní pozemkový úřad
vyjádření sp.zn. SPU 443466/2017 ze dne 27.9.2017
- Povodí Moravy, s. p. Brno
vyjádření zn.: PM052454/2017-203/Ko ze dne 21.9.2017
- Vodovod Pomoraví, svazek obcí
vyjádření ze dne 5.9.2017
- Lesy ČR, s.p.
vyjádření zn.: LCR047021/2016 ze dne 22.12.2017
- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., středisko údržby Jih
vyjádření zn.: SSOK-JH 19544//2017 ze dne 3.11.2017
- INSTA CZ, s. r. o.
vyjádření zn.: 82421/S/10/17 ze dne 4.10.2017
- E.ON Servisní, s. r. o.
vyjádření zn.: D8610-16203459 ze dne 8.9.2017
- souhlas se stavbou v ochranném pásmu zn.: J34768-16204895 ze dne 12.10.2017
- smlouvy o připojení k distribuční soustavě (17 kusů)
- GridServices, s. r. o.
vyjádření zn.: 5001598372 ze dne 30.10.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
vyjádření č. j.: 709846/17 ze dne 6.9.2017

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad posuzoval požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, v součinnosti s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova odborem životního prostředí, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Hasičský záchranný sbor Olomouckého

kraje). Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou. Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Uvažovaný záměr žadatele stavební úřad posuzoval v souladu s platnými právními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavební úřad rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Městského úřadu Kostelec na Hané. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Kateřina Suchánková
referentka stavebního úřadu
Městského úřadu v Kostelci na Hané
v. r.



Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Suchánková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 24000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, kterým se doručuje do vlastních rukou (dodejky):

Zdeněk Bořil, IDDS: amkik2x

Obec Laškov, IDDS: tbibc8e

účastníci řízením podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterým se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky:

Jelínek František Ing., Rožňavská 626/1, Nové Sady, 77900 Olomouc

Jelínek Tomáš Mgr., Schweitzerova 798/99, Nové Sady, 77900 Olomouc

Kubištová Barbora Mgr., U reálky 1076/4, 77900 Olomouc

Jelínek Pavel Ing., Ph.D., Voskovcova 722/6, Nové Sady, 77900 Olomouc

Špaček František, Neradice 753, 68801 Uherský Brod

Urban Martin, Kandia 2, 79857 Laškov

Urbanová Eliška, Kandia 2, 79857 Laškov

Šindelářová Zdeňka JUDr., Dvorek 8, 79857 Laškov

Václavík Petr Mgr., Wolkerova 793/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc

Václavíková Jitka, Wolkerova 793/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc

Matějka Milan, Dvořákova 3338/3, 79601 Prostějov

Matějková Olga, Dvořákova 3338/3, 79601 Prostějov

Bulva Pavel, Dvorek 18, 79857 Laškov

Zapletalová Hana, Přestavlky 51, 78357 Tršice

Kovář Ladislav, Na okraji 225/26, Krasice, 79604 Prostějov

Koudelák Jaroslav, Bohuslavice č. p. 56, 79856 Bohuslavice

Továrková Irena, Zikova 629/13, Nové Sady, 77900 Olomouc

Knoblochová Zdeňka, č. p. 102, 79857 Laškov

Malý Jaromír, Uničovská 2139/90, 78501 Šternberk

Malá Miloslava, Uničovská 2139/90, 78501 Šternberk

Sláma Jiří, Cholina č. p. 3, 78322 Cholina

Bílý Vítězslav, Laškov č. p. 97, 79857 Laškov

Bílá Alena, Laškov č. p. 97, 79857 Laškov

Vychodil Rostislav Ing., Werichova 661/29, Nové Sady, 77900 Olomouc

Vychodilová Iva Mgr., Werichova 661/29, Nové Sady, 77900 Olomouc

Chromec Marek, Pěnčín č. p. 113, 79857 Pěnčín

Hartlová Vlastimila, Laškov č. p. 56, 79857 Laškov

Blahušek Milan, Laškov č. p. 46, 79857 Laškov

Blahušková Lenka, Pod Cihelnou 712, 79852 Konice

Snášel Josef, Laškov č. p. 47, 79857 Laškov

Snášelová Petra, Laškov č. p. 47, 79857 Laškov

Matoušek Miroslav, Laškov č. p. 43, 79857 Laškov

Matoušková Marie, Laškov č. p. 43, 79857 Laškov

Obec Pěnčín, č. p. 109, 79857 Pěnčín

Burget Miloslav Ing., Drozdovice 1339/1a, 79601 Prostějov

Římskokatolická farnost Laškov, Laškov č.p. 22, 97857 Laškov

Blahušek František, Laškov č. p. 120, 79857 Laškov

Hanosová Jana, Štefánikova 1500/6, Kateřinky, 74705 Opava

Kadlec Jan, Laškov č. p. 119, 79857 Laškov

Popelka Jiří, Laškov č. p. 118, 79857 Laškov

Fišrová Alena, Olšany č. p. 269, 79814 Olšany u Prostějova

Korčáková Marie, Laškov č. p. 82, 79857 Laškov

Miková Božena, Laškov č. p. 162, 79857 Pěnčín

Vala Josef, Laškov č. p. 64, 79857 Laškov

Hrabovská Dagmar, Zimmerova 2889/35, Zábřeh, 70030 Ostrava

Kubiček Milan Ing., Olšany č. p. 22, 79814 Olšany u Prostějova

Řezníčková Marie, Bohuslavice č. p. 73, 79856 Bohuslavice

Vybíral Vladimír, Laškov č. p. 109, 79857 Laškov

Vybíralová Dagmar, Laškov č. p. 109, 79857 Laškov

Kautová Jana, Budětsko č. p. 19, 79852 Budětsko
Zavadilová Zdeňka, Stařechovice č. p. 21, 79841 Stařechovice
Komárek Josef, Kandia 10, 79857 Laškov
Komárková Martina, Kandia 10, 79857 Laškov
Goldová Monika, Rohle č. p. 31, 78974 Rohle
Kvapilová Sylva, Žilinská 1246/26, Nová Ulice, 77900 Olomouc
Gabrlík Antonín, Kandia 21, 79857 Laškov
Beisl Leopold, I. P. Pavlova 5/93, Nová Ulice, 77900 Olomouc
Beislová Anna, I. P. Pavlova 5/93, Nová Ulice, 77900 Olomouc
Dedková Marie, Kandia 19, 79857 Laškov
Pospíšil Luděk, Kandia 59, 79857 Laškov
Sloupský Bohumil, Kandia 47, 79857 Laškov
Sloupský Ladislav, Kandia 48, 79857 Laškov
Vykydal Zdeněk Ing., Přemyslovice č. p. 362, 79851 Přemyslovice
Grulich Alois, Bohdalice 60, 68341 Bohdalice-Pavlovice
Grulich Josef, Chromeč č. p. 50, 78901 Chromeč
Machálková Marie, Jarní 634/3, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
Ševčíková Ludmila, Kandia 58, 79857 Laškov
Smékal Ladislav, Dvorek 38, 79857 Laškov
Hlaváček Petr, Laškov č. p. 141, 79857 Laškov
Hlaváčková Tereza, Laškov č. p. 141, 79857 Laškov
Králová Leona Mgr., Smržov č. p. 127, 50303 Smržov
Vévoda Václav Mgr., Přemyslovice č. p. 371, 79851 Přemyslovice
Svojanovský Marek, Dvorek 16, 79857 Laškov
Kovář Jindřich, Dvorek 7, 79857 Laškov
Rogožan Jan Ing., Dvorek 15, 79857 Laškov
Hanák Ivo, Dvorek 31, 79857 Laškov
Ženožicková Věra, Dvorek 44, 79857 Laškov
Žerava Stanislav Ing. arch., Járy da Cimrmana 718/10, Neředín, 77900 Olomouc
Žeravová Kateřina MUDr., Járy da Cimrmana 718/10, Neředín, 77900 Olomouc
Vyroubal Josef, Laškov č.p. 81, 79857 Laškov
Vyroubalová Dagmar, Laškov č.p. 81, 79857 Laškov
UNIAGRIS Pěnčín, a.s., Pěnčín 285, 79857 Laškov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
innogy Česká republika a.s., Limuzská č.p. 3135/12, Praha 10-Strašnice, 108 00 Praha 108
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková org., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

účastníci dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona, kterým se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky:

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: st. p. 1, 2, 4, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 13, 14, 17/1, 17/2, 18, 21, 22, 27/2, 28, 29, 30/1, 31, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 3/2, 37/2, 38, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 44, 45, 47/1, 48/1, 48/2, 51, 51/1, 52/2, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 70, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 79, 81/1, 81/2, 82/1, 83, 84, 86/2, 86/3, 87, 89/1, 90, 94, 95, 96, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 106/1, 106/2, 110/1, 111, 114/1, 114/2, 114/3, 116, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152/2, 155, 157/1, 158, 159/2, 160, 162, 166, 169/1, 171, 172, 174, 177, 178, 180, 181/1, 181/2, 184, 185, 186, 188, 190, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205/1, 205/2, 205/3, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 224,

225, 233, 234, 235, 237, 239, 251, 253, 254, 255, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 265, 302, 303, 304, 315, 317, 321, 336, parc. č. 1/2, 1/3, 5, 12, 21, 24/1, 27, 31, 32/1, 32/2, 35, 36, 42, 44, 45/6, 45/6, 47/2, 59, 60, 61, 62, 66/2, 70, 71, 72/7, 72/32, 72/48, 72/72, 86/1, 93/2, 96/3, 96/5, 100/3, 107/2, 171/1, 171/28, 171/37, 171/66, 171/77, 181/5, 205/1, 205/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 209/4, 219/1, 219/3, 222/1, 222/2, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 391/1, 391/2, 404, 407/1, 407/2, 408/4, 409/3, 410/1, 410/6, 410/8, 411/1, 412, 428/8, 428/10, 428/11, 428/24, 428/85, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 525/1, 525/2, 525/3, 525/6, 525/7, 525/8, 532/1, 532/22, 532/30, 532/32, 532/33, 532/34, 532/39, 532/41, 532/42, 532/43, 532/44, 532/45, 532/47, 533/1, 533/2, 533/7, 533/13, 533/14, 533/16, 533/17, 533/18, 533/21, 533/26, 533/27, 533/29, 533/30, 533/35, 533/36, 534/15, 534/16, 535/2, 536/1, 537/2, 538, 551/4, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 568, 581/1, 581/2, 585/1, 585/5, 585/6, 660/11, 660/12, 660/13, 660/15, 668/1, 668/3, 668/4, 668/5, 668/6, 668/7, 669/2, 669/3, 670/1, 670/2, 671/2, 672/3, 681/72, 681/79, 681/80, 682/4, 682/7, 684, 685/7, 687, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 690, 692, 693, 694, 695, 698, 702/1, 702/2, 704, 710/3, 710/16, 710/17, 710/20, 710/22, 710/27, 710/29, 710/30, 710/31, 710/32, 710/33, 710/34, 710/35, 710/37, 711, 714/1, 714/2, 715/2, 715/4, 716/5, 718/1, 718/8, 719/11, 731, 735/4, 738/1, 738/2, 739/1, 741, 742/1, 742/2, 742/5, 745/3, 745/4, 749/1, 749/3, 752/3, 753/2, 753/4, 753/5, 754/1, 754/2, 755, 757/1, 759/3, 759/4, 759/5, 759/8, 761, 801, 807/1, 807/2, 809/2, 811/1, 882, 883, 884, 885, 888/1, 888/5, 888/7, 888/9, 889/5, 889/14, 894/1, 894/2, 895/5, 895/6, 897/2, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/10, 899/11, 939/1, 941/1, 942, 944, 951, 952, 956, 957, 958/1, 960, 961, 965, 966, 969/1, 969/2, 969/3, 971, 972/1, 972/2, 973/2, 975, 979, 986/1, 986/2, 986/3, 986/4, 987, 987/1, 989/1, 989/2, 995/10, 995/11, 996/11, 996/12, 1000/4, 1000/5, 1000/7, 1005, 1072/1, 1072/2, 1074/3, 1075/1, 1075/5, 1077/1, 1077/5, 1077/6, 1078/2, 1079/4, 1080/5, 1080/6, 1150/4, 1159, 1164/2, 1164/3, 1164/4, 1166/2, 1170, 1174, 1175/1, 1176, 1185, 1188/1, 1188/2, 1190, 1195, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1197/2, 1200/1, 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1202/6, 1202/8, 1239, 1351, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1373, 1376, vše v katastrálním území Laškov

dotčené orgány

3. Statutární město Prostějov, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
4. Statutární město Prostějov, odbor úz. plánování a památkové péče, odd. úz. plánování, IDDS: mrtbrkb
5. Statutární město Prostějov, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb
6. Krajské ředitelství policie Ol. kraje, Úz. odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
7. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
8. Krajská hygienická stanice Ol. kraje se sídlem v Olomouci, úz. pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b

ostatní

9. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
10. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
11. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
12. Obecní úřad Laškov - vývěska, Laškov č.p. 1, 798 57 Laškov
13. Městský úřad Kostelec na Hané - vývěska, Jakubské náměstí č.p. 138, 798 41 Kostelec na Hané
14. A/A

Toto územní rozhodnutí bude účastníkům řízení podle § 85, odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Kostelci na Hané a na úřední desce Obecního úřadu v Laškově. Současně podle § 25 odst. 2 správního řádu musí být rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem se rozhodnutí považuje za doručené. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den vyvěšení na úřední desce, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.