

Zdeněk Bořil
Na Výsluní 563
798 12 Kralice na Hané

VÁŠ DOPIS ČÍ.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR957/004702/2018	LCR0026818/2018	5.9.2018
VYŘIZUJE	TELEFON	MOBIL	E-MAIL
Pniok	956 957 235	725 257 984	jiri.pniok@lesycr.cz

Věc: Vyjádření správce toku

Týká se: „Obec Laškov - ČOV a stoková síť“ – DSP

Předložený záměr se dotýká zájmů Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašovaného pracoviště Šumperk, jako správců vodního toku „bezejmenný LB přítok VT Šumice (Lucký potok) v ř.km 10,875“ (ČHP 4-12-01-0090, IDVT 10186595), VT „Šumice (Lucký potok)“ (ČHP 4-12-01-0055, IDVT 10194297) Laškov a VT Mlýnský potok (ČHP 4-12-01-0070, IDVT 10188432) a jako organizace příslušné hospodařit s majetkem státu na pozemcích parc.č.1208,1205/2 v k.ú. Laškov. Na pozemku parc. č. 1202/9 v k.ú. Laškov evidujeme v jeho dolní části /VT Mlýnský potok ř.km 0,000 – 0,530 / před zaústěním do VT Šumice v ř.km 12,365 / pozemek parc.č.1205/2/.

Dle předložené žádosti a DUR (ze dne 06/2018, zak.č.17-TO27, zodp.projektant Ing.Pavel Kocůr – PROVOD inž.spol.,s.r.o.) se jedná o záměr, který bude řešit svod splaškových vod z obce Laškov a jejich likvidaci v ČOV. Stoková síť je tvořena gravitační a tlakovou kanalizací včetně veřejných částí domovních kanalizačních přípojek a čerpacími šachtami. K areálu ČOV bude řešena vodovodní přípojka včetně prodloužení vodovodní sítě v délce 237,0m vedené podél trasy kanalizace. Křížení stok s vodními toky bude dle PD řešeno protlakem za podmínek určených správcem toku. Pokud geologické poměry neumožní křížení pod VT protlakem bude následně řešeno překopem a správce toku bude dodatečně vyzván k posouzení řešení.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk, jako správci výše uvedeného vodního toku, souhlasí s předloženým záměrem při splnění následujících podmínek:

- Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma VT správcem toku dle výše uvedeného zákona (u DVT 6 m od břehové hrany) požadujeme, v souběhu navrhované trasy splaškové kanalizace s korytem VT, umístění potrubí ve vzdálenosti minimálně 6 m od břehové hrany koryta toku a v místě souběhu či kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi a nemovitostmi požadujeme odstup od břehové hrany koryta toku minimálně 2 m. Objekt čerpací stanice a ČOV požadujeme umístit minimálně 6 m od břehové hrany koryta toku.
- Při křížení vodního toku protlakem bude potrubí uloženo v chrániče s krytím vrchu chráničky min. 1 m pod niveletou dna (ne pod nánosy). Správce toku požaduje přesah chráničky minimálně 6 m za přelivnou hranu (při kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi požadujeme dle skutečnosti) – její nadimenzování pro pohyb běžné užívané stavební techniky. Při změně technologie křížení bude správci toku postoupen návrh k vyjádření.
- Dále upozorňujeme, že zaústění do toku musí být navrženo tak, aby při vyšší hladině vody v toku nebo při pohybech nivelety dna nedocházelo k provozním potížím kanalizace (v souladu s TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích). Vzhledem k tomu, že v předmětném úseku neevidujeme žádnou podélnou ani příčnou stabilizaci koryta toku, může docházet k přirozenému vývoji nivelety dna vodního toku. Správce toku nebude odpovídat za nevhodné výškové umístění výustního objektu vzhledem k niveletě dna a z toho plynoucí provozní potíží systému kanalizace.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz

- Jako správci tohoto vodního toku požadujeme, aby při vypouštění odpadních vod bylo dodržováno nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadových vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech
- Případný zásah do břehového porostu bude odsouhlasen a vyznačen ve spolupráci se správcem toku. Zásah do BP bude projednán s příslušným OŽP. Dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku.
- Upozorňujeme na povinnosti dle § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.
- Veškeré nově vybudované konstrukce a úpravy koryta toku zůstávají v majetku investora, vč. povinnosti následné péče.
- Jelikož se jedná o dotčení pozemků parc.č.1208, 1205/2 v k.ú. Laškov ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., požadujeme uzavření smluvního vztahu. V této záležitosti se obraťte na referentku pozemkové evidence pí. Vitáskovou, email: petra.vitaskova@lesycr.cz, tel: 956 957 238.
- Investorem bude zajištěno vyjádření vlastníka zatrubnění v ř.km 1,030 „bezejmenného LB přítoku VT Šumice (Lucký potok) v ř.km 10,875“ na pozemku parc.č.1196/1 v k.ú.Laškov. LČR, s.p., neevvidují zatrubnění ve svém majetku.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od data vydání.



Ing. Miroslav Cháb
zástupce vedoucího ST
Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín