



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275
140 00 Praha - Michle

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/045780

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Václava Prokopová / 682

HRADEC KRÁLOVÉ
6.10.2022

Modernizace teplárny Mladá Boleslav

Dne 3.10.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma AFRY CZ s.r.o. ve stupni pro umístění stavby s datem 9/2022. Předložená dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, výstavbu nových objektů a výstavbu nových a úpravu stávajících vnitro areálových komunikací v areálu teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. v průmyslové zóně Mladá Boleslav. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 2669/76, 2669/75, 2198, 2669/84, 2823, 2689 v k.ú. Mladá Boleslav.

V rámci akce jsou řešeny následující objekty: SO 101 Příjem biomasy a úprava DŠ, SO 106 Elektrorozvodna DŠ, SO 102 Sklad dřevní štěpky, SO 103 Doprava paliva – do skladu, SO 104 Doprava paliva do kotelen, SO 105 SHZ – strojovna a základy nádrže, SO 109 Přesuvna vagonů, SO 111 Sadové úpravy a zatravněné plochy, SO 112 Vzorkovna DŠ, SO 113 Silniční váhy, SO 201 Kotelna K20, SO 202 Partie za kotlem K20 – čištění spalin, SO 203 Úpravy kotelny K80/K90, SO 204 Vnější kouřovody – základy a konstrukce, SO 205 Odpopílkování – potrubí most a základy, IO 301 Komunikace a zpevněné a manipulační plochy, IO 302 Kanalizace, IO 303 Vnější osvětlení, IO 304 Pitná voda, IO 305 Voda SHZ, IO 306 Průmyslová voda, IO 307 Přeložky elektro.

Účel projektu souvisí s dekarbonizací teplárny (ukončení spalování uhlí), což bude umožněno nově spalováním biomasy ve formě dřevní štěpky spolu se spalováním rostlinných peletek v rámci stávajících kotlů K80/K90 a pouze dřevní štěpky v novém kotli K20. Kotelna K20 bude umístěna na nádvoří v místě bývalé staré kotelny o přibližných rozměrech 58 x 65 m. Výstavbou nového hospodářství nedochází ke změně spotřeby vody ani ke vzniku nových odpadních vod. Splaškové odpadní vody instalací nové technologie nevznikají. Dešťové vody ze zpevněných ploch bude svedeny po přečerpání z retenční jímky do stávající kanalizace.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: ŠKO-ENERGO, s.r.o., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_2030 - Klenice od pramene po ústí do toku Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 701888, X: 1011660.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při realizaci a následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.
- Nakládání se srážkovými vodami z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Množství svedených dešťových vod do vodoteče nesmí být navýšeno oproti stávajícímu stavu.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje