

odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4

Č. j. MV-176443-4/OSM-2022

Praha 17. října 2022

Počet listů: 2

Přílohy: 1 sv.

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha

Modernizace teplárny Mladá Boleslav – stanovisko k rozhodnutí o umístění stavby

Odbor správy majetku Ministerstva vnitra obdržel Vaši žádost o stanovisko k akci „**Modernizace teplárny Mladá Boleslav**“.

Vzhledem k tomu, že výše uváděná stavba bude realizována na pozemcích, na kterých neevidujeme z našeho pohledu žádný majetek ve vlastnictví České republiky v příslušnosti hospodaření Ministerstva vnitra, nemáme k dané výstavbě z hlediska vlastníka žádné připomínky.


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. posoudila stavbu z hlediska zajištění elektromagnetické kompatibility s elektronickými (resp. radiokomunikačními) zařízeními MV ČR.

V této souvislosti bylo **zjištěno, že se záměr kříží s RRL spojem MV ČR**. Informace o zájmovém území je obsahem datové báze územně analytických podkladů.

Vzhledem k této skutečnosti je třeba na pozemku parc. č. 2198 v k. ú. Mladá Boleslav stanovit podmínku maximální výšky novostaveb 263 m n.m. Tato podmínka platí i pro stavební mechanismy.

Pro úplnost je třeba uvést, že RRL spoj je ohraničen prostorovými útvary tzv. Fresnelovými zónami. Tyto prostorové útvary ohraničují oblasti, ve kterých by neměly být žádné překážky, na kterých by mohlo docházet k odrazům (ale i ohybům a rozptylům), ovlivňujícím intenzitu i kvalitu přenášených signálů RRL spojů.

Případný kontakt s podzemními sítěmi Policie ČR je nutno projednat s místně příslušným odborem informačních a komunikačních technologií (OIKT) Policie ČR.



Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, stejně jako pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Toto stanovisko platí **jeden rok ode dne jeho vydání**.

V příloze vrátíme zaslané podklady.

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku
v z.

Mgr. Josef Vodička
vedoucí oddělení

Vyřizuje: Ing. Michaela Kopáčová
tel. č.: 974 849 371
e-mail: michaela.kopacova@mvcv.cz