



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Č. j.: ŽP – 336.2 – 127584/2022

Datum: 17.10.2022

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Mladá Boleslav – CO2 neutralita - modernizace teplárny, p.p.č. 2198, 2823, st. 2669/76, st. 2669/75, st. 2669/84 a st. 2689- žádost o vyjádření

VYJÁDRĚNÍ

Dne 10.10.2022 jste odboru životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi, se žádostí o vyjádření, doručili dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která řeší stavbu „Modernizace teplárny Mladá Boleslav“.

Jedná se o výstavbu nové kotelny K20, dopravy paliva, skladu biomasy, potrubní mosty a další stavební objekty v areálu ŠKODA AUTO. K realizaci dojde po předchozí demolici objektů (řešeno samostatně). Dojde ke stavební úpravě stávajících objektů a k výstavbě nových objektů.

Účelem je dekarbonizace teplárny (ukončení spalování uhlí). Nový kotel K20 na dřevní štěpku bude pokrývat chybějící výkon stávajících kotlů, který nastane po výměně paliva.

Srážkové vody budou svedeny po přečerpání z retenční jímky do stávající kanalizace.

Dojde ke kácení vzrostlých stromů i okrasných keřů.

Členění stavby:

- SO101 Příjem a úprava dřevní štěpky
- SO102 Sklad dřevní štěpky
- SO103 Doprava dřevní štěpky – do skladu
- SO104 Doprava dřevní štěpky do kotelen
- SO105 SHZ – strojovna a základy nádrže
- SO106 Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky
- SO109 Přesuvna vagónů
- SO111 Sadové úpravy a zatravněné plochy
- SO112 Vzorkovna DŠ
- SO113 Silniční vztahy
- SO201 Kotelna K20
- SO202 Partie za kotlem K20 – čištění spalin
- SO203 Úpravy kotelny K80/90
- SO204 Vnější kouřovody – Základy a konstrukce
- SO205 Odpopílkování potrubní most a základy
- IO301 Komunikace a zpevněné manipulační plochy
- IO302 Kanalizace
- IO303 Vnější osvětlení

IO304 Pitná voda
IO305 Voda SHZ
IO306 Průmyslová voda vč. přesunu hydrantů
IO307 Přeložky elektro a nové přípojky
+ provozní soubory

Investor: ŠKO-ENERGO, s.r.o., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav

Projektant: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zakázkové číslo: 0404T21, datum: 09/2022

K předložené žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi vydává toto stanovisko:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující:

K žádosti se nelze závazně vyjádřit, neboť projektová dokumentace neobsahovala část řešící inženýrské objekty IO 302, IO 304, IO 305 a IO 306 (tyto byly pouze zmíněny v části B). K záměru se závazně vyjádříme po doplnění výše uvedeného po doložení nové žádosti a doplnění vyjádření.

Vyřizuje: Ing. Jilemnický, tel. 326716165

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud stromy navržené ke kácení mají ve 130 cm větší obvod jak 80 cm musí žadatel požádat o povolení kácení zeleně dle § 8. Žádost musí obsahovat číslo pozemku, na kterém stromy rostou, druh stromu a jeho obvod ve 130 cm. Pokud stromy jsou menší lze je pokácet bez povolení, ale v době mimo hnízdění ptáků tj. mimo 1.4.-30.7. běžného roku.

Vyřizuje: Ing. Novák, tel. 326716103

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme podle § 146, odst. 3, písm. b) toto vyjádření: žádost byla posouzena z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících z výše uvedeného zákona a k předloženému záměru nemáme připomínky.

Nakládání s odpady bude respektovat ochranu veřejného zájmu podle zákona o odpadech § 1, §13 a §15 povinnosti původců odpadů. O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu přílohy č. 13, list č.2, podle ustanovení § 26, Vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o odstranění odpadů vzniklých při výstavbě, budou uchovány po dobu 5let ve, smyslu ustanovení § 94, odst. 3 výše uvedeného zákona, pro případnou kontrolu příslušnými orgány veřejné správy. Původce je povinen již před vznikem stavebních odpadů, podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, zajistit si písemnou smlouvou předání tohoto odpadu a to podle §13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Vyřizuje: Ing. Rodová, tel. 326716106

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v případě stavebních úprav stávajících kotlů K80/90 a výstavby nového kotle K20, kdy se jedná o vyjmenované stacionární spalovací zdroje podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, je příslušným správním orgánem k vydání stanoviska k umístění a provozu zdroje Krajský úřad Středočeského kraje a to podle § 11 odst. 2, písm. b), výše uvedeného zákona.

Vyřizuje: Ing. Rodová, tel. 326716106


Magistrát města Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

odbor životního prostředí

203 01 Mladá Boleslav

-1-



Ing. Jan Jihlavec
vedoucí odboru

Příloha

PD – výtisk č. 11