



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Č. j.: ŽP – 336.2 – 127584/2022/4
Datum: 20.10.2022

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

AFRY CZ s.r.o.

DOŠLO DNE:

21 -10- 2022

Pořadové číslo: 22-02096
Vyřizuje: MV

Mladá Boleslav – CO2 neutralita - modernizace teplárny, p.p.č. 2198, 2823, st. 2669/76, st. 2669/75, st. 2669/84 a st. 2689- žádost o vyjádření

VYJÁDŘENÍ – DOPLNĚK

Dne 20.10.2022 jste odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi požádali o doplnění vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která řeší stavbu „Modernizace teplárny Mladá Boleslav“. Jedná se o výstavbu nové kotelny K20, dopravy paliva, skladu biomasy, potrubní mosty a další stavební objekty v areálu ŠKODA AUTO. K realizaci dojde po předchozí demolici objektů (řešeno samostatně). Dojde ke stavební úpravě stávajících objektů a k výstavbě nových objektů. Účelem je dekarbonizace teplárny (ukončení spalování uhlí). Nový kotel K20 na dřevní štěpku bude pokrývat chybějící výkon stávajících kotlů, který nastane po výměně paliva. Srážkové vody budou svedeny po přečerpání z retenční jímky do stávající kanalizace. Dojde ke kácení vzrostlých stromů i okrasných keřů

Členění stavby:

SO101 Příjem a úprava dřevní štěpky
SO102 Sklad dřevní štěpky
SO103 Doprava dřevní štěpky – do skladu
SO104 Doprava dřevní štěpky do kotelen
SO105 SHZ – strojovna a základy nádrže
SO106 Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky
SO109 Přesuvna vagónů
SO111 Sadové úpravy a zatravněné plochy
SO112 Vzorkovna DŠ
SO113 Silniční vztahy
SO201 Kotelna K20
SO202 Partie za kotlem K20 – čištění spalin
SO203 Úpravy kotelny K80/90
SO204 Vnější kouřovody – Základy a konstrukce
SO205 Odpopílkování potrubní most a základy
IO301 Komunikace a zpevněné manipulační plochy
IO302 Kanalizace
IO303 Vnější osvětlení
IO304 Pitná voda
IO305 Voda SHZ
IO306 Průmyslová voda vč. přesunu hydrantů
IO307 Přeložky elektro a nové přípojky
+ provozní soubory

Doplnění se týká doložení zpřesněného výkresu inženýrských sítí projektové dokumentace.

Investor: ŠKO-ENERGO, s.r.o., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav

Projektant: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zakázkové číslo: 0404T21, datum: 09/2022

K předložené žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi vydává toto stanovisko:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme podle ustanovení § 104 odst. 9 toto závazné stanovisko:

Se záměrem souhlasíme při splnění následující podmínky:

- Přeložky vodovodních řadů a kanalizačních stok v rámci inženýrských objektů IO 302, IO 304, IO 305 a IO 306 (nikoliv přípojky) jsou podle ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona vodní díla a ve smyslu § 15 odst. 1 vodního zákona vyžadují stavební povolení.

Odůvodnění:

Vodovodní řady a kanalizační stoky jsou podle ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona vodní díla. K provedení vodních děl, jakož i k jejich změnám či zrušení je podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona třeba povolení vodoprávního úřadu.

Ostatní části výše uvedeného vyjádření zůstávají v platnosti.

Ing. Marek Jilemnický
odborný referent oddělení vodního hospodářství
elektronicky podepsáno