



HZSSX00E3VDA



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Mladá Boleslav

Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Č. j.:	HSKL- 9548-3/2022 - MB	Adresát:
Počet stran:	4	AFRY CZ s.r.o.
Počet příloh:	0	Magistrů 1275/13
		140 00 Praha 4
Vyřizuje za PO:	por. Mgr. Vladěna Nesibová	
Tel.:	950 861 240	
E-mail:	vladena.nesibova@sck.izscr.cz	
Datum:	22. 11. 2022	

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

CO2 neutralita, modernizace Teplárny Mladá Boleslav

Místo stavby:

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

k. ú.: Mladá Boleslav, parc. č. 2198, 2198, 2823, parc. č. st. 2669/75, 2669/76, 2669/84, 2689

Stavebník:

ŠKO-ENERGO, s.r.o., IČO 61675938,

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

vypracoval: neautorizováno

datum: 09/2022

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) obdržel dne 15. 11. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS SČK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS SČK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Modernizace teplárny Mladá Boleslav
vypracoval: Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501
datum: 05/2022

Popis stavby: V rámci řešené akce je navržena stavební úprava stávajících objektů, výstavba nových objektů, výstavbu nových a úpravu stávajících vnitro areálových komunikací. Účel objektu souvisí s dekarbonizací teplárny (ukončení spalování uhlí), což bude umožněno nově spalováním biomasy ve formě dřevní štěpky spolu s již se spolu spalováním rostlinných peletek v rámci stávajících kotlů K80/K90. S touto změnou je nezbytné zajistit a realizovat takový technologický proces, který technicky a technologicky zajistí celek příjmu, skladování a dopravy štěpky.

HZS SČK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb **SO 101 Příjem biomasy a úprava dřevní štěpky, SO 102 Sklad dřevní štěpky, SO 201 Kotelna K20 a SO 203 Úpravy kotelny K80/90**, které mají každá zastavěnou plochu větší než 1000 m², které jsou podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou **kategorie II**.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně **vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III**.

HZS SČK posouzením žádosti dospěl k závěru, že jejím předmětem je soubor staveb **SO 103 Doprava paliva do skladu, SO 104 Doprava paliva do kotel, SO 105 Strojovna SHZ, SO 106 Elektrorozvodna dřevní štěpky, SO 109 Přesuvna vagónů, SO 112 Vzorkovna DŠ**, které mají zastavěnou plochu menší než 1000 m², které jsou podle § 7 odst. 1 písm. a), b) c) bodu 5. a písm. e) vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou **kategorie I**.

Dále je jejím předmětem stavba **SO 204 Vnější kouřovody, základy a konstrukce**, které jsou podle § 7 odst. 2 písm. a) vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou **kategorie 0**.

Podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se u **stavby kategorie 0 a I nevykonává** státní požární dozor v rozsahu podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně. HZS SČK není v daném stupni řízení ani dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Modernizace teplárny Mladá Boleslav a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Modernizace teplárny Mladá Boleslav, Požárně bezpečnostní řešení:
 - vypracoval: Ing. Ladislav Huf,
 - ověřil: Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501,
 - datum: 05/2022.
- Zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení předložené dokumentace pro Modernizace teplárny Mladá Boleslav v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl pracovník na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS SČK k závěru, že daná dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS SČK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Mgr. David Bárta
ředitel územního odboru Mladá Boleslav
úřední osoba