

Ing. Zdeněk Vitásek

U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1091611354

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 21.03.2017

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního a zemního kabelového vedení VN 22 kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV a distribuční trafostanice 22/0,4kV s názvem: „**Revitalizace centra obce Vikýřovice**“, parc.č dle předložené PD v k.ú. Vikýřovice. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV a distribuční trafostanice 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **7m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu – resp. **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN a **7m** od konstrukce trafostanice (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby v tomto OP dle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- Parkovací plochy nesmí být blíže jak 4m od krajního vodiče, na obě strany, distribučního vedení VN.
- skutečná trasa a hloubka podzemního distribučního vedení VN/ NN musí být před dokončením projektu výše uvedené stavby, protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- **výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 1,5m od podpěrných bodů vedení NN, 3m od podpěrných bodů VN a 7 m od trafostanice . Po dobu**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN/NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů

- pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být energetické zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení okolí
- **zemní práce budou prováděny v OP zemního kabelového vedení VN/NN zásadně ručně**
- **manipulační plocha tj. na parc.č. 1097/9 a 1097/5 v kat.ú. Vikýřovice v místech OP vedení 22kV bude sloužit pouze jako pojezdová plocha bez možností jakékoliv manipulace s nákladem, v opačném případě se vlastník vystavuje postihu porušení OP dle zákona č. 458/2000 Sb., tj. za nedovolené práce v OP distribučního vedení**
- každé případné poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., je nutno **neprodleně** oznámit na místně příslušné pracoviště ČEZ Distribuční služby nebo na poruchovou linku tel.č.: 800 850 860.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby**
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

212.

Ing. Miroslav Broskevič

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku - region Morava