

Ing. Zdeněk Vitásek

U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1085696593

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 07.06.2016

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního a zemního kabelového vedení VN 22 kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV a distribuční trafostanice 22/0,4kV s názvem: „**Revitalizace centra obce Vikýřovice**“, parc.č dle předložené PD v k.ú. Vikýřovice. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV a distribuční trafostanice 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu – resp. **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN a **7m** od konstrukce trafostanice (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby v tomto OP dle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS,
- skutečná trasa a hloubka podzemního distribučního vedení VN/ NN musí být před dokončením projektu výše uvedené stavby, protokolárně vytyčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 1,5m od podpěrných bodů vedení NN, 3m od podpěrných bodů VN a 7 m od trafostanice . Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN/NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00