


- pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být energetické zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení okolí
- **zemní práce budou prováděny v OP zemního kabelového vedení VN/NN zásadně ručně**
- **manipulační plocha tj. na parc.č. 1097/9 a 1097/5 v kat.ú. Vikýřovice v místech OP vedení 22kV bude sloužit pouze jako pojezdová plocha bez možnosti jakékoliv manipulace s nákladem, v opačném případě se vlastník vystavuje postihu porušení OP dle zákona č. 458/2000 Sb., tj. za nedovolené práce v OP distribučního vedení**
- každé případné poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., je nutno **neprodleně** oznámit na místně příslušné pracoviště ČEZ Distribuční služby nebo na poruchovou linku tel.č.: 840 850 860.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby**
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro územní řízení, stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



Ing. Miroslav Broskevič

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku - region Morava