



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

Tel: 583 317 111  
Fax: 583 214 845  
e-mail: [spvs@spvs.cz](mailto:spvs@spvs.cz)  
<http://www.spvs.cz/>  
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
č.ú. 2603-841/0100

Ing. Vitásek Zdeněk  
U tenisu 2625/1  
787 01 Šumperk

Váš dopis značky/ze dne  
1836/2016

Naše značka  
102/07/2016

e-mail  
[hecl.ales@spvs.cz](mailto:hecl.ales@spvs.cz)

Vyřizuje / telefon  
Aleš Hecl/583317246

Šumperk  
11.08.2016

Věc:

### **"VIKÝŘOVICE - Revitalizace centra obce Vikýřovice" – ÚŘ a SŘ**

Souhlasíme se stavbou **Revitalizace centra obce Vikýřovice** na parcelním čísle 1267/3, 1252, 1254/4, 1097/1, 1099/1, 1097/5, 1097/7, 1097/2, 1097/3, 1097/4, 1097/9, 1267/1, 1267/4, 1254/1, 1894/4, 1894/1 v katastrálním území Vikýřovice dle předložené technické dokumentace za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řádem, kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o jejich místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí na obě strany.

Odvodnění bude zajištěno novými uličními vpustěmi V1 a V2, které jsou napojeny do stávající části dešťové kanalizace, která vede do místní vodoteče - Desná.

Dále požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověření pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě komunikace, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnicích zařízení.

**Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.**

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "**Souhlas s provedením stavby**", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

**Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.**

**Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.**

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Šumperská provozní  
vodohospodářská  
společnost, a.s.  
Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01  
-20-

Za ŠPVS, a.s. Šumperk  
Hecl Aleš  
technik vyjádření

#### **Přílohy:**

1. Základní podmínky pro ÚŘ a SŘ
2. Souhlas s provedením stavby
3. Situace se zákresem IS