

Ing. Zdeněk Vitásek
projektová a inženýrská činnost
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk

Vaše žádost ze dne, značka:
27.07.2016

Naše značka:
020160061
(61/2016/Ja)

Vyřizuje:
Mojmír Janků

Šumperk dne:
28.07.2016

Věc: Revitalizace centra obce Vikýřovice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Vikýřovice, parc.č. - C6.1 - tabulka dotčených pozemků
Stavebník: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, Vikýřovice
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk
Č. zakázky: 0052-16/1 Datum: /2016

Předmětem předložené dokumentace je zpracování technického řešení parkoviště, parkovacího pruhu, propojení nových zpevněných ploch - chodníku se stávajícím chodníkem, šířkové úpravy stávající komunikace, sjezdu a manipulační plochy v obci Vikýřovice.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci nemáme zásadní připomínky

1. Bezbariérové řešení stavby je popsáno v Souhrnné technické zprávě v bodě B.2.4 a respektuje požadavky vyhl. 398/2009 Sb. Vyhrazené parkovací stání pro 2 motorová vozidla osob s ozn. O7 je řešeno s jednou manipulační plochou.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému řešení za předpokladu realizace dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

Mojmír Janků, odborný konzultant

Adr. střediska: Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk
603 715172, czsumperk@centrum.cz

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE
KONZULTAČNÍCH STŘEDISK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-020-