

Ing. Zdeněk Vitásek

U tenisu 2625/1

787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-
31. 8. 2016

NAŠE ZNAČKA

PM051065/2016-203/Mat

VYŘIZUJE

Ing. Petr Matoušek

+420 541 637 275

matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

31. 10. 2016

Revitalizace centra obce Vikýřovice

(k.ú. Vikýřovice; ORP Šumperk; kraj Olomoucký; ČHP 4-10-01)

Charakteristika akce:

Dne 2. 9. 2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR (06/2016). Investorem je obec Vikýřovice, projektantem Ing. Zdeněk Vitásek.

Záměrem je výstavba chodníku šířky 1,8 m a 1,5 m o délce 123 m a 143 m, manipulační plochy, parkoviště pro 18 míst + 2 místa pro imobilní občany a podélných parkovacích stání. VVT Desná, který je ve správě Povodí Moravy, s.p. se nachází v těsné blízkosti ukončeného chodníku, který navazuje na mostní konstrukci přes VVT Desná.

Odvodnění v prostoru míst pro přecházení je řešeno novými uličními vpustmi do stávající dešťové kanalizace, která vede do vodního toku Desná, ostatní plochy jsou odvodněny vsakem přes betonovou dlažbu a do přilehlé zeleně.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území VVT Desná.

Vyjádření správce povodí a správce VVT Desná (IDVT 10100090)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky:

1. Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

2. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
3. Zařízení staveniště, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad musí být umístěno min. 50 m od břehové hrany VVT Desná.
4. Menší skládky stavebního materiálu a vytěžené zeminy mohou být uloženy ve vzdálenosti min. 5 m od břehové hrany pouze za předpokladu, že bude zabráněno padání a smyv do vodního toku.
5. Stavbou nebude navyšována současná niveleta terénu v okolí vodního toku. Niveleta komunikací bude provedena dle stávající nivelety vozovky.
6. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn a umožněn přístup k vodním tokům pro správce toků.
7. V případě zásahu do břehového porostu vodního toku Desné, musí být tento zásah projednán a odsouhlasen s přímým správcem vodního toku a dále musí být postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění.
8. Stromy v bezprostřední blízkosti stavby, které nebudou káceny, musí být zajištěny proti poškození.
9. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, Z. Večerka, tel.: 583 301 298, vecerka@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dní předem) oznámeno zahájení prací s účastí našeho pracovníka a bude rovněž vyzýváno k pravidelným kontrolám v průběhu stavby vč. závěrečné kontrolní prohlídky.
10. Po skončení prací bude veškerý přebytečný materiál beze zbytku odstraněn a okolní terén mimo stavbu uveden do původního stavu;
11. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
- Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent pro případ úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

1 x projektová dokumentace

Na vědomí

provoz Šumperk