

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,
oblast Sever
Komenského 1685/2
678 01 Blansko**

Marcela Skříčková

Jiráskova 514

666 01 Tišnov

PID	Naše zn.	Vyřizuje /linka	V Blansku dne
SUSJX001WEGZ	21 341/2024 - ÚVO/DoZd	Zdeněk Dolníček/547 120 375	21.8.2024

Stanovisko k projektové dokumentaci oprava veřejného vodovodu

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK) oblast Sever obdržela Vaši žádost o stanovisko k oznámení záměru na akci „Tišnov ul. Cihlářská – oprava veřejného vodovodu“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Dle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o opravu stávajícího vodovodního řadu v ul. Cihlářská, s napojením na hlavní řad v ul. Trnec. Napojí na hlavní řad bude otevřeným výkopem v silnici II/379 p.č. 2352/23 k.ú. Tišnov v km cca 21,030 ve směru staničení silnice.

Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje a to:

1. p.č. 2352/23 v k.ú. Tišnov
2. silnice II/379 Velká Bíteš – Tišnov – Lipůvka – Blansko - Vyškov

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci:

- napojení na hlavní vodovodní řad bude otevřeným výkopem, kolmo k ose silnice, minimální krytí 150cm od nivelety silnice, zásah v silnici bude zařezán v ostré hrany,
- před zásypem budeme vyzváni ke kontrole tel: 739 383 693,
- výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba doplnění konstrukce v silnici: 250 mm štěrkodrt ŠDa 0/63, 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, 50 mm asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, 60 mm asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 50 mm asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, spára prořízlá a zalita modifikovanou zálivkou,
- mezi jednotlivými hutněnými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva,

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl Pr, vložka 287

tel. 516481150, email: sever@susjmk.cz, <http://www.susjmk.cz/>, adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz
bankovní spojení: č.ú.27-5826360267/0100 IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

Vyřizuje: Zdeněk Dolníček tel: 547 120 375, 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz

- práce budou provedeny tak, aby byl umožněn průjezd vozidel v jednom jízdním pruhu,
- jakékoliv poškození dopravního značení, tělesa silnice v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid,
- v případě omezení provozu z důvodu výše uvedené stavby si zajistí investor u specializované firmy přechodné dopravní značení které musí být odsouhlasené SÚS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘK Brno-venkov,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy,
- dotčený úsek silnice a příslušný pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. Současně bude předán harmonogram prací. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (60 měsíců) a datum jejího ukončení kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení,

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců a bude součástí dokumentace stavby.

S pozdravem

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever