

**Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**

**Veřejná zakázka:  
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“**

V zastoupení zadavatele Města Světlá nad Sázavou se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zveřejňujeme **vysvětlení zadávací dokumentace č. 03:**

- 1) Investor VAK HB – SO 353 - Pro tento stavební objekt chybí projektová dokumentace. SO je uveden ve výzvě a v rozpočtu, ale PD v zadávací dokumentaci není. Žádám zadavatele o její poskytnutí
- 2) SO 301 Hlavní řád odvodňovacího systému – v projektové dokumentaci je uveden jako materiál trub PP, v rozpočtu je kamenina, žádám zadavatele o objasnění tohoto rozporu. Mezi uvedenými materiály je značný cenový rozdíl.
- 3) Vzhledem k absenci části dokumentace a vzhledem k nejasnostem v materiálu (navazující potávký) trub zadavatele žádám o adekvátní prodloužení termínu odevzdání.

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 1:**

**Zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele chybějící část PD pod názvem D.1.34 SO 353 - Propojení vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí**

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 2:**

**Platí projektová dokumentace, kde je uveden PP DN500 SN16 v délce 45 m a PP DN300 SN16 v délce 57.5 m. Položky 27 a 28 v soupisu prací SO 301.1 mají být správně uvedeny pro DN 300 - OTSKP 87455 a DN 500 - OTSKP 87457. Položky 27 a 28 v soupisu prací SO 301.1 jsou uvedeny chybně, množství souhlasí. Zadavatel zveřejňuje upravený soupis prací pod názvem H-SOUPIS PRACÍ upravený 23. 2. 2021**

**S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel přiměřeně prodlužuje Lhůtu pro podání nabídek v Zadávacích podmínkách a Výzvě k podání nabídky ze dne 3. 2. 2021 v bodě 10.1. takto: Lhůta pro podání nabídky končí dne 17. 3. 2021 v 9:00.**

23. 2. 2021

Kristýna Ratkovská  
za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o.