

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, st954@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

VRV, a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5
ID:4qfgxx3



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR954/044396/2023	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0046203/2023	DATUM 27.11.2023
VYŘIZUJE Schwarz Petr	TELEFON 956 954 402	GSM 725129956	FAX E-MAIL Petr.Schwarz@lesycr.cz

Vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „Vodovod a kanalizace Přestavky u Čerčan“

Lesy České republiky, s. p., správa toků oblast povodí Vltavy, jako určený správce drobného toku Doubravice (ČHP 1-09-03-122, IDVT 10240598 v ř. km 2,300) obdržely žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „Vodovod a kanalizace Přestavky u Čerčan“. Projektovou dokumentaci vypracovala firma VRV, a.s., Ing. Mgr. Pavel Dvořák, ČKAIT 0009334 v září 2023.

Předmětem předkládané projektové dokumentace je návrh nové trvalé liniové stavby technické infrastruktury, tj. nové a kapacitní zásobní vodovodní řády a nová kanalizace pro odvádění pouze splaškových vod z nemovitostí. Stavbou nedojde k dotčení staveb a pozemků v majetku ČR s právem hospodaření pro Lesy České republiky s.p., Správa toků oblast-povodí Vltavy.



Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, jako správce drobného vodního toku Borka (IDVT: 10275234, ČHP: 1-09-03-122) a drobného vodního toku Doubravice (IDVT: 10240598; ČHP: 1-09-03-135) s výše uvedeným záměrem **souhlasí** za splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
2. Výústní objekt bude proveden dle přeložené projektové dokumentace. Koryto toku Doubravice bude uvedeno do původního stavu, zdivo kolem výusti bude obloženo kamennou rovnatinou do 80 kg s urovnáním líce.
3. Vyústění odpadu od DČOV do toku bude provedeno tak, aby nedocházelo k vyplavování ČOV při průchodu velkých vod, tj. nad hladinou Q_5 , nebo minimálně 20 cm nad stávajícím dnem. Případně bude potrubí opatřeno zpětnou klapkou. Osa potrubí bude svírat s osou toku úhel menší než 60 stupňů, průtočný profil toku nebude zmenšen.
4. Požadujeme, aby zvlášť nebezpečné a závadné látky se nedostaly do toků v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkajících se toků v naší správě včas informováni na výše uvedená telefonní čísla.

5. V blízkosti výše uvedeného vodního toku nesmí být skladován žádný stavební, výkopový či jiný odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady zhotovitele.
6. Uskladňování PHM, olejů a jiných závadných látek používaných na stavbě včetně doplňování paliva do strojů nebude prováděno v blízkosti vodních toků (ne blíže než 6 m od břehové čáry koryta).
7. Při realizaci a provozu stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění vodních toků v naší správě. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
8. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
9. Lesy České republiky, s. p., oblastní ředitelství jižní Čechy, nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.



Platnost vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Poláček
vedoucí Správy toků oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

