

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

Název:	Obec Hrabyně
Sídlo:	Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
IČ:	00300136
DIČ:	CZ00300136
Zastoupen:	Zdeňkou Jordánovou, starostkou

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma:	Erste Grantika Advisory, a.s.
Sídlo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:	25597001
DIČ:	CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní adresa:	Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:	Mgr. Martin Abrahánek
Telefon:	+ 420 731 403 007
Kontaktní e-mail:	abrahamek@grantika.cz

Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. § 49 ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Dne 23. 4. 2015 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Dotaz č. 1

V zadávacím výkazu výměr je položka č. 26 Oprava betonových patek pod vstupníma rampama – soubor 1 (viz níže).

Díl:	27	Základy				0,00		
26	Předběžná cena	Oprava betonových patek pod vstupníma rampama vč 09 pozn. 6 : 1 stanovena předběžná cena 22.000,0 Kč/soubor : rozsah prací bude stanoven projektantem při realizaci : cena bude stanovena dodavatelem odsouhlaseným nabídkovým rozpočtem po upřesnění rozsahu prací :	soubor	1,00000 1,00000		0,00		Vlastní

V popisu je stanovena předběžná cena 22.000,- Kč za soubor. Jelikož rozsah prací bude stanoven projektantem při realizaci, máme za to, že tato cena je pro účely cenové nabídky považována za cenu řízenou, která má být takto jednotně v této výši zahrnuta do rozpočtu všemi uchazeči.

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ano, všichni uchazeči ocení položku sumou 22 000,- Kč.

II.

Dne 27. 4. 2015 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Dotaz č. 1

V tabulce oken pro pozici 3-8 je uveden pákový ovladač otvírání. Ve výkazech výměr uvedený není. Pákové ovladače se dodávají jen ke sklopným oknům, pozice 3-8 jsou okna otvíravá + sklopná, tzn., že pákový ovladač nelze použít. Prosím o upřesnění specifikace.

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

U oken ozn. 3/P – 9/P nebudou použity pákové ovladače, ale klasické kování s klikou.

V Brně dne 27. 4. 2015

Za zadavatele – obec Hrabyně:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....
Mgr. Martin Abrahánek
Erste Grantika Advisory, a.s.