

„Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Odpovědi na dotazy ze dne 8.11.2013:

Dotaz 1:

Jak vysoké má být šikmé pole oplocení? Z výkresu to je 6 m ale v rozpočtu jsou 4 m.

Odpověď zadavatele:

Šikmé části oplocení délky 4x 3,08m jsou výšky 6,0m. Bude opraveno v revizi VV.

Dotaz 2 :

Jaký má být sloupek pro posuvnou síť která rozděluje hřiště? Ve výkresu je sloupek 168/10 mm, ale v technické zprávě je sloupek 82,5/3,2 mm.

Jak má být vysoký? Jaké má být kotvení tohoto sloupku? Výkres a technická zpráva se rozporují.

Odpověď zadavatele:

- 2ks pevných sloupků pro posuvnou středovou síť budou z trubky 168/10mm – viz popis v poznámce č. 3 výkresu F.1-11. Výška sloupku nad upravený terén bude 4,05m, délka trubky bude 4,95m.
- 2ks mobilních sloupků budou z trubky 82,5/3,2mm, výšky 4,0m – dále viz popis v technické zprávě F.1-01.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna