


 TSB TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, A.S.	Projekt Světelné girlandy v ulicích města Brna	Příloha č. 5 Výzvy k účasti v 2. fázi soutěže
---	---	--

Omezená dostupnost girlandy č. S-1422-021 na ulici Česká.

Dle uvedeného projektu má být v profilu převěsu veřejného osvětlení č. S-1422-021 v ulici Česká mezi budovami Solniční 145/8a Česká 143/27 na dodatečném nosném lanu umístěna girlanda. Uliční prostor, ve kterém se uvedený převěs nachází je z obou stran uzavřen řadou fixních sloupků bránících vjezdu. S ohledem na technické vybavení (vysokozdvížná plošina), které je využíváno k ukotvení nosných lan girland do fasády budov je tento prostor nepřístupný a ukotvení nosného lana proto není možné provést.

Situační plánek



Směr od náměstí Svobody



Směr od ulice Joštova



Nejkratší vzdálenost od bližší řady sloupků k profilu budoucí girlandy je 5,2 a na protější straně ulice 7,1 metru. Žádná dostupná vysokozdvížná plošina neumožňuje práci v takové vzdálenosti od půdorysu vozidla, na kterém je umístěna.

Z tohoto důvodu doporučuji girlandu v ulici Česká v profilu veřejného osvětlení S-1422-021 z projektu vyloučit také s ohledem na to, že se stejným problémem by se musel vypořádat dodavatel girland při montáži a případné údržbě nebo opravách.

V Brně dne: 17. 7. 2026