

Akce : „**Stavební úpravy bytového domu č.p. 367, Vizovice**“

1. Dotaz

Otázka :

Ve výkazu výměr u položek 144, 145 a 146 není uvedeno, zda se jedná o plastové nebo dřevěné dveře. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď :

Dle podmínky památkového úřadu je nutné, aby byly všechny výplně otvorů identické. Jedná se tedy o dřevěné dveře


2. Dotaz

Otázka :

Z důvodu nacenění nízkotlaké injektáže, potřebujeme vědět o jaký typ zdiva se jedná? Je daná technologie navržena nad terénem, a nebo pod terénem?

Odpověď :

Jedná se o plnou pálenou cihlu. Injektáž je pod terénem.


Vizovice 18. 06. 2018

Mgr. Petr Dostál