

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Název veřejné zakázky	MŠ Kovářská II. – novostavba mateřské školy včetně demolice stávajícího objektu
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Ev. č. VVZ	Z2026-046448

Na zadavatele se v nadepsaném zadávacím řízení dne 14. října 2026 obrátil skrze datovou zprávu zaslanou v elektronickém nástroji jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel níže v zachované zákonné lhůtě reaguje.

Dotaz č. 1: List 18 – ZAHRADA MŠ – OPLOCENÍ, pol. 38 – Repase stávající branky
Žádáme o doplnění rozměrů a fotografie stávající branky a upřesnění rozsahu repase, zejména požadované povrchové úpravy, oprav konstrukce a případné výměny pantů, zámku a kování, aby bylo možné položku jednoznačně ocenit.

Odpověď zadavatele: Brána dvoukřídlá v. 1800mm, otevíravá část branka – š. 800, otevíravá část brána – š. 1500. Ocelový rám z jeklu s tyčovou výplní, spodní pás š. 600mm plech. Kotvená do dvou ocel kruhových sloupků v 1900mm ø100mm

Předpokládaný rozsah:

- Odstranění stávajícího nátěru
- Nový nátěr
- Nová zámková vložka – systém generálního klíče



Dotaz č. 2: U položek list 03, pol. 18; list 04, pol. 4; list 05, pol. 13 a 38; list 14, pol. 12; list 15, pol. 7; list 16, pol. 3; list 17, pol. 3, 63 a 113; list 18, pol. 4; list 19, pol. 3 a 55; list 20, pol. 3 je požadována indexace jednotkové ceny podle dopravní vzdálenosti. Například list 04, pol. 4, kód 162751119, obsahuje poznámku „+20 km – indexováno v jednotkové ceně“. Jedná se však o příplatek za každý další kilometr. Požadovaná vzdálenost má být zohledněna v množství položky, nikoliv změnou její jednotkové ceny, aby byl dodržen princip jednotného ocenění položek se stejným kódem v KROS. Žádáme o úpravu množství uvedených položek, odstranění požadavku na indexaci jednotkové ceny a vydání opraveného VV umožňujícího ocenit položky se stejným kódem shodnou jednotkovou cenou.

Odpověď zadavatele: Požadovaná vzdálenost zohledněná indexací jednotkové ceny umožňuje dodavateli určit konkrétní dopravní vzdálenost. Hodnota indexu v poznámce je orientační odhad projektanta a dodavatel si může jednotkovou cenu upravit vlastním indexem dle skutečné vzdálenosti jím využívané skládky.

V Praze dne 14. října 2026

JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele