

Uveřejněno na profilu zadavatele
Město Nová Bystřice

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	
Oprava kanalizace Hůrky	
Údaje o zadavateli:	
Zadavatel:	Město Nová Bystřice
Sídlo:	Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
Oprávněná osoba:	Mgr. Jiří Zimola - starosta
IČ:	00247138
DIČ:	CZ00247138
Kontaktní osoba, telefon, email:	Bc. Hana Bartoňová, +420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce, veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání	Otevřená výzva
Klasifikace předmětu veřejné zakázky	45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace 45232410-9 Kanalizační sítě 45233142-6 Opravy silnic
Předpokládaná hodnota zakázky	6 788 643,58 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0fb0ea009ab

Zadavatel dne 1. 4. 2026 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Ve VV jsou uvedeny poplatky za uložení a doprava na skládku - u kan. řadu 1+1km, u přípojek 1+5km a u opravy po roce 1+24km, na jaké skládky zadavatel předpokládá uložení odstraněného asfaltu?

Zadavatel k výše uvedenému dotazu poskytuje následující odpověď a informace:

Zadavatel nestanovuje konkrétní skládku ani konkrétní zařízení pro nakládání s odpady.

Nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, včetně jejich třídění, nakládky, dopravy, využití nebo odstranění, je plně v odpovědnosti vybraného dodavatele. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství a zajistit předání odpadů pouze oprávněným osobám. Veškeré náklady související s nakládáním s odpady jsou součástí nabídkové ceny a nebudou hrazeny samostatně.

Dotaz č. 2

U kan. řadu jsou uvedeny kanalizační odbočky, lze tyto odbočky nahradit navrtávacími sedly v příslušné dimenzi?

Zadavatel k výše uvedenému dotazu poskytuje následující odpověď a informace:

Ano. Zadavatel připouští nahrazení kanalizačních odboček navrtávacími sedly odpovídající dimenze a technických parametrů.

Tato možnost je tímto vysvětlením potvrzena a je závazná pro všechny účastníky výběrového řízení.

Dotaz č. 3

U potrubí 400 je uveden koeficient 1,1, u potrubí 160 koeficient 1,1 a u potrubí 200 koeficient 1,03, neměl by být tento koeficient všude stejný?

Zadavatel k výše uvedenému dotazu poskytuje následující odpověď a informace:

Dodavatelé jsou povinni při zpracování nabídek vycházet z výkazu výměr v podobě poskytnuté zadavatelem.

Koeficienty uvedené ve výkazu výměr byly převzaty z rozpočtového programu a zadavatel je nemění. Pro zajištění porovnatelnosti nabídek musí být použity beze změny.

Dotaz č. 4

Jakým způsobem bude řešeno DIO a uzavírka?

Zadavatel k výše uvedenému dotazu poskytuje následující odpověď a informace:

Zajištění dopravně-inženýrských opatření (DIO), stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, povolení zvláštního užívání komunikací a případných uzavírek komunikací zajišťuje vybraný dodavatel v rámci realizace díla.

Stavbou bude dotčena silnice č. III/1511, jejímž správcem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví Nová Bystřice.

Dodavatel je povinen:

- projednat dopravní opatření s příslušnými orgány a správcem komunikace,
- zajistit potřebná povolení a stanovení,
- realizovat dopravní značení a opatření po celou dobu stavby.

Veškeré náklady spojené s DIO, uzavírkami a správními řízeními jsou součástí nabídkové ceny.

Závěrečné sdělení

Poskytnutím tohoto vysvětlení nedochází ke změně zadávacích podmínek ani k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Nové Bystřici dne: 2. 4. 2026

**Mgr. Jiří
Zimola**

Digitálně podepsal Mgr.
Jiří Zimola
Datum: 2026.04.02
08:49:44 +02'00'

Mgr. Jiří Zimola
starosta města