

BD LÍBEZNICE MARTINOVA - D.1.1.1.103 O - TABULKA OKEN															
1) VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V INTERIERU NEBO EXTERIERU STAVBY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ NA STAVBĚ. 2) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE. S VÝROBOU PRVKU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM. 3) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽI JE NUTNO OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE. 4) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY. 5) NA OSAZENÍ VŠECH OKEN A TERASOVÝCH DVEŘÍ JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP. 6) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU. 7) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNĚ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 8) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. 9) VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI, PŘÍPADNĚ MONTÁŽNÍMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI A MÍT JE NA STAVBĚ K DISPOZICI PRO KONTROLU TDI. 10) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI PARAMETRY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKÝ S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ DLOUHODOBÉ FUNGOVÁNÍ A ZAJISTÍ TRVALE ČISTÉ NÁVAZNOSTI VÝROBKŮ V OBJKETU 11) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU. 12) PŘI ZACHOVÁNÍ VEŠKERÝCH POŽADAVKŮ NA BAREVNOST VŠECH ČÁSTÍ A PŘI ZACHOVÁNÍ VŠECH FUNKČNÍCH PARAMETRŮ MINIMÁLNĚ NA STEJNÉ ÚROVNI JE MOŽNÉ POUŽÍT I PRVKY S PROFILY STAVONA DYNAMIC 13) OKNA V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUSÍ BÝT ŠPALETOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VE VNĚJŠÍCH KŘÍDLECH (IZOLAČNÍ RÁMEČEK HNĚDÝ) A JEDNODUCHÝM SKLEM VE VNITŘNÍCH KŘÍDLECH, MUSÍ SPLŇOVAT NEJMÉNĚ UW=1,1W/m2K A RW = 44 dB A BÝT V PROVEDENÍ S TENKÝMI RÁMY DO HISTORICKÉ ZÁSTAVBY ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE (REF. AZ EKOTHERM - ŠPALETOVÁ OKNA CORONE); 14) PŮVODNÍ PROFILACE RÁMŮ A KŘÍDEL SE NEDOCHOVALA - BUDE PROVEDENA HISTORIZUJÍCÍ PROFILACE RÁMŮ OKEN A KŘÍDEL (REF. AZ EKOTHERM - ŠPALETOVÁ OKNA CORONE); U OKEN KTERÉ BUDOU PROVEDENY DO OTVORŮ ZVĚTŠENÝCH MEZI VÁLKAMI (OKNA O28 až O37) MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ POUŽITA ZJEDNODUŠENÁ PROFILACE ZA PŘEDPOKLADU LEPŠÍCH PARAMETRŮ OKEN UW=0,9W/m2K A RW = 46 dB (REF. AZ EKOTHERM - ŠPALETOVÁ OKNA EKOTHERM) 15) KOVÁNÍ PRO MEZIVÁLEČNÁ OKNA (BOČNÍ PRŮČELÍ DO HLAVNÍHO DVORA) OLIVA BROUŠENÝ NEREZ (REF. AZ EKOTHERM - OBR.15/31) OSTATNÍ OLIVA BROUŠENÁ NEREZ (EV. MATNÝ NIKL BROUŠENÝ) (REF. AZ EKOTHERM - OBR.11/31), K TOMU ODPOVÍDAJÍCÍ PŮLOLIVY A PÁKA SKLÁPĚČÍHO MECHANIZMU 16) TERASOVÉ DVEŘE JEDNODUCHÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM NUTNO PŘIZPŮSOBIT PROVEDENÍ ŠPALETOVÝCH OKEN (MUSÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ PROVÁDĚT DODAVATEL OKEN VE STEJNÉ PROFILACI) 17) BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA DVOUSTUPŇOVĚ ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE NA ZÁKLADĚ PŘIPRAVENÝCH VZORKŮ (NEJMÉNĚ TŘI VZORKY OD KAŽDÉHO ODSŤINU V 1. FÁZI A TŘI VZORKY OD UPŘESNĚNÝCH ODSŤINŮ VE DRUHÉ FÁZI) 18) SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS KLASICKÝ (DLE MOŽNOSTI REPASOVAT ZE STÁVAJÍCÍCH OKEN) PROVEDENÝ DLE STÁVAJÍCÍCH 19) OKNA JSOU PRO LEPŠÍ SROZUMITELNOST OSAZENÍ NÁVAZNOSTI NA STAVBĚ KÓTOVÁNA ROZMĚREM ČISTÉHO OTVORU, DO KTERÉHO JSOU URČENA, TEDY V PŘÍPADĚ OKEN DOVNITŘ OTEVÍRAVÝCH ROZMĚREM OSTĚNÍ VE FASÁDĚ A V PŘÍPADĚ OKEN DOVNITŘ A VEN OTEVÍRAVÝCH VNITŘNÍM ČISTÝM ROZMĚREM KASTLÍKU MEZI OKNY, HLOUBKA SAMOTNÉHO KASTLIKU PRO DOVNITŘ A VEN OTEVÍRAVÁ OKNA JE CCA 180 MM, PRO DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ OKNA CCA 130 MM PRO KALKULACI NUTNO S TĚMITO SKUTEČNOSTMI POČÍTAT															
OZN.	ROZMĚRY (mm)	POPIS							KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	PROFIL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PARAPET VNĚJŠÍ / POD PRVKEM / VNITŘNÍ	NEPRŮ-ZVUČNOST	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ	CELK.							
O01	1250 (1490) / 2 200	Špaletové kastlové okno dřevěné dovnitř otevíravé tvaru s dělením tvaru T s otevíravým nadsvětlíkem, dvoudílné ve spodní úrovni s profilovaným vodorovným poutcem vizi výkresy(celkem pro prvek 2x křídlo nadsvětlíku a 4x křídlo okna, systémovým těsněním, s horní kapsou pro roletu (nutno koordinovat s prvkem rolety), zatepleným spodním dílem spojovacího rámu a s dřevěným parapetním prknem do zatepleného vnějšího ostění včetně izolace pod vnějším parapetním plechem, osazení okna za cihelné ostění. Nová okna budou vyrobena jako repliky historických oken v profilaci na zasklívacích lištách rámech, klapačce, poutci. Pokud je tabulka dělaná, bude toto dělení provedeno i pod příčlím, to znamená, že příčle nebude pouze nalepená, ale půjde o duplexové křížení. Šířka rámu křídla se dvojsklem 5,6 x 5 cm, podrobněji dle výkresu výrobku. Součástí výrobku je i špaletové ostění mezi okny.		20	23	23		66	litý mosazný obrtlík, závěsy budou mosazné seřiditelné opatřené kovovými návleky, návleky budou vzorkovány - surová mosaz. Klíčky - surová mosaz. Okapnice rámová dubová. Stanadard klíčky dle obrázku.	Nová okna budou zasklena izolačním dvojsklem 4/8/4 TGI. Těsnění elastické, celooobvodové, sklo nebude reflexní	profily z přírodního dřeva subtilní historizující(dle výkresů) povrchově upravené okenními nátěry v polomatlém provedení, barevný odstín lomená bílá/světle šedá, přesné určeno na základě vzorků	dřevěná okapnice v poutci, vnitřní parapet (součást dodávky okna) dřevěný zapuštěný do okenního profilu s dolní krycí dřevěnou lištou, lakování prvků dle do barvy oken	Rw ≥ 44 dB	na vnější a vnitřní straně po obvodu komprimační, difuzní a paropropustné pásy a začíšť. lišty; vruty pouze s drážkou a po příšr. ve svislé poloze)	tvarový standard klíčky 
O02		neobsazeno													
O03	1250(1490) / 900	dtto O1				2		2	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	
O04	1250(1490) / 1350	dtto O1		1				1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	

O05	780 / 2800	Sřešní okno dřevěné kyvné pro pokoje s integrovanou větrací lištou a ovládáním nahoře, součástí výrobku je i systémová vnitřní a vnější roleta,ve dvojitém provedení					9	9	systémové osazení do konstrukce krovu pro střechu s keramickou skládanou krytinou a pojistnou hydroizolací včetně tepelné izolačního rámce a žlábků pro přechod vody	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé, vnější barva červená v barvě střechy, vnitřní barva bílá	nadpraží SDK vodorovné, parapet SDK svislý pro zajištění proudění vzduchu		na vnější a vnitřní straně po obvodu komprimační, difuzní a paropropustné pásy a zacišť. lišty; vruty pouze s drážkou a po příšr. ve svislé poloze)	
O06	780 / 1400	Sřešní okno dřevěné kyvné pro pokoje s integrovanou větrací lištou a ovládáním nahoře, součástí výrobku je i systémová vnitřní a vnější roleta					4	4	systémové osazení do konstrukce krovu pro střechu s keramickou skládanou krytinou a pojistnou hydroizolací včetně tepelné izolačního rámce a žlábků pro přechod vody	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé, vnější barva červená v barvě střechy, vnitřní barva bílá	nadpraží SDK vodorovné, parapet SDK svislý pro zajištění proudění vzduchu		na vnější a vnitřní straně po obvodu komprimační, difuzní a paropropustné pásy a zacišť. lišty; vruty pouze s drážkou a po příšr. ve svislé poloze)	
O07	550 / 780	Sřešní okno dřevěné kyvné pro pokoje s integrovanou větrací lištou a ovládáním nahoře, součástí výrobku je i systémová vnitřní a vnější roleta					1	1	systémové osazení do konstrukce krovu pro střechu s keramickou skládanou krytinou a pojistnou hydroizolací včetně tepelné izolačního rámce a žlábků pro přechod vody	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé, vnější barva červená v barvě střechy, vnitřní barva bílá	nadpraží SDK vodorovné, parapet SDK svislý pro zajištění proudění vzduchu		na vnější a vnitřní straně po obvodu komprimační, difuzní a paropropustné pásy a zacišť. lišty; vruty pouze s drážkou a po příšr. ve svislé poloze)	
O08	660 / 980	Sřešní okno dřevěné výklopné jako výlez na střechu s ovládáním nahoře					1	1	systémové osazení do konstrukce krovu pro střechu s keramickou skládanou krytinou a pojistnou hydroizolací včetně tepelné izolačního rámce a žlábků pro přechod vody	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,8W/m2K, teplý distanční rámeček (PSI = max. 0,040) systémový šedý, těsnění systémové černé, vnější barva červená v barvě střechy, vnitřní barva bílá	nadpraží SDK vodorovné, parapet SDK svislý pro zajištění proudění vzduchu		na vnější a vnitřní straně po obvodu komprimační, difuzní a paropropustné pásy a zacišť. lišty; vruty pouze s drážkou a po příšr. ve svislé poloze)	
O09	400/675	Okno do sklepa dřevěné	3					3	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	dtto O1	