



	Dodatečné informace zadavatele k ZD na veřejnou zakázku Snižování emisí SO₂ na teplárně Komořany – část Pneumatická doprava ložového materiálu Ev.č.: 482376	Strana: 1 / 1
---	---	---------------

Zadavatel, United Energy, a.s. obdržel v souladu s ustanovením článku 4 odst. 4.1 zadávací dokumentace (ZD) dále uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku „Snižování emisí SO₂ na teplárně Komořany – část Pneumatická doprava ložového materiálu“, ev. č. 482376, ke kterým uvádí dále uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpovědi):

Soupis dotazů dodavatelů a odpovědí zadavatele č. 01 až 02.

Dotaz č. 01

Jaká je kvalita ovládacího vzduchu dle normy ISO 8573-1 (tuhé částice, rosní bod a množství oleje)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel při provozu zařízení a tlakovzdušné sítě není vázán předepsanou normou. Kvalita vyráběného vzduchu in - situ není zjišťována a proto není možné zařadit kvalitu vzduchu ve smyslu předepsané normy. K uvedenému dotazu lze sdělit následující ve smyslu bodu 2.3.6 ZD:

Dosažitelná kvalita rosného bodu je -20°C pro vstupní podmínky 20°C, tlak 1bar. Provozní rozsah se pohybuje v úrovni -30 až -5°C. Potrubní vedení je vedeno budovou.

Veškerá kompresorová technika má filtrační elementy, které vykazují zachyt 99.5% částic o velikosti 2µm.

Výrobní kompresorová technika je klasifikována jako tzv. Oil Free tzn. vyrobený stroj splňuje vnos množství oleje nižší (nebo maximální) než 0,01mg/m³.

Tlakový vzduch je dodáván tzv. suchými šroubovými kompresory.

Dotaz č. 02

Jaká je kvalita dopravního vzduchu dle normy ISO 8573-1 (tuhé částice, rosní bod a množství oleje)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel při provozu zařízení a tlakovzdušné sítě není vázán předepsanou normou. Kvalita vyráběného vzduchu in - situ není zjišťována a proto není možné zařadit kvalitu vzduchu ve smyslu předepsané normy. K uvedenému dotazu lze sdělit následující ve smyslu bodu 2.3.6 ZD:

Dosažitelná kvalita rosného bodu je -20°C pro vstupní podmínky 20°C, tlak 1bar. Provozní rozsah se pohybuje v úrovni -30 až -5°C. Potrubní vedení je vedeno budovou.

Veškerá kompresorová technika má filtrační elementy, které vykazují zachyt 99.5% částic o velikosti 2µm.


Výrobní kompresorová technika je klasifikována jako tzv. Oil Free tzn. vyrobený stroj splňuje vnos množství oleje nižší (nebo maximální) než 0,01mg/m³.

Tlakový vzduch je dodáván tzv. suchými šroubovými kompresory.

V Mostě Komořanech dne: 26.3.2014

Za zadavatele

United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 27309959 (115)



Ing. Jaromír Kneifl
vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv
kontaktní osoba zadavatele
United Energy, a.s.