

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Multifunkční dům Stračov“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Obce Stračov.

Dotaz č. 1.:

Potřebujeme znát technické specifikace zejména zesilovače a multimediální jednotky v technické zprávě není nic uvedeno.

Odpověď č. 1.:

Dotaz č. 2.:

Prosím ještě o dokumentaci externích rozvaděčů (6 - Elektroinstalace ... R-EXT1 a R-EXT2), dokumentaci data projektor a promítací plátno (Elektroinstalace - slaboproud) a 5x slaboproudý rozvaděč a zařízení EZS.

Odpověď č. 2.:

R-EXT1, R-EXT2 - Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 3x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), 1x400V/16A/5pól rozměry: 398x266x153mm

dokumentaci data projektor a promítací plátno – Data projektor, Ultra HD, Rozlišení 4K, Vstup HDMI, VGA, USB HDR, laserový zdroj světla. Formát 16:9 se stropním závěsem.

Promítací plátno roletové s elektrickým motorem, 125'', (16:9), Matně bílé plátno, bílé tělo, minimální rozměr 2660/1500.

Slaboproudé rozvodnice R-SLB-2,3,4 - RACK 19" nástěnný, složený, 6U, 600 x 450 s montážním vybavením, S obsahem aktivních prvků - 16-portový switch 1000M s propustností 1 Gbps, rozbočovač TV

Slaboproudé rozvodnice R-SLB-1,5 - Slaboproudý rozvaděč - box š 490 x v 550 x h 120 mm, S obsahem aktivních prvků - 16-portový switch 1000M s propustností 1 Gbps, rozbočovač TV

Minimální parametry ústředny EZS:

možnost připojení sběrníkových periferie

rozdělení na sekce min. 5

možnost nastavení PCO

konektor pro radiový modul

konektor pro GSM modul

Funkce ústředny:

- údržba

- režim den / noc

- automatické zajištění

- funkce kalendáře