



Dotaz:

Prosím o informaci jaká je požadovaná požární odolnost tapet a možná i výrobce:

19	C0921	Tapeta vinyl na vlies. podkladu, vysoká kvalita, požární certifikace, velikost role 10 x 0,5m, dle výběru investora
----	-------	---

Odpověď:

Na únikových cestách, což jsou chodby, je při kolaudaci ze strany Hasičského záchranného sboru vždy požadován certifikát na tapety, koberce, atd. Tapety a ostatní součásti vybavení musí tedy splňovat požadavky dle požární zprávy.

Konkrétní výrobce není požadován, je požadována požární certifikace výrobků, tak aby byl objekt schopen bezproblémové kolaudace. Výběrem investora je myšlen výběr barvy a vzorku z nabídnutého vzorníku.

V předchozím dokončeném a zkolaudovaném objektu byly použity tapety s požární odolností B-s2,d0, k nimž máme dodavatelem doloženou certifikaci, kterou pro Vaši orientaci přikládáme v příloze.

V Karlových Varech dne 5.12.2013

Ing. Bohdan Vaněk, SANCHO PANZA s.r.o.