









S-JTSK / Bpv

±0,00 = 193,90

MŠ KOVÁŘSKÁ II REKONSTRUKCE OBJEKTU U ŠKOLIČKY 2176/1, 2177/3			
OBJEDNATEL MČ PRAHA 9		Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 IČ: 00063894	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS / DVZ
ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT ArtStat s.r.o.		Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 03613755	DATUM 12 / 2025
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI Ing. Aleš JANOUŠEK		Buchovcova 1731/1, 130 00 Praha 3 IČ: 04063511	RAZÍTKO, PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Aleš Janoušek			
VYPRACOVAL Ing. Aleš Janoušek			
SPECIALIZOVANÁ ČÁST D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			PARÉ
OBSAH TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OBJEKT SO-01	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.18	

Č.L. 1		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
OV 01	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM šířka 170 mm délka 2400 mm 	plastový komůrkový parapet s nosem včetně bočních krytek, bílý šířku přizpůsobit dle konkrétního profilu okna	2	5	7	-přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě	
OV 02	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM šířka 170 mm délka 1600 mm 	plastový komůrkový parapet s nosem včetně bočních krytek, bílý šířku přizpůsobit dle konkrétního profilu okna	-	1	1	-přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě	
OV 03	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM šířka 170 mm délka 1500 mm 	plastový komůrkový parapet s nosem včetně bočních krytek, bílý šířku přizpůsobit dle konkrétního profilu okna	2	1	3	-přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě	
OV 04	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ S NOSEM šířka 170 mm délka 1000 mm 	plastový komůrkový parapet s nosem včetně bočních krytek, bílý šířku přizpůsobit dle konkrétního profilu okna	-	3	3	-přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě	

Č.L. 2		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
OV 05	PURENITOVÝ PODOMÍTKOVÝ BOX PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE vč. PURENITOVÉHO OSTĚNÍ výška boxu 300 mm délka boxu 2600 mm tl. PIR izolace 50 mm výška okna 2600 mm 	- purenitový podomítkový box se zadní izolací z PIR desky tl. 50 mm pro osazení venkovní žaluzie, - spodní hrana čelní desky s hliníkovou omítkovou lištou, spodní a část zadní plochy PIR izolace oplechována Al plechem - purenitové ostění se zapuštěnou vodící lištou (10mm purenit + 20 mm XPS) - rozměry jsou orientační, je nutné přesně zaměřit na stavbě	12	8	20	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 06	PURENITOVÝ PODOMÍTKOVÝ BOX PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE vč. PURENITOVÉHO OSTĚNÍ výška boxu 250 mm délka boxu 1700 mm tl. PIR izolace 50 mm výška okna 1700 mm 	- purenitový podomítkový box se zadní izolací z PIR desky tl. 50 mm pro osazení venkovní žaluzie, - spodní hrana čelní desky s hliníkovou omítkovou lištou, spodní a část zadní plochy PIR izolace oplechována Al plechem - purenitové ostění se zapuštěnou vodící lištou (10mm purenit + 20 mm XPS) - rozměry jsou orientační, je nutné přesně zaměřit na stavbě	2	8	10	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 07	PURENITOVÝ PODOMÍTKOVÝ BOX PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE vč. PURENITOVÉHO OSTĚNÍ výška boxu 240 mm délka boxu 1500 mm tl. PIR izolace 50 mm výška okna 1500 mm 	- purenitový podomítkový box se zadní izolací z PIR desky tl. 50 mm pro osazení venkovní žaluzie, - spodní hrana čelní desky s hliníkovou omítkovou lištou, spodní a část zadní plochy PIR izolace oplechována Al plechem - purenitové ostění se zapuštěnou vodící lištou (10mm purenit + 20 mm XPS) - rozměry jsou orientační, je nutné přesně zaměřit na stavbě	-	1	1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	

Č.L. 3		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
	VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE PROFIL Z90 MOTOROVÁ pro okno rozměru 2600x2600 mm	- venkovní hliníková žaluzie, profil Z-90 - motorový pohon, ovládání dálkové + tlačítka (viz část Silnoproud) - osazeno do purenitového boxu s purenitovým ostěním se zapuštěnou vodící lištou - barevnost RAL 6034 (stejná jako okna) - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby - rozměry jsou orientační, je nutné přesně zaměřit na stavbě	12	8	20	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
	VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE PROFIL Z90 MOTOROVÁ pro okno rozměru 1700x1700 mm	- venkovní hliníková žaluzie, profil Z-90 - motorový pohon, ovládání dálkové + tlačítka (viz část Silnoproud) - osazeno do purenitového boxu s purenitovým ostěním se zapuštěnou vodící lištou - barevnost RAL 6034 (stejná jako okna) - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby - rozměry jsou orientační, je nutné přesně zaměřit na stavbě	2	8	10	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
	VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE PROFIL Z90 MOTOROVÁ pro okno rozměru 1500x1500 mm	- venkovní hliníková žaluzie, profil Z-90 - motorový pohon, ovládání dálkové + tlačítka (viz část Silnoproud) - osazeno do purenitového boxu s purenitovým ostěním se zapuštěnou vodící lištou - barevnost RAL 6034 (stejná jako okna) - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby - rozměry jsou orientační, je nutné přesně zaměřit na stavbě	-	1	1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	

Č.L. 4		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
OV 11	REVIZNÍ DVÍŘKA OCELOVÁ, TLAČNÉ OTEVÍRÁNÍ, KOMAXIT 200x200	- revizní dvířka pro přístup ke kanalizačním čistícím kusům - přesná poloha bude přizpůsobena spárořezu vybraného obkladu - schválí architekt - barevnost dle výběru architekta	9	-	9	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 12	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU 300x300mm TLAČNÉ OTEVÍRÁNÍ, IMPREGNOVANÁ DESKA	- revizní dvířka pro přístup do podhledu k požárním ucpávkám, ventilům, armaturám apod. - přesnou polohu přizpůsobit vedení instalací a umístění armatur - dvířka označená OV.12a budou mít výplň z děrovaného SDK	14	4	18	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 14	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU 200x200mm TLAČNÉ OTEVÍRÁNÍ, IMPREGNOVANÁ DESKA	- revizní dvířka pro přístup do podhledu k požárním ucpávkám, ventilům, armaturám apod. - přesnou polohu přizpůsobit vedení instalací a umístění armatur - revizní dvířka u podhledu z děrovaného SDK bude umístěný co nejblíže stěny v lemu z plného SDK, tak aby dvířka nezasahovala do části s děrovaným SDK (lem šířky 250 mm, dvířka 50 mm od stěny)	1	2	3	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 15	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU 400x400mm TLAČNÉ OTEVÍRÁNÍ, IMPREGNOVANÁ DESKA		4	3	7	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 16	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU 300x600mm TLAČNÉ OTEVÍRÁNÍ, IMPREGNOVANÁ DESKA	- revizní dvířka pro přístup do podhledu k požárním ucpávkám, ventilům, armaturám apod. - přesnou polohu přizpůsobit vedení instalací a umístění armatur	1	-	1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	

Č.L. 5		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
OV 17	AKUSTICKÝ REZONÁTOR	-jedná se o nízkofrekvenční absorpční akustický prvek s maximem činitele zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; prvek je vyroben ze sádrokartonu tl. 12,5 mm; bezespará návaznost na SDK podhled; rezonanční štěrбина s orientací směrem do místnosti; hloubka rezonátoru je 200 mm a šířka 600 mm; návrhová rezonanční frekvence je f rez = 100 - 130 Hz; hloubka a šířka štěrbin dle požadovaných akustických parametrů; rubová strana štěrbin dle požadovaných akustických parametrů; rubová strana štěrbin dle celoplošně překryta kašírováním v černé barvě; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude ztlumený absorpční vložkou o tl. 40 mm a objemové hmotnosti 20-30 kg/m3 balenou v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 μm; třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; celková skladebná tloušťka 350 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti při dané skladebné tloušťce v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,60; 250 Hz - α ÷ 0,35; 500 Hz - α ÷ 0,30; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka je 200 mm; povrchová úprava SDK: výmalba dle zadání architekta; PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0	94,5 bm	94,5 bm	189bm	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 18	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 34A - 1ks v každé herně	- přesná poloha v rámci jednotlivých místností bude stanovena v rámci realizace v návaznosti na požadované rozmístění nábytku apod.	2	2	4	- dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 19	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A - 1ks m.č. 1.01 - 1ks m.č. 1.07 - 1ks m.č. 1.24 - 1ks m.č. 2.01 - 1ks m.č. 2.17	- přesná poloha v rámci jednotlivých místností bude stanovena v rámci realizace v návaznosti na požadované rozmístění nábytku apod.	3	2	5	- dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 20	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 89B - 1ks m.č. 1.26 (FVE)	- přesná poloha v rámci jednotlivých místností bude stanovena v rámci realizace v návaznosti na požadované rozmístění nábytku apod.	1	-	1	- dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 21	PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA ZAPUŠTĚNÁ V MÍSTĚ DILATAČNÍCH SPÁR VINYLÓVÉ PODLAHY	- hliníková skrytá lišta s flexibilním dilatačním páskem v barvě podlahy - umístěna v dilatacích ve vinylové podlaze v hernách a ve dveřích mezi místnostmi s vinylovou podlahou - v jedné rovině s podlahou (podrobněji viz část PD "Stavební interiér")	54,5 bm	54,5 bm	109bm	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	

Č.L. 6		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
OV 22	PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA VE DVEŘÍCH (kromě dveří mezi místnostmi s vinylovou podlahou)	- nerezová lišta tvaru "L" nebo "T" - osadit tak, aby lišta nebyla viditelná při zavřených dveřích - L lišta bude také osazena v m.č. 1.07 na přechodu mezi čistící zónou a dlažbou	11bm	12,5bm	23,5bm	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 23							
OV 24	KERAMICKÁ DĚLICÍ STĚNA 700x400mm bílá	- dělicí stěna mezi wc mísami (podrobněji viz samostatný dokument "Stavební interiér")	10	10	20	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 25	DVEŘNÍ ZARÁŽKY STĚNOVÉ, příp. PODLAHOVÉ nerez	- přesné rozmístění bude stanoveno v rámci realizace			25	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 26	ČISTICÍ ROHOŽ VENKOVNÍ vč. HLINÍKOVÉHO OSAZOVACÍHO RÁMU 2000x1000mm	- zapuštěná venkovní čistící rohož s exteriérovými škrabáky v hliníkovém rámu - výška 15 mm - musí vyhovovat požadavkům bezbariérové legislativy - vyzorkovat	2	-	2	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 27	DVOUSTUPŇOVÝ STŘEŠNÍ VTOK DN125 SVISLÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, VYHŘÍVÁNÍM A OCHRANNÝM KOŠEM, SPODNÍ STUPEŇ S INTEGROVANOU MANŽETOU Z ASFALTOVÉHO PÁSU				3	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	

Č.L. 7		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
OV 28	DVOUSTUPŇOVÝ STŘEŠNÍ VTOK DN100 SVISLÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, VYHŘÍVÁNÍM A OCHRANNÝM KOŠEM, SPODNÍ STUPEŇ S INTEGROVANOU MANŽETOU Z ASFALTOVÉHO PÁSU				1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 29	DVOUSTUPŇOVÝ NOUZOVÝ STŘEŠNÍ VTOK DN75 SVISLÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU A OCHRANNÝM KOŠEM, SPODNÍ STUPEŇ S INTEGROVANOU MANŽETOU Z ASFALTOVÉHO PÁSU	- vtok s převýšením cca 30 mm nad povrchem střešní fólie			1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 30	ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY 400x400mm	- včetně výškového nástavce - perforované víko			2	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 31	POJISTNÝ PŘEPAD, CHRLIČ HRANTATÝ 300x100	- koutový chrlič včetně integrované PVC rohové manžety - délka cca 600 mm			3	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 32	KOMÍNEK ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN100	- odvětrávací komínek s integrovanou PVC manžetou - délka 500 mm			4	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 33	KOMÍNEK ODVĚTRÁNÍ XL DN150	- odvětrávací komínek s integrovanou PVC manžetou - odvětrání radonu a výtahové šachty - délka 500 mm, na VZT budníku 300 mm			4	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	

Č.L. 8		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
OV 34	PROSTUPKA NA STŘECHU PRO KABELY / POTRUBÍ CHLADIVA	- prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou - DN100-kabely/160XL-chladivo - prodloužená verze			4	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 35	KAČÍRKOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ	- tl. 1,5 mm - výška cca 130 mm			218 m	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 36	VZPĚRY KAČÍRKOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ	- vzpěry kačírkové lišty na přechodu zelené střechy a střechy bez vegetace - viz detail			1kpl	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 37	STŘEŠNÍ VÝLEZ DO PLOCHÉ STŘECHY 900x1200mm	- zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem - součinitel prostupu tepla výlezu max. 1,4 W/m2K - krycí kopule - 2xpodstavec do zateplené střechy - manuální otevírání, plynové vzpěry - z vnitřní strany napojení parozábrany a SDK obklad - viz detail			1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	
OV 38	OSOBNÍ BEZBARIÉROVÝ VÝTAH TRAKČNÍ BEZ STROJOVNY	- velikost šachty 1600x1750 mm - rozměry kabiny 1100x1400 mm - výška kabiny 2100 mm, výška dveří 2000 mm - nosnost 630 kg - rychlost výtahu 1 m/s - prohlubeň 1100 mm, horní přejezd 3400 mm - výtah bude splňovat veškeré požadavky bezbariérové legislativy - minimální požární odolnost EW15 DP1 - dvoupanelové stranově otevíravé nerezové dveře Vzhled výtahové kabiny a požadavky na materiály stěn, podlahy, stropu, dveří a doplňků viz samostatný dokument "Stavební interiér". Před zadáním do výroby bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem.			1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků	

Č.L. 10		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP		
OV 43	ODVODŇOVACÍ LINIOVÝ ŽLAB DO DLAŽBY	- betonový s mříží - spodní výpust' - pojízdný - třída zatížení b125 - š. 150mm - d. 8200mm	-	-	1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků
OV 44	SIGNALIZAČNÍ OZNAČENÍ SKEL NA VÝPLNI VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH OTVORŮ	Atypické kontrastní pruhy na prosklených výplních prosklených dveří a dveřních světlíků - Rozměr prvku 6x6cm, mezera 6cm, pás na celou šířku skleněné výplně, ve dvou úrovních - lepená řezan grafika z matné mléčné fólie Ve formě obrázků, zvířecích hlav apod.	-	-	23m	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě
OV 45	SYSTÉM OCHRANY OSOB PROTI PÁDU Z PLOCHÉ STŘECHY	Systém kotvicích bodů po obvodu střechy - nerezové kotvicí body pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky Odpovídá ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 Ochrana proti pádům - kotvicí zařízení typ A Před dodávkou je nutné dílenskou dokumentaci vč. statického posouzení a předložit projektantovi ke schválení.	-	-	1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků
OV 46	LAKOVANÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA K ZAZDĚNÍ DO FASÁDY	- 383x335x106mm - čelní dvířka - lakovaná (konkrétní výrobek bude odsouhlasen architektem)	-	-	1	- přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě - dodávka vč. všech kotevních a pomocných prvků