



TEPLOTNÍ SPÁD OS 34/23 °C
VENKOVNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA -12 °C

LEGENDA POTRUBÍ/OTOP. TĚLES:

- PRÍVOD/ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- PRÍVOD/ZPÁTEČKA PRIMÁRNÍHO CHLADIVOVÉHO OKRUHU TČ

V.P. VYTÁPĚNO PŘÍPOJKAMI

LEGENDA PODL. VYTÁPĚNÍ:

- DILATAČNÍ PÁSKA*
- TOPNÝ OKRUH – POTRUBÍ PE-X
- NEVYTÁPĚNÁ ZÓNA
- OKRAJOVÁ ZÓNA – MENŠÍ ROZTEČ POTRUBÍ

POZNÁMKY:

- * PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DILATACÍ DO KONSTRUKCE PODLAHY MUSÍ URČIT PODLAHÁŘ DLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍ PODLAHY. JAKO VHDNÁ ROZNAŠECÍ VRSTVA JE ANHYDRIT.
- OVĚŘENÍ VYTÁPĚNÍ BUDE V KAŽDÉ MÍSTNOSTI. KVŮLI TOMU BUDOU NA VŠECH PODLAHOVÝCH SMYČKÁCH OSAZENY TERMoelektrické HLAVICE.
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE – DLE PBR
- VŠECHNY ROZVODY BUDOU IZOLOVANE A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI
- ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ A ODVZDUŠNITELNÉ
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

