



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Litoměřice
Českolipská 1997/11
412 01 Litoměřice



HZSUX007Z2XA

SONET Building s. r. o.
Klicperova 1541
539 01 Hlinsko

Ev. č.
HSUL-523-2019-SP/LT-Ko

Č. j.
HSUL-5550-2/LT-2019

VYŘIZUJE/KONTAKT
nrap. Pavel Kozumplík
tel. 950 425 154, 950 425 011

LITOMĚŘICE
15.10.2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Místo stavby: č. p. 37, st. p. č. 212, k. ú. Libkovice pod Řípem
Název stavby: Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy objektu občanského vybavení
Stavebník – investor stavby: Obec Libkovice pod Řípem, Libkovice pod Řípem č. p. 181, 413 01 Roudnice nad Labem
Předložený druh dokumentace: pro stavební povolení a změnu užívání

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30.09.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

nesouhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

HZS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení z 09.09. – 15.09.2019 (vypracoval Josef Fendrych, ČKAIT 0010193) (dále jen „PBŘ“).
- Další podklady: situace katastrální z 07/2019, výkresy architektonicko – stavebního řešení z 07/2019: půdorys 1. NP, severní a jižní pohled, východní a západní pohled, řezy (vypracovala Kristýna Žáková – ČKAIT neuvedeno).

Posouzením předložené projektové dokumentace (dále jen „PD“) dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), v rozsahu výše uvedených podkladů, zjistil HZS Ústeckého kraje následující nedostatky PBŘ:

1. **§ 41 odst. 2:** Odchylně od výkresové části PD PBŘ uvádí, že v 1. PP dochází pouze ke změně vstupu po schodech (např. kap. 4 ČSN 73 0834).
2. **§ 41 odst. 2 písm. b), e), f):** Nezhodnocena požární odolnost nově navrženého zdiva v obvodových stěnách (např. čl. 5.5.2 b) ČSN 73 0834).
3. **§ 41 odst. 2 písm. b), e), f):** Není posouzena nově navržená tepelná izolace stropní konstrukce nad 1. PP (např. čl. 4 b) ČSN 73 0834, čl. 3.1.3.7 ČSN 73 0810).
4. **§ 41 odst. 2 písm. b), e), f), l) a odst. 4:** Konkrétně z hlediska požární bezpečnosti nehodnotí navržené tepelné spotřebiče a jejich spalínové cesty (není zřejmý ani počet, výkon a umístění jednotlivých spotřebičů) včetně přívodu spalovacího vzduchu dle dotčených ustanovení ČSN 06 1008 a ČSN 73 4201 a také neposuzuje ochranu plynovodu před požárem (např. čl. 11.1.2 a 11.2 ČSN 73 0802, TPG 941 02, ČSN EN 1775, TPG 704 01).
5. **§ 41 odst. 2 písm. l), n) a odst. 4:** Z PBŘ není jednoznačně zřejmé jaký druh zařízení autonomní detekce a signalizace dle přílohy 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., má být v objektu instalován (čl. 3.5 a 5.5 ČSN 73 0833). V případě alternativy hlásiče požáru (obsaženo v PBŘ) podle české technické normy řady ČSN EN 54 v lince elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen „EZS“) dle ČSN EN 50131 PBŘ také nehodnotí, jak bude zajištěna trvalá provozuschopnost linky EZS s hlásiči požáru i v případě deaktivace ostatních linek EZS ani neposuzuje elektroinstalaci zařízení autonomní detekce a signalizace v rozsahu dotčených ustanovení ČSN 73 0848 a čl. 12.9 ČSN 73 0802.
6. **§ 41 odst. 2 písm. o) a odst. 4:** Není stanoveno rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (např. ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 7010 a ČSN ISO 16069, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů).
7. **§ 41 odst. 3 a odst. 4:** Výkresová část PBŘ neobsahuje vyznačení únikových cest ani legendu jednotlivých místností a použitých symbolů (např. čl. 5.2, 5.15 a příloha A ČSN 01 3495).

Poučení

Ve smyslu § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně uvádíme pouze odůvodnění vyplývající z rozsahu předloženého PBŘ.

Upozorňujeme, že název stavby a údaje o investorovi nejsou v PBŘ, PD a v žádosti uváděny jednotně.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si HZS Ústeckého kraje jeden výtisk PBŘ nechává ve své dokumentaci.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Litoměřice
Českolipská 1997 / 11
412 01 Litoměřice

- 5 -

Přílohy
PBŘ

Rozdělovník
Bez dalších příjemců

plk. Ing. Boleslav Lang
rada

ředitel územního odboru Litoměřice
HZS Ústeckého kraje