



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 54 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Pečovatelské byty č.p. 155, Harrachov - stavební práce“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci projektu „B.j. 21 PB – PČB Harrachov“ spolufinancovaného z Programu podpora bydlení pro rok 2018, registrační číslo projektu: 94259

Zadavatel:

Název/Obchodní firma:	Město Harrachov
Sídlo:	Harrachov 150, PSČ 51246
Zastoupen:	Eva Zbrojová
IČ:	00275697
DIČ:	CZ00275697

(dále jen „**zadavatel**“).

Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma:	Erste Grantika Advisory, a.s.
Sídlo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:	25597001
DIČ:	CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+ 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax:	+ 420 515 917 660
E-mail:	bielak@grantika.cz

(dále jen „**osoba zastupující zadavatele**“).

V souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 1 zadávací dokumentace a s §§ 54 a 98 ZZVZ tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dotazy jsou pro přehlednost číslovány vzestupnou číselnou řadou, a proto dotaz v tomto Vysvětlení má pořadové číslo 22.

I.

Dne 27. 2. 2018 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 22:

V tabulce dveří dveře D01 – dveře vnitřní otevíravé vstupní do bytové jednotky, obložková zárubeň, EI30 DP3-Sm, kování bezpečnostní vícebodové, invalidní madlo ve v=82mm. Do obložkové zárubně není možné osadit bezpečnostní vícebodové kování. Požadujeme informaci, jaké kování použít.

K dotazu č. 22 zadavatel uvádí následující:

Dle dostupných informací a podle vyjádření projektanta lze do obložkové zárubně vícebodové kování provést, jedná se však o atypické řešení.

Zadavateli je známo, že řešení s vícebodovým kováním do obložkové zárubně nezaručuje takové zabezpečení jako se speciální kovovou zárubní. Nicméně vzhledem k dodržení estetické jednotnosti interiéru a pocitu bezpečí uživatelů bytů (senioři), zadavatel toto provedení požaduje.

V Brně, dne 28. 2. 2018

Za zadavatele – Město Harrachov:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

Erste Grantika Advisory, a.s.

vedoucí odboru výběrových řízení

v zastoupení zadavatele