

STOŽÁR

BETONOVÝ KROUŽEK

ŠIKMÁ ODTOKOVÁ PLOCHA

TERÉN (CHODNÍK)

700

1000

1200

2x OTVORY PRO KABELY A ZEMNÍCI PÁSEK

TRUBKA PVC75

PROSTÝ BETON

LASTOVÁ TRUBKA D200

USANÝ PÍSKOVÝ ZÁSYP

600x600

ELEKTROVÝZBROJ

DLAŽBA, TRÁVNÍK

ZÁHOZ ZEMINOU

ZÁSYP PŘESÁTOU ZEMINOU

LOŽE Z PŘESÁTÉ ZEMINY

KABEL VO /PVC75

ZEMNÍČÍ PÁSEK

TERÉN

1008

100

101

350

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

VRSTVY POD KOMUNIKACÍ

KABEL VO / PVC110
CHRÁNIČKA ZALOŽENA
PŘEKOPEM

500

1300

TERÉN

DLAŽBA, TRÁVNÍK

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

ZÁHOZ ZEMINOU

ZÁSYP PROSÁTOU ZEMINOU

LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY

KABEL VO / PVC75

ROZVOD VODY, PLYNU, KANALIZACE

350

400

100

800

1200

TERÉN

DLAŽBA, TRÁVNÍK

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

ZÁHOZ ZEMINOU

ZÁSYP PROSÁTOU ZEMINOU

LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY

KABEL VO

CHRÁNIČKA PVC75

ROZVOD VODY, PLYNU, KANALIZACE

400

100

800

1200

Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina	
Akce :		Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz	
IS a komunikace pro 10RD na p.č.795/56 876/40 a 1442/1, k.ú.Velký Beranov - 2 ETAPA		Stupeň:	DUR
Veřejné osvětlení		Datum:	prosinec 2017
Investor: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21		Formát:	4xA4
Výkres :	Číslo zakázky: a832017		
VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELU VO, ZÁKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR		Měřítka :	----
		Kopie č.:	Výkres č.:
			403