

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba a modernizace
Základní školy – Lipůvka**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění a nápravu – kontrolou jsme zjistili, že v příloze zatím posledního vysvětlení ZD č. 8 je zveřejněný výkaz výměr VZT označený VV_VZ1_SO01_DPS-ZS Lipůvka **stále částečně uzamčen v položkách 1.-9.** (viz níže) a nelze tedy do něj **doplnit nabídkové ceny** do žlutého sloupce jednotkových cen.

Dovolujeme si zadavatele požádat o nápravu a poskytnutí tohoto **kompletně odemčeného VV.**

1	Větrací jednotka stacionární s rekuperací tepla s čelními vývody vedle sebe 4x 600 x 1100 mm deskovým rekuperátorem a elektrickým ohřevem » venkovní provedení se stříškou IP55 kompletní regulace / ozn VJ1	6900 DI KL F7/M5 AP IP55 (700 kg) » do venkovního prostředí se střešou » 6670 m3/h, 320 Pa (přívod i odvod vzduchu) » 3x 400 V - 34780 W, včetně kompletní regulace » včetně ovladačem » včetně uzavíracích klapek a klapky obtoku s elektropohonem » rozměry Š x V x L = 1620 x 1458 x 2719 mm	1	ks	Kč	0,00	Kč
2	Podtlakový sifon s uzávěrem pro VJ1		2	ks	Kč	0,00	Kč
3	Zprovoznění vzduchotechnické jednotky s garancí	» pro vzduchotechnickou jednotku (VJ1)	1	ks	Kč	0,00	Kč
4	Pružná spojka pro napojení VJ1 na potrubí	» rozměry 620 x 1120 mm	4	ks	Kč	0,00	Kč
5	Detektor kouře pro odstavení VZT » ozn VDK	» na odtahové potrubí VJ	1	ks	Kč	0,00	Kč
6	Tlumič hluku do obdelníkového potrubí » ozn. IAA	800 x 500 mm (délka 1000 mm)	3	ks	Kč	0,00	Kč
7	Tlumič hluku do kruhového potrubí » ozn. TAA	Č 630 mm (délka 1000 mm)	1	ks	Kč	0,00	Kč
8	Protidešťová stříška se sítkou proti hmyzu » ozn. RH	Č 630 mm	1	ks	Kč	0,00	Kč
9	Protidešťová žaluzie kovová (pevné listy) » ozn. IWG	800 x 500 mm (včetně sítka a rámu)	1	ks	Kč	0,00	Kč

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 9 poskytuje účastníkům odemčený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

V Brně

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele