

**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.**  
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČ: 67985912  
Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem  
(dále jen „Zadavatel“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU  
ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“**

(dále jen „veřejná zakázka“)

činí následující

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7**

---

V Praze dne 23.3. 2021

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podmínkami Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu Zadavatele dne 3. 3. 2021 poskytuje Zadavatel následující vysvětlení:

**Dotaz č. 7 ze dne 23. 3. 2021:**

*„Dobrý den, zasílám Vám dotaz k VŘ na akci „REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V AREÁLU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“ : dost dobře nechápu Vaše vysvětlení*

*Ve vysvětlení č.5 a č.6 uvádíte "Jinak platí údaj uvedený pod položkou č. 20 v příloze č. 6 část „ústřední vytápění“. Rozměry jsou tedy následující: „Předizolované potrubí pro bezkanálový rozvod – Trubka 12m – ks( m) 106“*

*pol.č.20 obsahuje 2 ks PE smršť. Redukční obj. Komplet 60,3/125-42,4/110 - nevím tedy k čemu odkazuje*

*pol.č.10 obsahuje 96 ks 12 m tyčí potrubí 60,3\*3,2/125 IPS - to máme sami opravit na 106 m?*

*cenový rozdíl špatného pochopení bude markatní, děkuji za vyjasnění”*

**Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce (dále jen „zadávací dokumentace“) ohledně níže uvedených oddílů přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Ve výkazu výměr není započteno potrubí ve stávajícím kanálu uvnitř objektu ke kotelně, konkrétní položky přílohy č. 6 v níže uvedeném oddíle (položky 21 až 23) upřesňujeme následovně:

*„D.4.3 – Ústřední vytápění*

*Pol. 21 Předizolované potrubí pro bezkanálový rozvod*

*Trubka 12m 60,3\*3,2/125 IPS - 106 bm*  
*Pol. 22 Trubka 12m 48,3\*3,2/110 IPS - 24 bm*  
*Pol. 23 Trubka 12m 42,4\*3,2/110 IPS - 12 bm“*

**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.**