



Profil zadavatele

Spis.značka
Číslo jednací
Vyřizuje

S-META 1733/2025 OI/PAde 12
METAB 10283/2025/OI/PAde
Adensamová Petra Ing.

Tábor
24.2.2025

Veřejná zakázka s názvem „Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře“ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen "dotaz") v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen "odpověď") k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře**“ zadávané v otevřeném řízení.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr „SO 01 - SO 05, SO 14, SO 99 - soupis prací“ jsou uvedeny rozdílné skladby pro asfaltovou komunikaci, pro „SO 01 - 03.3“ je uvedena položka „Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu“ a pro „SO 04, 05 Komunikace, chodníky“ je uvedena položka „Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu“, ve výkazu výměr „SO 01 - SO 06, SO 14, SO 99 - soupis prací“ se shodují. Ve vzorovém příčném řezu jsou uvedeny směsi nemodifikované. A dále jsou i rozdíly v použitých postřicích. Žádáme o vyjasnění, případné doplnění výkazu výměr a sjednocení názvů položek.

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že ve všech objektech má být správně ohrubná vrstva ACO 11+, u zbylých vrstev konstrukce pak ACL 16+ a ACP 22+. Shodně pak musí být i postřiky infiltrační a spojovací. Vzhledem k tomu, že program Kros nerozlišuje položky asfaltů s označením +, je tato informace uvedena v poznámce. Zadavatel nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace upraveným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatelé při zpracování nabídky budou vycházet ze soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je **aktualizovaný soupis prací**, který obsahuje změny uvedené výše v tomto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace,

Dodavatelé pro zpracování nabídky povinně použijí soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek přiměřeně k poskytnutému vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 13 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

"Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 3. 2025 v 10:00 hodin."

„otisk razítka“

Ing. Eliška Pospíšilová, v.r.
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů