LEGENDA:

potrubí vytápění-měděné

Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi
Veškeré potrubí mimo podlahového vytápění bude izolované PE návleky Mirelon
Potrubí o průměru 15–18mm – izolace tl. 20mm
Potrubí o průměru 22–45mm – izolace tl. 25mm

				Číslo pare
generální projektant	A99 Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno	projektant (část)	HL Projekt s.r.o. Vrchlického 1090 Litvínov 436 01	
architekt	Ing. arch. Jiří Baťach	vypracoval	Milan Pojer	
HIP	Ing. Arkadiusz Ing Markowski	kontroloval	Ing. Josef Hulva ČKAIT 0013983	
sam. projektant		zodp. projektant	Ing. Josef Hulva ČKAIT 0013983	
zákazník	MČ Praha 3, Havlíčkova nám.654, 130 00 Praha 3, Žižkov			

název stavby	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŘÍNÍ VESTAVBA**	zakázka	A-24-1134
		datum	04/2024
objekt	**1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ**	stupeň	DPS
část	**D.1.2.4.A.2 VYTÁPĚNÍ**	měřítko	1:50
název dokumentu	**Půdorys 4.NP**	číslo přílohy	**1.2.4.A.2 - 002**