

Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem“, uveřejněné na věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 366945 dne 12.3.2014.

Dotaz č. 4a) :

Dotaz č. 1 : Projektová dokumentace neobsahuje statiku, respektive vyztužení veškerých monolitických železobetonových konstrukcí. Má být vypracování této projektové dokumentace součástí ceny díla?

Odpověď zadavatele k dotazu č.4a) :

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 6 je třeba nacenit výrobně technickou dokumentaci. Cena za zpracování předmětné dokumentace bude součástí ceny díla.

Dotaz č. 4b) :

Dotaz č. 2 : Ve výkazu výměr na schodiště v díle č. 772,p.č.56, č. položky 77203 s názvem „dodávka podstupnice š.30mm, v 80mm“, je uvedeno množství 99,17m. V souladu s technickou zprávou a technickými možnostmi provedení schodů se domníváme, že množství v této položce by mělo být 514,13m, tedy že veškeré podstupnice musejí být vyměněny za nové.

Odpověď zadavatele k dotazu č.4b) :

Ve výkazu výměr položka 77203 není uvedena správná výměra, všechny podstupnice budou vyměněny. Správná výměra je opravdu 514,13 m. /Nebyly započítány podstupnice vstupního předsazeného schodiště/.

Dotaz č. 4c) :

Dotaz č. 3: Ve výkazu výměr v oddíle sadové úpravy je uvedeno provedení osetí travním semenem, v technické zprávě je uveden uložení travního drnu. Prosíme o určení, která z uvedených variant má být naceněna.


Odpověď zadavatele k dotazu č.4c) :

Oceňujte položku uvedenou ve výkazu výměr – osetí travním semenem.

V Brně dne 8. 4. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB