

VÝPIS POTRUBÍ TVAROVEK A ARMATUR

PŘELOŽKA VODOVODU

TVAROVKY TLT	
K22° 100	3 ks
K11° 100	2 ks
A 100/80	1 ks
NAVRTÁVACÍ PAS DN100/1" S LITINOVÝM TŘMENEM	1 ks
PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY TLT	
TP80– DL.DLE SKUT	1 ks
TP80–0,2m	1 ks
PP80	1 ks
SPECIÁLNÍ TVAROVKY TLT TLT	
SPECIÁLNÍ U–SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNUTÍ PRO VŠECHNY STANDARDNÍ MATERIÁLY	1 ks
ARMATURY TLT	
Š80 F5 + ZEMNÍ TELESKOP. SOUPRAVA PRO KRYTÍ 1,20–1,80m ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP PODKLADNÍ DESKA	2 ks
PODZEMNÍ HYDRANT DN80 TLT h=cca 730mm	1 ks
HYDRANTOVÝ POKLOP PODKLADNÍ DESKA DRENÁŽNÍ BLOK	1 ks
UZÁVĚR 1"/DE32 PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU (PRO HDPE) + ZEMNÍ TELESKOPICKÁ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PRO KRYTÍ 1,3–1,8m	1 ks
TVAROVKY HDPE100 PN16	
SPOJKA DE32 (ELEKTROTVAROVKA)	1 ks
POTRUBÍ TLT (SE ZÁMKOVÝMI SPOJI)	
TLT DN 100 PN10 DLE ČSN EN545, TŘÍDA CLASS S TLOUŠTKOU STĚNY LITINY MIN. 4,7mm TĚŽKÁ OCHRANA. VNĚJŠÍ OCHRANA: VRSTVA EXTRUDOVANÉHO POLYETHYLENOVÉHO POVLAKU DLE EN14628 NEBO VRSTVA POLYURETANOVÉHO POVLAKU DLE EN15189 VNITŘNÍ OCHRANA POTRUBÍ: VYLOŽENÍ VRSTVOU CEMENTOVÉ MALTY NEBO VRSTVOU POLYURETANU	61 m
POTRUBÍ PE	
HDPE100 DE32 PN16 SDR11	4 m
OSTATNÍ	
IDENTIFIKAČNÍ MARKERY	5 ks
VÝSTRAŽNÁ MODRÁ FÓLIE S NÁPISEM "POZOR VODOVOD"	70 m
IDENTIFIKAČNÍ VODIČ Z MĚDĚNÉHO DRÁTU 2x4 mm	136 m
ELASTOMEROVÉ MANŽETY PRO HRDLOVÉ SPOJE DN100	20 ks
TERMOSMRŠTITELNÉ MANŽETY PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE DN100	6 ks
PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN80 (TĚSNĚNÍ S KORDEM + NEREZ ŠROUBY, 2XPODLOŽKY A MOSAZNÉ MATICE).	6 ks

NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TVAROVKY TLT	
SPECIÁLNÍ SPOJKA S PŘÍRUBOU, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNUTÍ PRO VŠECHNY STANDARDNÍ MATERIÁLY (PRO SPOJENÍ HOLÉHO KONCE A PŘÍRUBY)	2 ks
ARMATURY TLT	
Š100 F5 + RK	2 ks
UZÁVĚR 1"/DE32 PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU (PRO HDPE)	1 ks
TVAROVKY HDPE100	
SPOJKA DE32 PN16 (ELEKTROTVAROVKA)	1 ks
K90° DE110 (ELEKTROTVAROVKA)	6 ks
K45° DE110 (ELEKTROTVAROVKA)	1 ks
LN – LEMOVÝ NÁKRUŽEK DE110	2 ks
PP – OTOČNÁ PŘÍRUBA S OCELOVOU VÝZTUHOU	2 ks
K90° DE32 PN16 (ELEKTROTVAROVKA)	2 ks
SPOJKA DE110 PN10 (ELEKTROTVAROVKA)	9 ks
POTRUBÍ	
HDPE100 DE110 PN10 SDR17	78 m
HDPE100 DE32 PN16 SDR11	7 m

PZN:

- VEŠKERÉ POTRUBÍ TVAROVKA A ARMATURY BUDOU TLAKOVÉ TŘÍDY PN10, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- VEŠKERÉ HRDLOVÉ SPOJE BUDOU JIŠTĚNY PROTI VYTRŽENÍ ZÁMKOVÝMI SPOJI
- U NÁHRADNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ BUDE KOLENO V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PEČLIVĚ ZAPŘENO PROTI VYTRŽENÍ NĚKTERÉHO Z HRDEL NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ !!!
- NA ARMATURÁCH A TVAROVKÁCH BUDE POUŽITA TĚŽKÁ PROTIKOROZNÍ OCHRANA NAVRSTVOVÁNÍM EPOXIDOVÝM VÍŘIVÝM SLINOVÁ DLE GSK. BUDE POUŽITA EKOLOGICKÁ TECHNOLOGIE PRÁŠKOVÉHO NAVRSTVOVÁNÍ BEZ POUŽITÍ ROZPOUŠTĚDEL V MINIMÁLNÍ TLOUŠTČE 250µm.
- VŠECHNY VÝROBKY KTERÉ PŘIJDOU DO PŘÍMÉHO STYKU S DOPRAVOVANOU VODOU BUDOU MÍT ČESKÝ ATEST NA PITNOU VODU

výškový systém BPV		souřadný systém JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REKZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. OZ Brno Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	ING.T.PLESKÝ 	HIP	ING.T.PLESKÝ 	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.T.PLESKÝ 	ŘEDITEL DIVIZE	Ing.Černý, PhD 	DATUM	3/2018
OBJEDNATEL	Statutární město Brno, městská část Brno – Maloměřice a Obřany 			OKRES	Brno
AKCE: BRNO, BABICKÁ Výstavba splaškové kanalizace I.ETAPA S003 – přeložka vodovodu v ulici Obřanská				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 7110 01 00
				STUPEŇ	DSP, DPS
				FORMÁT	2A4
				MĚŘÍTKO	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	7110
PŘÍLOHA: VÝPIS POTRUBÍ TVAROVEK A ARMATUR				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.3.7

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).