



Vysvětlení podmínek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku a propojení budov optickými kabely“

Zadavatel vydává vysvětlení na základě žádosti.

Identifikační údaje zadavatele:

město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram I
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami dne 10.08.2020

Dotaz: Jsem si vědom, že lhůta pro podání žádosti o dočasné informace již vypršela, přesto zasílám dotaz, zda žulová mozaika (cca 700 m²) má být štípaná nebo ze 4 stran řezaná. Od pana projektanta jsem získal info, že se tato věc projednávala, v zadání jsem však specifikaci nenašel. Stejně tak, jestli požadujete určitý odstín, bylo by třeba do zadání uvést z jakého lomu. Že musí být vzorek předložen a odsouhlasen je samozřejmé, ovšem co lom, to jiná cena. Děkuji.

Odpověď: Dle technické zprávy (F.2 Chodník) má být barva žulové mozaiky šedá. Dále upřesňujeme, že po konzultaci se zástupci památkové péče bude mozaika klasická štípaná nikoliv řezaná ze 4 stran. Původ žuly by pak měl být z některých místních lomů příbramska (např. Hudčice).

S ohledem na skutečnost, že dochází k upřesnění zadávací dokumentace, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18.08.2020 do 8:30 hodin. Otevírání obálek proběhne v místě uvedeném v zadávací dokumentaci dne 18.08.2020 v 9:00 hodin.

V. r.

Mgr. Radka Š k u b a l o v á

vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek