

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Technické vybavení místnosti nového datového centra na multioborovém pavilonu NPK, a.s. – pracoviště Pardubická nemocnice
Část veřejné zakázky:	Veřejná zakázka není dělena na části
Druh zadávacího řízení:	Otevřené zadávací řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky

V Pardubicích dne 3. 1. 2017

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

1/ Je možné poskytnout text všeobecných obchodních podmínek smlouvy (i servisní smlouvy) v otevřeném editovatelném formátu?

Odpověď:

Zadavatel text tento text neposkytuje v otevřeném editovatelném formátu.

Dotaz:

2/ V bodu 8.2.12 ZD – Přílohy návrhu smlouvy

Jaké přílohy (dokumenty) jsou povinné součástí nabídky?

Jedná se zejména o dokumentaci uvedenou v příloze č.3 : Projektová dokumentace, měřicí protokoly, manuályta bude zpracována až po vyhotovení díla a jedná se zejména o dokladovou prováděcí dokumentaci.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu **upřesňuje následující:**

8.2.12 Přílohy návrhu smlouvy

Zadavatel-objednatel požaduje uvést jako nedílnou součást k návrhu smlouvy níže uvedená přílohy:

- Příloha smlouvy č. 1 - Položkový rozpočet dle čl. 4.2.7 - Příloha č. 7 – Položkový rozpočet – při

- Příloha smlouvy č. 2 - Podrobný popis všech dodávaných HW/SW komponent / přístrojů / zařízení / technologického vybavení **s uvedením záručních lhůt komponent a díla** dle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
- Příloha smlouvy č. 3 - Podrobný popis a doložení ostatní dokumentace a činností:
 - Projektová realizační dokumentace řešící rozvody vody včetně kotvení mezi venkovními a vnitřními jednotkami klimatizace, včetně stavebních úprav, vedení elektroinstalace a posouzení statika - Prováděcí projektová dokumentace a výrobní projektová dokumentace, vč. statického posouzení - prostupů potrubních tras, další požadavky viz bod 2.1 přílohy č. 3 Infrastruktura – **doloží při předání díla – součást dodávky, pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění.**
 - Projektové řízení v rozsahu celé zakázky – **pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění, bude součástí při podpisu smlouvy.**
 - Účast odpovědného zástupce na kontrolních dnech v rozsahu celé zakázky – **pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění, bude součástí při podpisu smlouvy.**
 - Měřicí protokoly datové kabeláže – **doloží při předání díla – součást dodávky, pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění.**
 - Zabezpečení BOZP - **pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění, bude součástí při podpisu smlouvy.**
 - Úklidové práce - **pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění, bude součástí při podpisu smlouvy.**
 - Zaškolení obsluhy - **doloží při předání díla – součást dodávky, pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění.**
 - Dokumentace skutečného provedení - půdorysy DWG, PDF, textová zpráva, fotodokumentace 1x digitální forma, 3x tisk - **doloží při předání díla – součást dodávky, pro účely podání nabídky u tohoto bodu doplnit, jak bude probíhat plnění.**
 - Provozní dokumentace pro administrátory - **doloží při předání díla – součást dodávky**
 - Manuály v anglickém/českém jazyce, jakož i ostatní dokumenty nezbytné pro provoz technického vybavení - **doloží při předání díla – součást dodávky**
 - Příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě technického vybavení, materiálů, výrobků a dalších věcí, které byly zpracovány při provádění díla v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem – **doloží při předání díla – součást dodávky, pro účely podání nabídky doloží relevantní doklady prokazující splnění požadavků zadavatele.**

Dotaz:

- 1) Uvedená tlaková ztráta suchého chladiče 34kPa a hladina akustického výkonu 79dB(A) jsou maximální hodnoty, které nesmí být přesaženy?

Odpověď:

Ano, jedná se o maximální hodnoty.

Dotaz:

- 2) Kompresor v chilleru musí být v inverterovém provedení? Je možné na klasický scroll kompresor doplnit frekvenční měnič?

Odpověď:

Je požadován inverterový kompresor.



Dotaz:

- 3) Hodnota dispozičního tlaku 0,98m čerpadla 1.01b vestavěného čerpadla v chilleru je uvedena správně?

Odpověď

Ne, jedná se o chybu v ZD, správná hodnota je 9,8 m

Dotaz:

- 4) Je možné použít chillery s vestavěnými freecoolingovými výměnkami místo navrhovaného řešení se suchým chladičem?

Odpověď

Ne, nepřipouští se variantní řešení.

Dotaz:

- 5) Je možné uvažovat s jiným typem vnitřních jednotek přesné klimatizace, např. mezirackové?

Odpověď

Ne, nepřipouští se variantní řešení.

Dotaz:

- 6) Hladina akustického výkonu 74dB(A) je maximální hodnota?

Odpověď

Ano, 74dB(A) je maximální hodnota ak. výkonu chilleru

Dotaz:

- 7) Hodnota příkonu suchého chladiče, chilleru a čerpadla může být překročena? Popř. o kolik?

Odpověď

Ne, hodnoty uvedené v ZD jsou maximální.