

V Praze dne 10. června 2014

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:
„Úprava laboratoře F93 v areálu FZÚ Cukrovarnická“

Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Identifikační číslo: 68378271
Osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele: RNDr. Jiří J. Mareš, CSc. - zástupce ředitele FZÚ pro Sekci Fyziky
pevných látek

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz 1: Chci Vás tímto požádat o doplňující informaci k instalaci nového zvedacího mechanismu položka z obdržených podkladů pro zpracování - výkazu výměr, položka viz.:

39 K 767 767996899 Nový zdvihač mechanismu (nosnost kpl 1,000 0,00 0,00 21,0
200kg) vč dráhy, kompl prov - D+M

Potřebuji prosím zjistit, jaký požadovaný výrobek-systém a od jakého výrobce je Vámi požadován, abych mohl položku správně ocenit.

Odpověď: Jedná se o malý stropní „jeřáb“ - kladkostroj pojízdný na dvou ocelových kolejnicích kotvených do stropu, pojezd tvoří kolečka pro vratové systémy. Délka kolejnic je patrná z výkresu a jsou kotveny dohromady 16 ks ocelových hmoždinek průměru 8 mm do betonového stropu. Únosnost zmíněných 200 kg. Zdvihač zařízení bylo provedeno na míru v dílnách našeho ústavu. Je možno použít jakýkoli jiný, kvalitativně srovnatelný, i typový systém.

Dotaz 2: Prosím o upřesnění zdvižných zařízení položky č. 37 a 38 ve výkazu výměr

- Demontáž zdvihač mechanismu (nosnost 200kg) vč dráhy a zpětná montáž do jiné polohy
- Nový zdvihač mechanismu (nosnost 200kg) vč dráhy, kompl prov - D+M

Nevím, zda máte již dva zdvihač mechanismy, či jen jeden a druhý se musí koupit vč.dráhy a bude součástí cenové nabídky této zakázky "Úprava laboratoře F93 v areálu FZÚ Cukrovarnická". Potom je potřeba zadat parametry nového zdvihač mechanismu včetně dráhy, po které se bude pohybovat. Je možné, že by oba jezdily po stejné dráze z opačného konce laboratoře?

Odpověď: Zadavatel má jeden zdvihač mechanismus, který se přesune do nové polohy. Druhý mechanismus se bude pořizovat nově. Jejich umístění (s odkazem „manipulační zdvihač“) je zakresleno ve výkresu stavební části č. 04 – půdorys F93 – strop. Z něj jsou zřejmé délky stropních kolejnic a jejich umístění. Výška kolejnic je 50 mm, délka je 2,5 m. Podrobněji část Statika.