




	obvodové zdivo z cihel CDm tl.375 mm
	okenní panel tl. 250 mm - omítká 10 mm, železobeton 150 mm, miner. plst 40 mm, beton 50 mm, omítká 10 mm



Č.M.	Druh	m2	Č.M.	Druh	m2
1.01	vstupní část	29,86	1.24	chodba	8,63
1.02	kolárna	7,40	1.25	kuchyň	4,25
1.48	schodiště	4,54	1.26	obývací pokoj	18,93
			1.27	ložnice	14,01
1.03	chodba	7,50	1.28	ložnice	9,02
1.04	komora	1,8	1.29	koupelna	3,43
1.05	ložnice	15,43	1.30	WC	1,36
1.06	obývací pokoj	18,00			
1.07	kuchyň	4,44	1.31	chodba	7,95
1.08	WC	0,8	1.32	WC	1,44
1.09	koupelna	3,28	1.33	koupelna	2,48
			1.34	ložnice	11,40
1.10	chodba	15,74	1.35	ložnice	12,46
1.11	ložnice	8,94	1.36	obývací pokoj	16,83
1.12	ložnice	8,79	1.37	kuchyň	5,82
1.13	ložnice	13,95			
1.14	obývací pokoj	18,17	1.38	chodba	12,03
1.15	kuchyň	4,20	1.39	koupelna	2,72
1.16	koupelna	2,13	1.40	WC	1,28
1.17	WC	1,12	1.41	kuchyň	3,66
			1.42	obývací pokoj	16,24
1.18	chodba	6,65	1.43	ložnice	14,70
1.19	kuchyň	4,93	1.44	komora	2,13
1.20	obývací pokoj	15,26	1.45	ložnice	8,00
1.21	ložnice	14,58	1.46	ložnice	8,83
1.22	koupelna	3,06	1.47	pracovna	5,11
1.23	WC	0,8			

Demontáž plechových stříšek z falcovaného plechu
Vybourání svislého zakončení na stěně s přetaženou ornítkou

Demontáž oplechování stávajících oken
(Provést u všech oken vzhledem k rozšíření šířky zdiva o zateplení stěn)

Budou vybourány terasové dlažby včetně podkladního betonu
Odstranit oplechování lodžii u okapové hrany
Uvolněnou omítku čela lodžii odstranit

Budou odřezány podkladní stojky procházející do podlahové konstrukce
Odřezání bočních kotevních želez a vyjmutí zábradlí pro následné použití
(Provést na všech lodžích)

Budou odřezána zábradlí kotvená do zdiva s ohledem na zateplení stěn

Svislé uzemňovací svody hromosvodu budou od úrovně střechy k terénu demontovány
(Po provedení zateplení bude uzemňovací soustava střechy opětovně napojena a uzemněna)

MERITKO: 1:100

