

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M 779/17

List č. 1/2

Objednatel: AQUATEST a.s.
Odp. osoba: Murlová
Název akce: Průzkum azbest ČBÚ Plzeň
Číslo akce: 832170285051
Lokalita: ČBÚ OBÚ Plzeň, Hřímálého 11
Stanovil: Vyskočil (pracovník laboratoře)

AQUATEST a.s.
Geologická 4
Praha 5
152 00

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá pouze za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, v jakém byl změřen.

Čís. vzorku	Označení vzorku Místo stanovení	Typ vzorku	Datum měření
52181/17	1 - Deska pláště svrchní 3 NP místnost 307	stavební materiál	11.12.2017
52182/17	2 - Deska pláště spodní 3 NP místnost 307	stavební materiál	11.12.2017
52183/17	3 - Deska pláště svrchní 3 NP místnost 307	stavební materiál	11.12.2017
52184/17	4 - Deska pláště spodní 3 NP místnost 307	stavební materiál	11.12.2017
52185/17	5 - Těsnění VZT 3 NP místnost 311	stavební materiál	11.12.2017
52186/17	6 - Deska pod zářivkou 4 NP místnost 405	stavební materiál	11.12.2017
52187/17	7 - Těsnění příruby 1 NP D017 Rozvaděč ÚT	stavební materiál	11.12.2017
52188/17	8 - Deska VZT 1 NP místnost 105	stavební materiál	11.12.2017

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M 779/17

List č. 2/2

Čís. vzorku	Označení vzorku Místo stanovení	Výskyt azbestu
52181/17	1 - Deska pláště svrchní 3 NP místnost 307	NE
52182/17	2 - Deska pláště spodní 3 NP místnost 307	NE
52183/17	3 - Deska pláště svrchní 3 NP místnost 307	NE
52184/17	4 - Deska pláště spodní 3 NP místnost 307	NE
52185/17	5 - Těsnění VZT 3 NP místnost 311	ANO
52186/17	6 - Deska pod zářivkou 4 NP místnost 405	ANO
52187/17	7 - Těsnění příruby 1 NP D017 Rozvaděč ÚT	ANO
52188/17	8 - Deska VZT 1 NP místnost 105	NE

Použité metody:

SOP	Norma	Metoda	A/N
SOP 21.11.3 terénní stanovení	Návod k přístroji firmy Thermo Scientific	Orientační stanovení přítomnosti azbestu metodou blízké infračervené spektrometrie (NIR).	A

A - akreditovaná metoda

Za laboratoře schválil : Ing. et Ing. Marek Vyskočil
vedoucí laboratoře paliv a odpadů

V Mníšku pod Brdy dne : 18.12.2017

